

#162967#

Отчёт по теплопотреблению за период с 02.10.2025 по 22.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Заводская 27, ТСЖ, УК

Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград

3450

4858

ВКТ-7

00154219

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
03.10.2025	1,361	0	209,09	225,66	0	207,23	224,23	0	0	24	0	0	43,9	37,4	6,54	0,7	0,7	0	-
04.10.2025	1,329	0	209,22	234,36	0	207,39	232,85	0	0	24	0	0	43,5	37	6,45	0,7	0,7	0	-
05.10.2025	1,149	0	209,35	240,82	0	207,67	239,38	0	0	24	0	0	41	35,4	5,54	0,7	0,7	0	-
06.10.2025	1,132	0	209,38	243,5	0	207,7	242,06	0	0	24	0	0	41,1	35,6	5,46	0,7	0,7	0	-
07.10.2025	1,15	0	209,26	240,11	0	207,58	238,67	0	0	24	0	0	41,2	35,6	5,56	0,7	0,7	0	-
08.10.2025	1,222	0	222,88	244	0	221,1	242,57	0	0	24	0	0	41,2	35,7	5,52	0,7	0,7	0	-
09.10.2025	1,33	0	242,52	245,92	0	240,6	244,48	0	0	24	0	0	41,4	35,8	5,54	0,7	0,7	0	-
10.10.2025	1,155	0	216,85	220,12	0	215,16	218,85	0	0	23	1	1	40,9	35,5	5,38	0,7	0,7	0	-
11.10.2025	1,28	0	237,68	242,14	0	235,79	240,73	0	0	24	0	0	40,8	35,4	5,44	0,7	0,7	0	-
12.10.2025	1,255	0	237,8	243,23	0	235,88	241,79	0	0	24	0	0	41,1	35,8	5,34	0,7	0,7	0	-
13.10.2025	1,238	0	237,16	243,09	0	235,3	241,65	0	0	24	0	0	40,8	35,5	5,28	0,7	0,7	0	-
14.10.2025	1,342	0	236,74	243,39	0	234,81	241,95	0	0	24	0	0	41,8	36,1	5,72	0,7	0,7	0	-
15.10.2025	1,349	0	236,24	243,22	0	234,28	241,7	0	0	24	0	0	42,1	36,4	5,77	0,7	0,7	0	-
16.10.2025	1,288	0	235,9	243,3	0	233,98	241,86	0	0	24	0	0	41,2	35,7	5,52	0,7	0,7	0	-
17.10.2025	1,255	0	235,19	243,17	0	233,27	241,73	0	0	24	0	0	40,9	35,6	5,39	0,7	0,7	0	-
18.10.2025	1,426	0	234,41	243,06	0	232,42	241,57	0	0	24	0	0	42,8	36,6	6,15	0,7	0,7	0	-
19.10.2025	1,503	0	233,17	242,32	0	231,07	240,77	0	0	24	0	0	44	37,4	6,52	0,7	0,7	0	-
20.10.2025	1,682	0	220,53	230,37	0	218,34	228,75	0	0	24	0	0	46,3	38,6	7,72	0,7	0,7	0	-
21.10.2025	1,613	0	212,11	222,37	0	210,01	220,85	0	0	24	0	0	46,2	38,5	7,7	0,7	0,7	0	-
22.10.2025	1,331	0	211,07	221,34	0	209,29	220,02	0	0	24	0	0	42,5	36,1	6,36	0,7	0,7	0	-
Итого:	26,39	0	4496,55	4755,49	0	4458,87	4726,46	0	0	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,39																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

480

479

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
02.10.2025	684,671	114034,78	78668,14	0	112994,42	78016,13	0
22.10.2025	712,376	118742,68	83645,53	0	117662,86	82963,14	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.10.2025 16:12:14