

#166382#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Заводская 27, ТСЖ, УК

Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград

3450

4858

ВКТ-7

00154219

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dVTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
23.10.2025	1,315	0	211,35	221,9	0	209,57	220,55	0	0	24	0	0	42,5	36,2	6,28	0,7	0,7	0	-
24.10.2025	1,227	0	210,7	221,41	0	209,01	220,16	0	0	24	0	0	41,4	35,5	5,89	0,7	0,7	0	-
25.10.2025	1,223	0	210,8	221,76	0	209,12	220,56	0	0	24	0	0	41	35,2	5,86	0,7	0,7	0	-
26.10.2025	1,322	0	210,83	222,16	0	209,06	220,86	0	0	24	0	0	42,3	36	6,33	0,7	0,7	0	-
27.10.2025	1,43	0	206,77	218,5	0	204,9	217,16	0	0	24	0	0	43,8	36,8	6,99	0,7	0,7	0	-
28.10.2025	1,385	0	208,43	220,35	0	206,65	219,03	0	0	24	0	0	42,9	36,2	6,72	0,7	0,7	0	-
29.10.2025	1,325	0	208,63	220,71	0	206,91	219,38	0	0	24	0	0	42	35,6	6,42	0,7	0,7	0	-
30.10.2025	1,29	0	208,63	220,88	0	206,95	219,63	0	0	24	0	0	41,7	35,4	6,25	0,7	0,7	0	-
31.10.2025	1,262	0	197,04	208,9	0	195,49	207,72	0	0	24	0	0	41,1	34,6	6,47	0,7	0,7	0	-
01.11.2025	1,372	0	203,37	215,92	0	201,6	214,64	0	0	24	0	0	42,9	36,1	6,83	0,7	0,7	0	-
02.11.2025	1,357	0	205,93	218,49	0	204,13	217,15	0	0	24	0	0	42,6	36	6,66	0,7	0,7	0	-
03.11.2025	1,424	0	205,82	218,54	0	203,92	217,1	0	0	24	0	0	44,1	37,1	6,99	0,7	0,7	0	-
04.11.2025	1,424	0	205,6	218,42	0	203,74	216,98	0	0	24	0	0	43,9	36,9	7	0,7	0,7	0	-
05.11.2025	1,42	0	206,49	219,54	0	204,59	218,11	0	0	24	0	0	44,3	37,4	6,95	0,7	0,7	0	-
06.11.2025	1,34	0	191,47	203,74	0	189,71	202,44	0	0	22	2	1	44,2	37,2	7,08	0,7	0,7	0	-
07.11.2025	1,529	0	212,18	225,88	0	210,14	224,37	0	0	24	0	0	45	37,7	7,29	0,7	0,7	0	-
08.11.2025	1,657	0	209,57	223,74	0	207,39	222,17	0	0	24	0	0	47	39	8	0,7	0,7	0	-
09.11.2025	1,88	0	208,77	223,71	0	206,38	222,03	0	0	24	0	0	49,9	40,8	9,12	0,7	0,7	0	-
10.11.2025	1,597	0	208,41	223,13	0	206,32	221,59	0	0	24	0	0	46,4	38,6	7,75	0,7	0,7	0	-
11.11.2025	1,566	0	208,92	223,74	0	206,82	222,18	0	0	24	0	0	46	38,4	7,59	0,7	0,7	0	-
12.11.2025	1,551	0	208,63	223,51	0	206,63	222,04	0	0	24	0	0	45,5	38	7,52	0,7	0,7	0	-
13.11.2025	1,471	0	207,81	222,88	0	205,87	221,44	0	0	24	0	0	44,6	37,4	7,15	0,7	0,7	0	-
14.11.2025	1,479	0	207,93	223,19	0	205,94	221,71	0	0	24	0	0	44,9	37,7	7,19	0,7	0,7	0	-
15.11.2025	2,092	0	207,19	223,65	0	204,5	221,78	0	0	24	0	0	52,9	42,6	10,25	0,7	0,7	0	-
16.11.2025	2,465	0	206,03	223,33	0	202,86	221,17	0	0	24	0	0	58	45,8	12,18	0,7	0,7	0	-
17.11.2025	2,175	0	206,35	223,82	0	203,49	221,77	0	0	24	0	0	54,6	43,9	10,69	0,7	0,7	0	-
18.11.2025	2,163	0	205,47	223,04	0	202,71	221,07	0	0	24	0	0	54	43,3	10,69	0,7	0,7	0	-
19.11.2025	2,286	0	211,25	219,53	0	208,41	217,59	0	0	24	0	0	54,1	43,1	11,01	0,7	0,7	0	-
20.11.2025	2,559	0	223,29	220,67	0	220,03	218,66	0	0	24	0	0	56,3	44,6	11,65	0,7	0,7	0	-
21.11.2025	2,4	0	224,09	221,71	0	221,03	219,76	0	0	24	0	0	54,1	43,2	10,87	0,7	0,7	0	-
22.11.2025	2,61	0	224,44	222,6	0	221,14	220,54	0	0	24	0	0	56,4	44,5	11,83	0,7	0,7	0	-
23.11.2025	3,161	0	220,42	219,45	0	216,37	217	0	0	24	0	0	63,3	48,7	14,63	0,7	0,7	0	-
Итого:	54,757	0	6692,61	7058,8	0	6621,38	7008,34	0	0	766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,757																		

Общее время работы системы, ч768

Период нормальной работы системы, ч766

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
22.10.2025	711,061	118531,33	83423,63	0	117453,29	82742,59	0
23.11.2025	765,818	125223,94	90482,43	0	124074,67	89750,93	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2025 12:39:42