

#11628#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель Заводская 27, ТСЖ, УК
 Адрес потребителя Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград
 Номер абонента 3450
 Порядковый номер 4858
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00154219
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.10.2021	1,323	0	191,49	186,25	0	189,47	184,86	0	0	22	2	1	47,3	40,3	7,01	0,7	0,7	0	-
25.10.2021	1,426	0	207,65	201,95	0	205,5	200,41	0	0	24	0	0	47,1	40,1	6,95	0,7	0,7	0	-
26.10.2021	1,452	0	207,17	201,56	0	204,97	200	0	0	24	0	0	47,4	40,4	7,09	0,7	0,7	0	-
27.10.2021	1,255	0	207,38	201,78	0	205,49	200,38	0	0	24	0	0	44,4	38,2	6,12	0,7	0,7	0	-
28.10.2021	1,145	0	205,59	199,87	0	203,82	198,58	0	0	24	0	0	43,2	37,6	5,62	0,7	0,7	0	-
29.10.2021	1,147	0	205,2	199,53	0	203,41	198,24	0	0	24	0	0	43	37,3	5,64	0,7	0,7	0	-
30.10.2021	1,291	0	204,89	199,34	0	202,94	197,9	0	0	24	0	0	45,4	39	6,38	0,7	0,7	0	-
31.10.2021	1,211	0	204,36	198,8	0	202,49	197,4	0	0	24	0	0	44,4	38,4	6	0,7	0,7	0	-
01.11.2021	1,304	0	202,51	197,11	0	200,51	195,68	0	0	24	0	0	45,9	39,4	6,5	0,7	0,7	0	-
02.11.2021	1,332	0	200,85	195,48	0	198,83	194,07	0	0	24	0	0	46,2	39,5	6,71	0,7	0,7	0	-
03.11.2021	1,246	0	199,09	193,83	0	197,21	192,5	0	0	24	0	0	44,9	38,6	6,32	0,7	0,7	0	-
04.11.2021	1,394	0	199,36	194,08	0	197,29	192,58	0	0	24	0	0	47,2	40,1	7,09	0,7	0,7	0	-
05.11.2021	1,34	0	198,64	193,42	0	196,64	192,05	0	0	24	0	0	46	39,2	6,85	0,7	0,7	0	-
06.11.2021	1,186	0	197,92	192,7	0	196,17	191,5	0	0	24	0	0	43,5	37,4	6,06	0,7	0,7	0	-
07.11.2021	1,254	0	197,86	192,65	0	196,06	191,37	0	0	24	0	0	44,4	38	6,41	0,7	0,7	0	-
08.11.2021	1,256	0	196,92	191,73	0	195,08	190,45	0	0	24	0	0	44,7	38,2	6,46	0,7	0,7	0	-
09.11.2021	1,768	0	196,16	191,18	0	193,6	189,47	0	0	24	0	0	52,8	43,7	9,16	0,7	0,7	0	-
10.11.2021	1,41	0	196,22	191,45	0	194,14	190,01	0	0	24	0	0	47,5	40,2	7,27	0,7	0,7	0	6
11.11.2021	1,348	0	197,35	192,63	0	195,3	191,16	0	0	24	0	0	46,7	39,8	6,92	0,7	0,7	0	-
12.11.2021	1,238	0	198,13	193,34	0	196,32	192,06	0	0	24	0	0	44,5	38,1	6,33	0,7	0,7	0	-
13.11.2021	1,578	0	195,77	191,11	0	193,53	189,58	0	0	24	0	0	50,1	41,9	8,17	0,7	0,7	0	-
14.11.2021	1,521	0	195,65	190,97	0	193,43	189,46	0	0	24	0	0	49,3	41,4	7,89	0,7	0,7	0	-
15.11.2021	1,655	0	196,42	191,71	0	194,01	190,03	0	0	24	0	0	51,6	43,1	8,54	0,7	0,7	0	-
16.11.2021	1,583	0	197,63	192,9	0	195,22	191,25	0	0	24	0	0	50,8	42,6	8,12	0,7	0,7	0	-
17.11.2021	1,575	0	194,49	189,93	0	192,16	188,35	0	0	24	0	0	50,5	42,2	8,21	0,7	0,7	0	-
18.11.2021	1,378	0	196,23	191,71	0	194,21	190,25	0	0	24	0	0	47,1	40	7,11	0,7	0,7	0	5
19.11.2021	1,206	0	197,1	192,49	0	195,32	191,29	0	0	24	0	0	44	37,8	6,19	0,7	0,7	0	-
20.11.2021	1,164	0	197,19	192,59	0	195,46	191,39	0	0	24	0	0	43,5	37,5	5,95	0,7	0,7	0	9
21.11.2021	1,362	0	198,96	194,26	0	196,95	192,83	0	0	24	0	0	46,4	39,5	6,94	0,7	0,7	0	6
22.11.2021	1,945	0	197,81	192,96	0	194,85	190,98	0	0	24	0	0	56,7	46,7	9,99	0,7	0,7	0	-
23.11.2021	1,602	0	197,22	192,52	0	194,77	190,85	0	0	24	0	0	51,4	43,2	8,24	0,7	0,7	0	-
Итого:	42,895	0	6179,21	6021,83	0	6115,15	5976,93	0	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,895																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.10.2021	779,36	96653,85	95995,79	0	95448,14	95152,82	0
23.11.2021	822,255	102833,06	102017,62	0	101563,29	101129,75	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.11.2021 17:03:30