

#190482#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Заводская 27, ТСЖ, УК

Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград

3450

4858

ВКТ-7

00154219

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.11.2025	3,254	0	219,07	218,37	0	214,88	215,86	0	0	24	0	0	64,8	49,7	15,16	0,7	0,7	0	-3,9
25.11.2025	2,848	0	217,62	216,48	0	214,04	214,22	0	0	24	0	0	60,3	46,9	13,34	0,7	0,7	0	-0,9
26.11.2025	2,819	0	217,61	215,44	0	214,15	213,28	0	0	24	0	0	59	45,9	13,18	0,7	0,7	0	-0,4
27.11.2025	2,753	0	219,29	216,21	0	215,85	214,13	0	0	24	0	0	58,2	45,4	12,8	0,7	0,7	0	-1,3
28.11.2025	2,698	0	220,52	216,43	0	217,21	214,39	0	0	24	0	0	57,2	44,8	12,43	0,7	0,7	0	-0,4
29.11.2025	2,882	0	221,02	216,69	0	217,47	214,53	0	0	24	0	0	59,4	46,1	13,28	0,7	0,7	0	-0,3
30.11.2025	2,856	0	224,75	220,11	0	221,16	217,95	0	0	24	0	0	59	46,1	12,94	0,7	0,7	0	-0,5
01.12.2025	2,684	0	226,14	220,5	0	222,77	218,45	0	0	24	0	0	56,7	44,7	12,07	0,7	0,7	0	-
02.12.2025	2,857	0	227,92	223,08	0	224,27	220,92	0	0	24	0	0	58,9	46,1	12,76	0,7	0,7	0	-
03.12.2025	2,472	0	229,62	224,75	0	226,48	222,79	0	0	24	0	0	54,4	43,5	10,93	0,7	0,7	0	-
04.12.2025	2,212	0	227,32	222,29	0	224,52	220,52	0	0	24	0	0	51,6	41,8	9,87	0,7	0,7	0	-
05.12.2025	1,884	0	223,46	217,77	0	221,1	216,23	0	0	24	0	0	47,6	39	8,54	0,7	0,7	0	-
06.12.2025	1,755	0	221,83	215,96	0	219,63	214,52	0	0	24	0	0	46,2	38,2	8	0,7	0,7	0	-
07.12.2025	2,06	0	223,32	217,9	0	220,75	216,24	0	0	24	0	0	49,7	40,4	9,34	0,7	0,7	0	-
08.12.2025	1,802	0	225,46	219,86	0	223,11	218,32	0	0	24	0	0	46,8	38,7	8,1	0,7	0,7	0	-
09.12.2025	1,565	0	227,13	220,84	0	225,12	219,45	0	0	24	0	0	43,6	36,6	6,96	0,7	0,7	0	-
10.12.2025	1,539	0	224,87	218,43	0	222,91	217,06	0	0	24	0	0	43,4	36,5	6,92	0,7	0,7	0	-
11.12.2025	1,58	0	224,26	217,87	0	222,27	216,45	0	0	24	0	0	43,7	36,6	7,13	0,7	0,7	0	-
12.12.2025	1,745	0	227,34	221,23	0	225,1	219,74	0	0	24	0	0	45,5	37,7	7,77	0,7	0,7	0	-
13.12.2025	1,984	0	227,22	221,56	0	224,71	219,9	0	0	24	0	0	48,8	40	8,85	0,7	0,7	0	-
14.12.2025	1,816	0	220,72	214,8	0	218,49	213,34	0	0	24	0	0	46,6	38,2	8,34	0,7	0,7	0	-
15.12.2025	2,256	0	226,07	221,06	0	223,3	219,27	0	0	24	0	0	51,5	41,4	10,13	0,7	0,7	0	-
16.12.2025	2,419	0	227,3	222,9	0	224,29	220,97	0	0	24	0	0	53,6	42,8	10,81	0,7	0,7	0	-
17.12.2025	2,738	0	222,74	219,02	0	219,3	216,92	0	0	24	0	0	57,9	45,4	12,51	0,7	0,7	0	-
18.12.2025	2,599	0	221,31	217,61	0	218,04	215,58	0	0	24	0	0	56,5	44,6	11,93	0,7	0,7	0	-
19.12.2025	2,13	0	222,18	217,49	0	219,53	215,78	0	0	24	0	0	50,8	41,1	9,72	0,7	0,7	0	-
20.12.2025	1,926	0	222,47	217,35	0	220,03	215,78	0	0	24	0	0	48,2	39,4	8,78	0,7	0,7	0	-
21.12.2025	1,983	0	222,56	217,34	0	220,09	215,74	0	0	24	0	0	48,7	39,7	9,03	0,7	0,7	0	-
22.12.2025	2,146	0	222,7	217,54	0	220,03	215,85	0	0	24	0	0	50,9	41,1	9,76	0,7	0,7	0	-
23.12.2025	3,087	0	222,68	218,49	0	218,85	216,23	0	0	24	0	0	61,1	47	14,12	0,7	0,7	0	-
Итого:	69,349	0	6706,5	6565,37	0	6619,45	6510,41	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	69,349																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.11.2025	765,818	125223,94	90482,43	0	124074,67	89750,93	0
23.12.2025	835,167	131930,44	97047,8	0	130694,12	96261,34	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:23:03