

#190483#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Заводская 27, ТСЖ, УК

Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград

3450

4859

ВКТ-7

00154219

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	0,944	0,617	39,45	29,21	0	38,78	28,88	9,9	24	0	0	62	50,6	11,42	0,7	0,7	-3,9
25.11.2025	0,718	0,465	34,64	27,39	0	34,07	27,05	7,02	24	0	0	61,3	50,7	10,61	0,7	0,7	-0,9
26.11.2025	0,946	0,637	39,64	28,76	0	38,96	28,51	10,45	24	0	0	60,8	49,9	10,84	0,7	0,7	-0,4
27.11.2025	0,936	0,623	39,08	28,36	0	38,41	28,11	10,3	24	0	0	60,6	49,5	11,13	0,7	0,7	-1,3
28.11.2025	0,985	0,658	40,19	29,23	0	39,51	28,92	10,59	24	0	0	61,5	50,1	11,4	0,7	0,7	-0,4
29.11.2025	1,046	0,728	41,51	29,34	0	40,8	29,07	11,73	24	0	0	61,4	50,2	11,14	0,7	0,7	-0,3
30.11.2025	1,111	0,788	42,6	29,28	0	41,89	28,99	12,9	24	0	0	61,2	50,1	11,07	0,7	0,7	-0,5
01.12.2025	0,919	0,583	40,66	30,84	0	39,98	30,48	9,5	24	0	0	61,3	50,2	11,05	0,7	0,7	-
02.12.2025	0,973	0,642	42,5	31,86	0	41,78	31,43	10,35	24	0	0	61,3	50,5	10,75	0,7	0,7	-
03.12.2025	0,975	0,641	41,62	30,91	0	40,95	30,51	10,44	24	0	0	61,2	50,3	10,96	0,7	0,7	-
04.12.2025	0,919	0,584	41,21	31,28	0	40,51	30,89	9,62	24	0	0	60,9	50	10,83	0,7	0,7	-
05.12.2025	0,954	0,619	41,69	31,28	0	41,02	30,89	10,13	24	0	0	60,9	50	10,88	0,7	0,7	-
06.12.2025	1,008	0,655	42,4	31,6	0	41,68	31,16	10,52	24	0	0	61,9	50,5	11,45	0,7	0,7	-
07.12.2025	1,065	0,73	43,37	31,25	0	42,62	30,78	11,84	24	0	0	61,7	50,8	10,88	0,7	0,7	-
08.12.2025	0,92	0,588	41,06	31,34	0	40,37	30,87	9,5	24	0	0	61,6	50,8	10,83	0,7	0,7	-
09.12.2025	1,002	0,675	42,39	31,09	0	41,69	30,69	11	24	0	0	61,1	50,3	10,8	0,7	0,7	-
10.12.2025	1,017	0,692	42,37	30,86	0	41,69	30,45	11,24	24	0	0	61,1	50,2	10,84	0,7	0,7	-
11.12.2025	0,997	0,655	41,97	30,94	0	41,27	30,58	10,69	24	0	0	61,2	50	11,22	0,7	0,7	-
12.12.2025	0,933	0,593	41,11	31,12	0	40,41	30,72	9,69	24	0	0	61,1	50,1	11,05	0,7	0,7	-
13.12.2025	1,008	0,683	42,27	30,84	0	41,56	30,43	11,13	24	0	0	61,2	50,5	10,75	0,7	0,7	-
14.12.2025	1,043	0,716	42,65	30,71	0	41,95	30,34	11,61	24	0	0	61	50,1	10,92	0,7	0,7	-
15.12.2025	1	0,658	42,57	31,65	0	41,84	31,21	10,63	24	0	0	61,6	50,6	11,08	0,7	0,7	-
16.12.2025	0,979	0,632	42,3	31,68	0	41,59	31,26	10,33	24	0	0	61,1	49,9	11,14	0,7	0,7	-
17.12.2025	0,997	0,655	42,71	31,54	0	42,01	31,15	10,86	24	0	0	60,6	49,8	10,88	0,7	0,7	-
18.12.2025	1,004	0,662	42,31	31,37	0	41,6	30,95	10,65	24	0	0	61,9	50,7	11,22	0,7	0,7	-
19.12.2025	0,996	0,66	42,12	31,23	0	41,41	30,77	10,64	24	0	0	61,8	50,8	10,98	0,7	0,7	-
20.12.2025	0,952	0,622	41,28	30,89	0	40,58	30,49	10,09	24	0	0	61,5	50,6	10,96	0,7	0,7	-
21.12.2025	1,041	0,711	43,09	31,25	0	42,36	30,81	11,55	24	0	0	61,3	50,4	10,82	0,7	0,7	-
22.12.2025	0,984	0,629	41,65	31,42	0	40,92	30,98	9,94	24	0	0	62,8	51,2	11,6	0,7	0,7	-
23.12.2025	0,968	0,618	41,45	31,19	0	40,76	30,75	10,01	24	0	0	61,6	50,2	11,38	0,7	0,7	-
Итого:	29,34	0	1243,86	919,71	0	1222,97	908,12	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,34																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	777,104	35685,44	27651,67	0	35055,64	27276,35
23.12.2025	806,444	36929,3	28571,38	0	36278,61	28184,47

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:48:41