

#194063#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Заводская 27, ТСЖ, УК

Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград

3450

4859

ВКТ-7

00154219

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	0,987	0,644	41,97	31,19	0	41,26	30,81	10,45	24	0	0	61,2	49,9	11,28	0,7	0,7	-6,3
25.12.2025	0,975	0,634	41,72	31,05	0	41,03	30,67	10,36	24	0	0	61,2	50,1	11,13	0,7	0,7	-5,6
26.12.2025	0,906	0,561	40,33	31,04	0	39,64	30,66	8,98	24	0	0	61,7	50,2	11,5	0,7	0,7	4,4
27.12.2025	1,009	0,665	41,95	30,9	0	41,24	30,49	10,75	24	0	0	61,6	50,3	11,34	0,7	0,7	5,4
28.12.2025	1,022	0,678	42,35	30,93	0	41,65	30,6	11,05	24	0	0	61	49,6	11,35	0,7	0,7	3,8
29.12.2025	0,973	0,638	40,51	29,58	0	39,82	29,32	10,5	24	0	0	60,6	49,1	11,47	0,7	0,7	2,5
30.12.2025	0,881	0,679	36,46	24,98	0	35,86	24,72	11,14	24	0	0	60,4	52	8,37	0,7	0,7	-1,1
31.12.2025	1,19	0,937	40,87	25,2	0	40,16	24,96	15,2	24	0	0	61,3	51,1	10,27	0,7	0,7	-4,2
01.01.2026	0,809	0,514	36,67	27,71	0	36,06	27,47	8,59	24	0	0	59,8	49	10,82	0,7	0,7	-5,2
02.01.2026	0,946	0,636	38,37	27,52	0	37,74	27,28	10,46	24	0	0	60,6	49,2	11,4	0,7	0,7	1,2
03.01.2026	0,924	0,621	37,58	26,9	0	36,94	26,66	10,28	24	0	0	60,1	48,6	11,46	0,7	0,7	-0,6
04.01.2026	0,98	0,643	41,71	30,89	0	40,98	30,52	10,46	24	0	0	61	49,7	11,24	0,7	0,7	-4
05.01.2026	0,981	0,617	45,09	34,58	0	44,34	34,1	10,24	24	0	0	60,7	50,2	10,52	0,7	0,7	-3
06.01.2026	0,999	0,636	45,3	34,54	0	44,49	34,06	10,43	24	0	0	61,2	50,6	10,57	0,7	0,7	-5,5
07.01.2026	0,94	0,587	44,44	34,6	0	43,7	34,12	9,58	24	0	0	60,7	50,2	10,49	0,7	0,7	-7,8
08.01.2026	1,006	0,632	45,26	34,71	0	44,46	34,23	10,23	24	0	0	61,8	50,9	10,88	0,7	0,7	-11
09.01.2026	1,028	0,67	45,89	34,61	0	45,09	34,13	10,96	24	0	0	61	50,4	10,62	0,7	0,7	-9,6
10.01.2026	0,988	0,617	44,96	34,58	0	44,16	34,1	10,06	24	0	0	61,3	50,4	10,91	0,7	0,7	-5,2
11.01.2026	1,109	0,743	46,76	34,39	0	45,91	33,91	12	24	0	0	61,8	50,9	10,88	0,7	0,7	-5,2
12.01.2026	0,945	0,582	43,66	33,97	0	42,92	33,49	9,43	24	0	0	61,5	50,6	10,92	0,7	0,7	-
13.01.2026	0,987	0,638	44,09	33,4	0	43,33	32,93	10,4	24	0	0	61,1	50,4	10,73	0,7	0,7	-
14.01.2026	0,987	0,638	43,57	32,91	0	42,84	32,45	10,39	24	0	0	61,1	50,3	10,81	0,7	0,7	-
15.01.2026	0,981	0,628	43,11	32,62	0	42,37	32,16	10,21	24	0	0	61,2	50,2	11,05	0,7	0,7	-
16.01.2026	1,05	0,701	43,83	32,28	0	43,09	31,81	11,28	24	0	0	61,6	50,5	11,16	0,7	0,7	-
17.01.2026	1,043	0,689	43,64	32,3	0	42,89	31,85	11,04	24	0	0	61,8	50,6	11,26	0,7	0,7	-
18.01.2026	1,074	0,728	44,49	32,34	0	43,74	31,89	11,85	24	0	0	61,1	50	11,08	0,7	0,7	-
19.01.2026	1,048	0,715	43,97	32,16	0	43,23	31,69	11,54	24	0	0	61,4	50,6	10,74	0,7	0,7	-
20.01.2026	0,997	0,64	42,94	32,32	0	42,21	31,86	10,35	24	0	0	61,8	50,6	11,25	0,7	0,7	-
21.01.2026	0,982	0,629	42,46	32,13	0	41,74	31,65	10,09	24	0	0	62,1	51	11,16	0,7	0,7	-
22.01.2026	1,033	0,674	43,4	32,2	0	42,66	31,72	10,94	24	0	0	61,5	50,2	11,34	0,7	0,7	-
23.01.2026	0,99	0,641	42,7	32,05	0	41,97	31,62	10,35	24	0	0	61,3	50,1	11,2	0,7	0,7	-
Итого:	30,77	0	1320,05	980,58	0	1297,52	967,93	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,77																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	806,444	36929,3	28571,38	0	36278,61	28184,47
23.01.2026	837,214	38249,35	29551,96	0	37576,13	29152,4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 7:28:44