

#11580#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 20.03.2021

Потребитель Школа №46, МАОУ СОШ с УИОП
 Адрес потребителя Летняя 48, Калининград
 Номер абонента 3777
 Порядковый номер 4261
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00104297
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2021	3,151	0	373,85	385,89	0	366,79	380,32	0	0	24	0	0	64,6	56	8,6	0,7	0,7	4,5
22.02.2021	3,145	0	358,81	370,71	0	351,83	365,24	0	0	24	0	0	65,5	56,5	8,94	0,7	0,7	4,6
23.02.2021	3,07	0	333,92	344,88	0	327,56	340	0	0	24	0	0	64,8	55,4	9,39	0,7	0,7	4,6
24.02.2021	3,145	0	357,9	369,94	0	351,08	364,63	0	0	24	0	0	64,8	55,8	8,97	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	3,172	0	374,15	387,19	0	366,95	381,53	0	0	24	0	0	65,1	56,4	8,65	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	3,15	0	371,79	384,96	0	364,75	379,4	0	0	24	0	0	64,5	55,9	8,64	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	3,02	0	371,1	384,82	0	364	379,13	0	0	24	0	0	64,9	56,6	8,31	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	2,998	0	370,45	384,78	0	363,55	379,26	0	0	24	0	0	64	55,8	8,26	0,7	0,7	3
01.03.2021	3,188	0	369,31	383,89	0	362,33	378,39	0	0	24	0	0	64,6	55,8	8,81	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	3,246	0	373,6	388,51	0	366,39	382,79	0	0	24	0	0	65,3	56,4	8,86	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	3,393	0	383,7	398,7	0	375,93	392,51	0	0	24	0	0	67,1	58,1	9,02	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	3,362	0	355,55	369,38	0	348,26	363,69	0	0	24	0	0	67,3	57,7	9,66	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	3,38	0	355,87	369,69	0	348,72	364,14	0	0	24	0	0	66,8	57,1	9,69	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	3,37	0	357,08	371,07	0	349,75	365,41	0	0	24	0	0	67,4	57,8	9,64	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	3,398	0	356,42	370,45	0	349,02	364,68	0	0	24	0	0	68	58,3	9,74	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	3,436	0	355,69	369,67	0	348,19	363,87	0	0	24	0	0	68,4	58,5	9,87	0,7	0,7	0
09.03.2021	3,384	0	353,54	367,26	0	346,39	361,75	0	0	24	0	0	66,8	57	9,77	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	3,382	0	353,31	367,14	0	346,21	361,66	0	0	24	0	0	66,6	56,8	9,78	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	3,433	0	353,85	367,87	0	346,5	362,18	0	0	24	0	0	68	58,1	9,91	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	3,297	0	352,99	367,02	0	345,98	361,57	0	0	24	0	0	66,2	56,7	9,53	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	3,068	0	353,82	368,03	0	347,1	362,7	0	0	24	0	0	64,8	55,9	8,86	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	3,081	0	354,21	368,57	0	347,46	363,25	0	0	24	0	0	64,8	56	8,87	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	3,166	0	352,58	366,75	0	345,81	361,43	0	0	24	0	0	65,2	56	9,17	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	3,193	0	352,79	367,09	0	345,98	361,79	0	0	24	0	0	65,3	56	9,24	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	3,157	0	352,75	366,85	0	346,08	361,65	0	0	24	0	0	64,5	55,4	9,13	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	3,255	0	353,32	367,13	0	346,45	361,76	0	0	24	0	0	65,6	56,2	9,4	0,7	0,7	1
19.03.2021	3,222	0	352,94	366,89	0	346,12	361,58	0	0	24	0	0	65,3	56	9,32	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	3,322	0	355,32	369,49	0	348,07	363,86	0	0	24	0	0	67,1	57,6	9,54	0,7	0,7	-
Итого:	90,584	0	10060,61	10444,62	0	9863,25	10290,17	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	90,584																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2021	21,513	2102,76	2180,72	0	2055,23	2143,98	0
20.03.2021	112,097	12163,37	12625,34	0	11918,48	12434,15	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 23.03.2021 9:40:50