

#144263#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №46, МАОУ СОШ с УИОП
Летняя 48, Калининград (старый корпус)
3777

Заводской номер счётчика 00104297	Показания прибора, Гкал 20.08.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.07.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1625,233	1624,497	0.736

Подпись исполнителя _____



#143602#

Отчёт за период с 20.07.2025 по 20.08.2025.

Номер абонента 3777
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104297
Номер системы 1
Отчёт сформирован 25.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2025	-	0,065	0	13,36	13,27	0	13,07	13,01	0	0	24	0	0	69,3	64,3	5,03	0,7	0,7
22.07.2025	-	0,039	0	12,68	12,61	0	12,41	12,37	0	0	24	0	0	68,6	65,4	3,18	0,7	0,7
23.07.2025	-	0,04	0	14,37	14,37	0	14,08	14,11	0	0	24	0	0	69,3	66,4	2,87	0,7	0,7
24.07.2025	-	0,028	0	13,04	13,03	0	12,78	12,77	0	0	24	0	0	68,9	66,5	2,46	0,7	0,7
25.07.2025	-	0,028	0	12,62	12,58	0	12,39	12,35	0	0	24	0	0	68,7	66,3	2,35	0,7	0,7
26.07.2025	-	0,026	0	11,4	11,33	0	11,15	11,09	0	0	24	0	0	68,6	66,1	2,51	0,7	0,7
27.07.2025	-	0,025	0	10,86	10,78	0	10,63	10,58	0	0	24	0	0	68,3	65,8	2,56	0,7	0,7
28.07.2025	-	0,031	0	12,17	12,12	0	11,92	11,88	0	0	24	0	0	68,6	65,7	2,93	0,7	0,7
29.07.2025	-	0,035	0	12,09	12,09	0	11,86	11,86	0	0	24	0	0	68,6	65,6	2,99	0,7	0,7
30.07.2025	-	0,024	0	12,29	12,29	0	12,05	12,08	0	0	24	0	0	68,8	66,6	2,2	0,7	0,7
31.07.2025	-	0,035	0	11,87	11,85	0	11,62	11,63	0	0	24	0	0	68,6	65,5	3,13	0,7	0,7
01.08.2025	-	0,027	0	12,23	12,23	0	12	12,01	0	0	24	0	0	68,6	66,5	2,17	0,7	0,7
02.08.2025	-	0,037	0	12,47	12,48	0	12,22	12,25	0	0	24	0	0	68,7	65,6	3,09	0,7	0,7
03.08.2025	-	0,029	0	11,42	11,39	0	11,16	11,14	0	0	24	0	0	68,3	65,5	2,82	0,7	0,7
04.08.2025	-	0,007	0	9,66	9,67	0	9,43	9,47	0	0	24	0	0	67,5	66,4	1,1	0,7	0,7
05.08.2025	-	0,009	0	14,25	14,29	0	13,91	13,96	0	0	24	0	0	69,1	68,3	0,79	0,7	0,7
06.08.2025	-	0,013	0	18,8	18,85	0	18,38	18,43	0	0	24	0	0	69,9	69,2	0,73	0,7	0,7
07.08.2025	-	0,014	0	20,74	20,88	0	20,27	20,41	0	0	24	0	0	70,5	69,8	0,69	0,7	0,7
08.08.2025	-	0,017	0	25,03	25,18	0	24,47	24,62	0	0	24	0	0	70,9	70,2	0,66	0,7	0,7
09.08.2025	-	0,013	0	24,68	24,73	0	24,15	24,22	0	0	24	0	0	70,8	70,2	0,61	0,7	0,7
10.08.2025	-	0,014	0	25,19	25,18	0	24,63	24,63	0	0	24	0	0	70,9	70,4	0,56	0,7	0,7
11.08.2025	-	0,015	0	22,93	22,94	0	22,39	22,42	0	0	24	0	0	70,7	70	0,68	0,7	0,7
12.08.2025	-	0,014	0	21,92	21,97	0	21,43	21,49	0	0	24	0	0	70,6	69,9	0,71	0,7	0,7
13.08.2025	-	0,021	0	22,55	22,63	0	22,04	22,14	0	0	24	0	0	70,8	69,9	0,84	0,7	0,7
14.08.2025	-	0,014	0	28,12	28,22	0	27,47	27,57	0	0	24	0	0	71,1	70,6	0,53	0,7	0,7
15.08.2025	-	0,026	0	36,17	36,27	0	35,34	35,45	0	0	24	0	0	71,4	70,8	0,66	0,7	0,7
16.08.2025	-	0,017	0	28,02	27,97	0	27,37	27,32	0	0	24	0	0	70,8	70,3	0,49	0,7	0,7
17.08.2025	-	0,013	0	27,11	27,06	0	26,5	26,47	0	0	24	0	0	71	70,5	0,49	0,7	0,7
18.08.2025	-	0,022	0	26,03	26,08	0	25,45	25,52	0	0	24	0	0	70,9	70,1	0,81	0,7	0,7
19.08.2025	-	0,019	0	32,33	32,5	0	31,63	31,8	0	0	24	0	0	71,2	70,6	0,59	0,7	0,7
20.08.2025	-	0,019	0	28,31	28,47	0	27,68	27,84	0	0	24	0	0	71	70,4	0,62	0,7	0,7
Итого:	-	0,736	0	584,71	585,31	0	571,88	572,89	0	0	744	0	-	69,71	68,05	1,67	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.07.2025	1624,497	168756,75	168777,68	4,19	165175,65	166102,78	4,14
20.08.2025	1625,233	169341,46	169362,99	4,19	165747,53	166675,67	4,14

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения