

#146599#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №46, МАОУ СОШ с УИОП
Летняя 48, Калининград (старый корпус)
3777

Заводской номер счётчика 00104297	Показания прибора, Гкал 20.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1626,678	1625,233	1.445

Подпись исполнителя



#146356#

Отчёт за период с 20.08.2025 по 20.09.2025.

Номер абонента 3777
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104297
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2025	-	0,02	0	32,44	32,66	0	31,7	31,92	0	0	24	0	0	71,3	70,8	0,56	0,7	0,7
22.08.2025	-	0,013	0	20,53	20,73	0	20,07	20,27	0	0	24	0	0	70,5	69,8	0,68	0,7	0,7
23.08.2025	-	0,005	0	10,28	10,38	0	10,05	10,15	0	0	24	0	0	67,4	66,4	1,01	0,7	0,7
24.08.2025	-	0,003	0	13,9	14,03	0	13,6	13,74	0	0	24	0	0	65,9	65,2	0,71	0,7	0,7
25.08.2025	-	0	0	38,18	38,41	0	37,64	37,87	0	0	24	0	0	55,6	55,5	0,08	0,7	0,7
26.08.2025	-	0	0	1,49	0	0	1,49	0	0	0	24	0	0	27,5	30,1	-2,61	0,7	0,7
27.08.2025	-	0	0	37,58	0	0	37,56	0	0	0	24	0	0	21,2	22,1	-0,93	0,7	0,7
28.08.2025	-	0,014	0	49,37	0	0	49,32	0	0	0	24	0	0	20,8	20,5	0,37	0,7	0,7
29.08.2025	-	0,013	0	66,87	0,01	0	66,74	0,01	0	0	24	0	0	21	20,4	0,55	0,7	0,7
30.08.2025	-	0,016	0	68,14	11,67	0	67,89	11,55	0	0	24	0	0	25,8	47,2	-21,37	0,7	0,7
31.08.2025	-	0,007	0	17,89	17,98	0	17,54	17,63	0	0	24	0	0	65,7	65,1	0,59	0,7	0,7
01.09.2025	-	0,029	0	9,93	9,95	0	9,73	9,77	0	0	24	0	0	66,8	63,7	3,15	0,7	0,7
02.09.2025	-	0,074	0	11,3	11,28	0	11,08	11,09	0	0	24	0	0	67,7	60,9	6,77	0,7	0,7
03.09.2025	-	0,072	0	10,6	10,59	0	10,36	10,42	0	0	24	0	0	67,6	60,1	7,48	0,7	0,7
04.09.2025	-	0,074	0	10,45	10,46	0	10,22	10,27	0	0	24	0	0	67,3	59,7	7,55	0,7	0,7
05.09.2025	-	0,072	0	9,87	9,86	0	9,64	9,69	0	0	24	0	0	67,1	59,4	7,73	0,7	0,7
06.09.2025	-	0,005	0	8,92	8,96	0	8,74	8,78	0	0	24	0	0	66,4	65,2	1,12	0,7	0,7
07.09.2025	-	0,005	0	8,5	8,53	0	8,32	8,37	0	0	24	0	0	65,9	64,6	1,3	0,7	0,7
08.09.2025	-	0,076	0	11,09	11,07	0	10,83	10,86	0	0	24	0	0	67,8	60,7	7,14	0,7	0,7
09.09.2025	-	0,086	0	11,68	11,68	0	11,42	11,48	0	0	24	0	0	67,9	60,2	7,76	0,7	0,7
10.09.2025	-	0,087	0	11,78	11,78	0	11,54	11,57	0	0	24	0	0	67,6	60,2	7,43	0,7	0,7
11.09.2025	-	0,103	0	12,21	12,22	0	11,93	12,01	0	0	24	0	0	67,7	59,2	8,51	0,7	0,7
12.09.2025	-	0,103	0	11,44	11,45	0	11,22	11,26	0	0	24	0	0	67,1	57,7	9,44	0,7	0,7
13.09.2025	-	0,014	0	9,38	9,45	0	9,17	9,26	0	0	24	0	0	66,4	64,6	1,81	0,7	0,7
14.09.2025	-	0,005	0	8,99	9,05	0	8,81	8,87	0	0	24	0	0	66	65	1,06	0,7	0,7
15.09.2025	-	0,133	0	12,52	12,57	0	12,27	12,37	0	0	24	0	0	67,8	57	10,87	0,7	0,7
16.09.2025	-	0,097	0	10,93	10,95	0	10,69	10,76	0	0	24	0	0	67,4	58,2	9,12	0,7	0,7
17.09.2025	-	0,091	0	11,4	11,43	0	11,15	11,21	0	0	24	0	0	67,4	59,2	8,24	0,7	0,7
18.09.2025	-	0,096	0	13,45	13,58	0	13,18	13,36	0	0	24	0	0	67,7	60,2	7,49	0,7	0,7
19.09.2025	-	0,122	0	11,5	11,59	0	11,24	11,4	0	0	24	0	0	67,4	56,6	10,86	0,7	0,7
20.09.2025	-	0,01	0	10,22	10,31	0	9,97	10,08	0	0	24	0	0	66,5	65,1	1,37	0,7	0,7
Итого:	-	1,445	0	572,83	362,63	0	565,11	356,02	0	0	744	0	-	59,88	56,47	3,41	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.08.2025	1625,233	169341,46	169362,99	4,19	165747,53	166675,67	4,14
20.09.2025	1626,678	169914,29	169725,62	4,19	166312,64	167031,69	4,14

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения