

#150649#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/09/25г.-21/10/25г.

Абонент: СОШ 46

Адрес: Летняя, 48

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00104297

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=1

Т3=2

КС=0x341B

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.09.2025	66,29	64,96	1,33	9,58	9,37	9,66	9,45	0	0	0	7	7	0,008	0	24	0	*
22.09.2025	67,31	59,16	8,15	11,66	11,44	11,83	11,64	0	0	0	7	7	0,094	0	24	0	
23.09.2025	67,44	59,95	7,49	12,01	11,76	12,1	11,89	0	0	0	7	7	0,088	0	24	0	
24.09.2025	68,03	60,1	7,93	14,15	13,84	14,32	14,08	0	0	0	7	7	0,108	0	24	0	
25.09.2025	67,3	57,58	9,72	11,43	11,2	11,47	11,28	0	0	0	7	7	0,11	0	24	0	
26.09.2025	67,62	59,71	7,91	12,7	12,43	12,79	12,57	0	0	0	7	7	0,096	0	24	0	
27.09.2025	67,1	65,7	1,4	11,7	11,46	11,85	11,61	0	0	0	7	7	0,016	0	24	0	*
28.09.2025	66,68	65,08	1,6	10,69	10,45	10,81	10,58	0	0	0	7	7	0,014	0	24	0	*
29.09.2025	67,63	58,24	9,39	13,72	13,43	13,78	13,57	0	0	0	7	7	0,125	0	24	0	
30.09.2025	67,36	59,16	8,2	12,45	12,21	12,54	12,35	1,27	1,24	1,24	7	7	0,16	0,081	24	0	
01.10.2025	71,16	46,87	24,29	42,56	41,58	42,57	42,14	0,27	0,27	0,27	7	7	1,02	0,019	24	0	
02.10.2025	71,97	48,63	23,34	77,18	75,4	76,74	75,9	0,02	0,02	0,02	7	7	1,759	0,002	24	0	
03.10.2025	72,22	50,54	21,68	86,08	84,09	85,3	84,27	0	0	0	7	7	1,822	0	24	0	
04.10.2025	72,43	49,05	23,38	71,31	69,66	70,56	69,77	0	0	0	7	7	1,627	0	24	0	
05.10.2025	72,14	44,67	27,47	54,25	52,98	53,56	53,02	0	0	0	7	7	1,453	0	24	0	
06.10.2025	72,19	44,64	27,55	52,04	50,83	51,5	51,03	0	0	0	7	7	1,399	0	24	0	
07.10.2025	72,1	46,36	25,74	55,77	54,48	55,17	54,6	0	0	0	7	7	1,4	0	24	0	
08.10.2025	72,15	45,98	26,17	56,66	55,33	56,01	55,46	0	0	0	7	7	1,447	0	24	0	
09.10.2025	71,66	42,26	29,4	43,03	42,05	42,67	42,34	0	0	0	7	7	1,234	0	24	0	
10.10.2025	72	45,29	26,71	48,01	46,89	47,45	47,01	0	0	0	7	7	1,251	0	24	0	
11.10.2025	71,66	44,64	27,02	42,53	41,55	42,06	41,66	0	0	0	7	7	1,122	0	24	0	
12.10.2025	71,76	45,71	26,05	46,11	45,06	45,42	44,98	0	0	0	7	7	1,173	0	24	0	
13.10.2025	72,16	45,81	26,35	59,01	57,66	58,22	57,66	0,23	0,23	0,23	7	7	1,527	0,015	24	0	
14.10.2025	72,32	47,89	24,43	68,24	66,66	67,41	66,69	0	0	0	7	7	1,626	0	24	0	
15.10.2025	72,25	45,49	26,76	58,83	57,44	58,08	57,52	0,04	0,04	0,04	7	7	1,537	0,003	24	0	
16.10.2025	72,22	44,52	27,7	54,89	53,62	54,32	53,82	0,02	0,02	0,02	7	7	1,485	0,002	24	0	
17.10.2025	72,21	44,85	27,36	53,44	52,2	52,89	52,39	0	0	0	7	7	1,427	0	24	0	
18.10.2025	72,51	47,89	24,62	64,98	63,46	64,2	63,5	0	0	0	7	7	1,561	0	24	0	
19.10.2025	72,52	49,81	22,71	73,44	71,74	72,44	71,59	0	0	0	7	7	1,629	0	24	0	
20.10.2025	72,69	51,46	21,23	94,61	92,41	93,37	92,21	0	0	0	7	7	1,959	0	24	0	
21.10.2025	72,77	51,22	21,55	88,47	86,39	87,45	86,36	0,01	0,01	0,01	7	7	1,861	0,001	24	0	
Итого:				1411,5	1379,07	1398,5	1382,94	1,86	1,83	1,83			32,138	0,123	744	0	
Средние:	70,57	51,39	19,18								7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/09/2524:00	169914,29	166312,64	169725,62	167031,69	4,19	4,14	4,14	1626,678	0,319	25261	44
21/10/2524:00	171325,82	167691,71	171124,16	168414,63	6,05	5,97	5,97	1658,816	0,442	26005	44
Итого:	1411,53	1379,07	1398,54	1382,94	1,86	1,83	1,83	32,138	0,123	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 2618ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

