

#165192#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/10/25г.-21/11/25г.

Абонент: СОШ №46

Адрес: Летняя, 48

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00104297

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=2

КС=0х341В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.10.2025	72,77	51,22	21,55	88,47	86,39	87,45	86,36	0,01	0,01	0,01	7	7	1,861	0,001	24	0	
22.10.2025	72,13	46,4	25,73	64,27	62,75	63,54	62,9	0	0	0	7	7	1,612	0	24	0	
23.10.2025	72	43,84	28,16	51,82	50,61	51,15	50,67	0,08	0,08	0,08	7	7	1,429	0,005	24	0	
24.10.2025	72,1	44,61	27,49	53,88	52,62	53,22	52,71	0	0	0	7	7	1,444	0	24	0	
25.10.2025	72,28	47,15	25,13	63,07	61,61	62,38	61,71	0	0	0	7	7	1,55	0	24	0	
26.10.2025	72,33	48,42	23,91	67,78	66,19	67,07	66,33	0	0	0	7	7	1,584	0	24	0	
27.10.2025	72,54	48,73	23,81	76,99	75,18	76,11	75,28	0	0	0	7	7	1,788	0	24	0	
28.10.2025	72,39	47,7	24,69	68,88	67,24	68,26	67,52	0	0	0	7	7	1,661	0	24	0	
29.10.2025	72,64	47,83	24,81	68,4	66,79	67,77	67,03	0,17	0,17	0,17	7	7	1,664	0,011	24	0	
30.10.2025	72,21	46,63	25,58	64,61	63,13	63,92	63,29	0	0	0	7	7	1,613	0	24	0	
31.10.2025	72,04	47,22	24,82	70,74	69,09	70,02	69,3	0,01	0,01	0,01	7	7	1,714	0,001	24	0	
01.11.2025	72,42	49,13	23,29	74,6	72,86	73,95	73,13	0	0	0	7	7	1,692	0	24	0	
02.11.2025	72,35	46,61	25,74	57,63	56,27	57,13	56,56	0	0	0	7	7	1,445	0	24	0	
03.11.2025	72,09	45,72	26,37	55,2	53,91	54,63	54,1	0	0	0	7	7	1,42	0	24	0	
04.11.2025	72,18	47,69	24,49	65,64	64,14	64,92	64,23	0	0	0	7	7	1,57	0	24	0	
05.11.2025	72,04	43,78	28,26	54,47	53,22	53,93	53,46	0	0	0	7	7	1,502	0	24	0	
06.11.2025	72,28	45,75	26,53	57,82	56,48	57,3	56,71	0,01	0,01	0,01	7	7	1,496	0,001	24	0	
07.11.2025	72,38	48,12	24,26	73,05	71,34	72,5	71,74	0,01	0,01	0,01	7	7	1,73	0,001	24	0	
08.11.2025	72,59	50,73	21,86	91,35	89,22	90,59	89,49	0	0	0	7	7	1,949	0	24	0	
09.11.2025	72,72	51,19	21,53	89,64	87,55	88,69	87,61	0	0	0	7	7	1,884	0	24	0	
10.11.2025	72,46	47,75	24,71	78,57	76,72	77,85	76,99	0	0	0	7	7	1,894	0	24	0	
11.11.2025	72,48	47,99	24,49	72,53	70,84	71,9	71,12	0	0	0	7	7	1,732	0	24	0	
12.11.2025	72,45	47,37	25,08	74,53	72,81	73,94	73,16	0	0	0	7	7	1,826	0	24	0	
13.11.2025	72,24	46	26,24	61,07	59,66	60,69	60,08	0	0	0	7	7	1,562	0	24	0	
14.11.2025	72,23	45,69	26,54	61,57	60,12	61,23	60,62	0	0	0	7	7	1,592	0	24	0	
15.11.2025	72,71	52,14	20,57	94,98	92,73	94,34	93,12	0	0	0	7	7	1,905	0	24	0	
16.11.2025	76,19	56,7	19,49	124,18	121,02	123,19	121,34	0	0	0	7	7	2,358	0	24	0	
17.11.2025	74,24	51,8	22,44	100,81	98,35	100,08	98,83	0	0	0	7	7	2,205	0	24	0	
18.11.2025	73,42	53,28	20,14	116,57	113,79	115,78	114,24	0	0	0	7	7	2,288	0	24	0	
19.11.2025	73,74	51,79	21,95	101,19	98,76	100,7	99,44	0	0	0	7	7	2,165	0	24	0	
20.11.2025	75,22	55,42	19,8	126,21	123,04	125,44	123,68	0,01	0,01	0,01	7	7	2,437	0,001	24	0	
21.11.2025	74,86	52,99	21,87	104,74	102,14	104,16	102,81	0	0	0	7	7	2,232	0	24	0	
Итого:				2475,2	2416,57	2453,8	2425,56	0,3	0,3	0,3			56,804	0,021	768	0	
Средние:	72,77	48,66	24,1								7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/10/2524:00	171237,35	167605,32	171036,71	168328,27	6,04	5,96	5,96	1656,955	0,441	25981	44
21/11/2524:00	173712,61	170021,89	173490,54	170753,83	6,34	6,26	6,26	1713,759	0,462	26749	44
Итого:	2475,26	2416,57	2453,83	2425,56	0,3	0,3	0,3	56,804	0,021	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета,тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 26857ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

