

#177935#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.11.2025 по 19.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №46, МАОУ СОШ с УИОП
Летняя 48, Калининград (старый корпус)
3777

Заводской номер счётчика 00104297	Показания прибора, Гкал 19.12.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.11.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1776,324	1711,527	64.797

Подпись исполнителя



#177934#

Отчёт за период с 20.11.2025 по 19.12.2025.

Номер абонента 3777
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00104297
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.11.2025	2,2	2,232	0	104,74	104,16	0	102,14	102,81	0	0	24	0	0	74,9	53	21,87	0,7	0,7
22.11.2025	1,3	2,269	0,001	121,38	120,87	0,01	118,36	119,11	0,01	0,01	24	0	0	75,1	55,9	19,16	0,7	0,7
23.11.2025	-3,3	2,633	0	133,77	132,79	0	130,08	130,66	0	0	24	0	0	79,5	59,3	20,24	0,7	0,7
24.11.2025	-3,9	2,731	0	128,02	126,99	0	124,41	125,01	0	0	24	0	0	80,4	58,4	21,94	0,7	0,7
25.11.2025	-0,9	2,542	0	114,73	114,02	0	111,63	112,38	0	0	24	0	0	78,3	55,6	22,75	0,7	0,7
26.11.2025	-0,4	2,534	0	116,5	115,91	0	113,43	114,25	0	0	24	0	0	77,6	55,3	22,33	0,7	0,7
27.11.2025	-1,3	2,432	0	116,4	115,86	0	113,35	114,19	0	0	24	0	0	76,9	55,4	21,47	0,7	0,7
28.11.2025	-0,4	2,421	0	113,94	113,53	0	111,01	111,95	0	0	24	0	0	76,5	54,7	21,83	0,7	0,7
29.11.2025	-0,3	2,408	0	125,23	124,75	0	122,01	122,87	0	0	24	0	0	76,6	56,9	19,72	0,7	0,7
30.11.2025	-0,5	2,404	0	125,57	124,78	0	122,3	122,89	0	0	24	0	0	76,8	57,2	19,66	0,7	0,7
01.12.2025	-	2,361	0	110,89	110,2	0	108,11	108,72	0	0	24	0	0	75,6	53,7	21,85	0,7	0,7
02.12.2025	-	2,54	0	126,59	126,03	0	123,28	124,16	0	0	24	0	0	77,3	56,7	20,61	0,7	0,7
03.12.2025	-	2,22	0	106,35	105,94	0	103,76	104,6	0	0	24	0	0	73,9	52,5	21,41	0,7	0,7
04.12.2025	-	2,084	0	93,82	93,52	0	91,54	92,38	0	0	24	0	0	73,7	50,9	22,78	0,7	0,7
05.12.2025	-	1,882	0	78,47	78,17	0	76,58	77,29	0	0	24	0	0	73,7	49,1	24,58	0,7	0,7
06.12.2025	-	1,813	0	73,57	73,34	0	71,8	72,53	0	0	24	0	0	73,6	48,3	25,28	0,7	0,7
07.12.2025	-	1,974	0	92,42	92,14	0	90,18	90,95	0	0	24	0	0	73,7	51,8	21,92	0,7	0,7
08.12.2025	-	1,946	0	81,56	81,22	0	79,6	80,3	0	0	24	0	0	73,5	49	24,46	0,7	0,7
09.12.2025	-	1,67	0,001	64,62	64,37	0,01	63,07	63,69	0,01	0,01	24	0	0	73,4	46,8	26,51	0,7	0,7
10.12.2025	-	1,614	0	59,22	58,94	0	57,79	58,36	0	0	24	0	0	73,2	45,3	27,94	0,7	0,7
11.12.2025	-	1,678	0	63,39	63,05	0	61,89	62,42	0	0	24	0	0	73,2	46,1	27,11	0,7	0,7
12.12.2025	-	1,74	0	68,88	68,56	0	67,25	67,84	0	0	24	0	0	73,3	47,4	25,9	0,7	0,7
13.12.2025	-	1,941	0	89,68	89,28	0	87,5	88,15	0	0	24	0	0	73,7	51,5	22,18	0,7	0,7
14.12.2025	-	1,788	0	76,07	75,7	0	74,26	74,84	0	0	24	0	0	73,4	49,3	24,11	0,7	0,7
15.12.2025	-	2,123	0	95,95	95,5	0	93,67	94,34	0	0	24	0	0	73,6	50,9	22,66	0,7	0,7
16.12.2025	-	2,195	0	108,4	107,98	0	105,79	106,56	0	0	24	0	0	73,8	53	20,78	0,7	0,7
17.12.2025	-	2,395	0	118,66	118,32	0	115,66	116,68	0	0	24	0	0	75,8	55,1	20,71	0,7	0,7
18.12.2025	-	2,316	0	119,3	119,01	0	116,31	117,33	0	0	24	0	0	75,4	55,4	19,94	0,7	0,7
19.12.2025	-	2,072	0	90,81	90,83	0	88,62	89,74	0	0	24	0	0	73,8	50,4	23,38	0,7	0,7
Итого:	-0,7	62,958	0,002	2918,93	2905,76	0,02	2845,38	2867	0,02	0,02	696	0	-	75,18	52,58	22,59	0,7	0,7

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.11.2025	1711,527	173607,87	173386,38	6,34	169919,75	170651,02	6,26
19.12.2025	1776,324	176607,36	176372,69	6,36	172843,74	173597,65	6,28

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
