

#131976#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Госпиталь для ветеранов войн Калининградской области, ГБСОУ КО
Комсомольская 89, Калининград
3374

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
1340509	20.06.2025	20.05.2025	
Количество тепловой энергии, система 1	125,519	122,738	2.781

Подпись исполнителя



#131975#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 3374
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1340509
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.05.2025	-	0,098	5,643	0	0	5,523	0	0	24	24	0	0	68,8	51,1	0	9	5,1	0
22.05.2025	-	0,099	5,815	0	0	5,693	0	0	23,99	23,99	0	0	68,5	51,3	0	9	5,1	0
23.05.2025	-	0,099	5,934	0	0	5,809	0	0	24	24	0	0	68,5	51,4	0	9	5,1	0
24.05.2025	-	0,096	5,795	0	0	5,674	0	0	23,96	23,96	0	0	68,4	51,5	0	9	5,1	0
25.05.2025	-	0,099	5,96	0	0	5,835	0	0	24	24	0	0	68,6	51,6	0	9	5,1	0
26.05.2025	-	0,089	5,788	0	0	5,67	0	0	23,97	23,97	0	0	67,2	51,6	0	9	5,1	0
27.05.2025	-	0,103	6,423	0	0	6,289	0	0	23,99	23,99	0	0	68,4	52,1	0	9	5,1	0
28.05.2025	-	0,098	6,389	0	0	6,258	0	0	24	24	0	0	67,6	52	0	9	5,1	0
29.05.2025	-	0,098	6,341	0	0	6,21	0	0	23,99	23,99	0	0	67,8	52	0	9	5,1	0
30.05.2025	-	0,096	6,232	0	0	6,104	0	0	23,99	23,99	0	0	67,6	51,9	0	9	5,1	0
31.05.2025	-	0,092	7,434	0	0	7,292	0	0	24	24	0	0	65	52,4	0	9	5,1	0
01.06.2025	-	0,096	6,116	0	0	5,99	0	0	24	24	0	0	67,7	51,8	0	9	5,1	0
02.06.2025	-	0,095	5,902	0	0	5,78	0	0	23,99	23,99	0	0	67,8	51,5	0	9	5,1	0
03.06.2025	-	0,032	2,075	0	0	2,032	0	0	24	24	0	0	67,5	51,7	0	9	5,1	0
04.06.2025	-	0,085	5,743	0	0	5,63	0	0	23,99	23,99	0	0	65,6	50,6	0	9	5,1	0
05.06.2025	-	0,092	5,736	0	0	5,618	0	0	24	24	0	0	67,7	51,3	0	9	5,1	0
06.06.2025	-	0,091	5,619	0	0	5,504	0	0	23,99	23,99	0	0	67,7	51,2	0	9	5,1	0
07.06.2025	-	0,089	5,48	0	0	5,368	0	0	23,99	23,99	0	0	67,7	51,2	0	9	5,1	0
08.06.2025	-	0,091	5,687	0	0	5,571	0	0	23,98	23,98	0	0	67,5	51,2	0	9	5,1	0
09.06.2025	-	0,069	8,667	0	0	8,537	0	0	24	24	0	0	56,8	48,9	0	9	5,1	0
10.06.2025	-	0,092	5,828	0	0	5,709	0	0	23,99	23,99	0	0	67,4	51,3	0	9	5,1	0
11.06.2025	-	0,09	5,172	0	0	5,064	0	0	23,99	23,99	0	0	68,5	50,8	0	9	5,1	0
12.06.2025	-	0,088	5,171	0	0	5,064	0	0	24	24	0	0	68	50,7	0	9	5,1	0
13.06.2025	-	0,087	5,012	0	0	4,908	0	0	24	24	0	0	68,2	50,6	0	9	5,1	0
14.06.2025	-	0,086	4,897	0	0	4,794	0	0	23,96	23,96	0	0	68,3	50,5	0	9	5,1	0
15.06.2025	-	0,087	4,968	0	0	4,864	0	0	24	24	0	0	68,3	50,4	0	9	5,1	0
16.06.2025	-	0,087	4,908	0	0	4,805	0	0	24	24	0	0	68,4	50,4	0	9	5,1	0
17.06.2025	-	0,089	5,197	0	0	5,089	0	0	24	24	0	0	68,1	50,8	0	9	5,1	0
18.06.2025	-	0,088	5,107	0	0	5	0	0	23,99	23,99	0	0	68,5	51	0	9	5,1	0
19.06.2025	-	0,089	5,342	0	0	5,229	0	0	24	24	0	0	68,6	51,7	0	9	5,1	0
20.06.2025	-	0,089	5,204	0	0	5,094	0	0	24	24	0	0	68,6	51,3	0	9	5,1	0
Итого:	-	2,779	175,585	0	0	172,007	0	0	743,76	743,76	-	-	67,53	51,22	0	9	5,1	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 743,76 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNар, ч	Ttn, ч
20.05.2025	122,738	5274,454	0	0	5156,703	0	0	9021,07	59,73
20.06.2025	125,519	5450,038	0	0	5328,713	0	0	9764,8	59,73

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения