

#144141#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104

Номер теплосчётчика: 1340509

Номер абонента:

Адрес установки: Комсомольская,89 Госпиталь для ветеранов

Система 1 Подача

 $Q = M(h_1 - h_2)$

Ведомость учёта параметров теплопотребления

Среднесуточные статистические данные

с 21.07.2025 по 21.08.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т	Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	t1	t2	P1	P2	
21.07	0,071	3,9	67,99	49,92	0,90	0,50	23,99
22.07	0,070	3,9	67,79	50,07	0,90	0,50	23,92
23.07	0,071	3,9	68,02	50,12	0,90	0,50	23,99
24.07	0,072	4,0	67,96	50,09	0,90	0,50	23,99
25.07	0,071	4,0	67,71	50,23	0,90	0,50	24,00
26.07	0,070	3,9	67,83	50,19	0,90	0,50	23,99
27.07	0,070	4,0	67,81	50,22	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,49	27,7	67,87	50,12	0,90	0,50	167,88
28.07	0,071	4,0	67,86	50,10	0,90	0,50	23,99
29.07	0,071	4,2	67,39	50,50	0,90	0,50	23,99
30.07	0,072	4,1	67,81	50,45	0,90	0,50	23,99
31.07	0,072	4,1	67,96	50,55	0,90	0,50	24,00
01.08	0,073	4,3	67,93	50,94	0,90	0,50	23,99
02.08	0,073	4,4	67,96	51,24	0,90	0,50	24,00
03.08	0,074	4,3	67,91	50,91	0,90	0,50	23,99
Итого:	0,51	29,3	67,83	50,68	0,90	0,50	167,95
04.08	0,074	4,3	67,91	50,96	0,90	0,50	24,00
05.08	0,071	4,4	67,78	51,54	0,90	0,50	23,39
06.08	0,075	4,3	67,93	50,82	0,90	0,50	23,99
07.08	0,074	4,3	68,08	50,75	0,90	0,50	23,95
08.08	0,075	4,4	67,99	50,90	0,90	0,50	23,99
09.08	0,075	4,4	67,93	51,22	0,90	0,50	23,99
10.08	0,076	4,5	68,07	51,25	0,90	0,50	23,99
Итого:	0,52	30,6	67,96	51,07	0,90	0,50	167,30
11.08	0,077	4,5	68,14	51,14	0,90	0,50	23,99
12.08	0,074	4,3	67,69	50,59	0,90	0,50	23,96
13.08	0,073	4,1	67,84	50,17	0,90	0,50	23,99
14.08	0,073	4,1	67,84	50,30	0,90	0,50	24,00
15.08	0,071	3,9	68,08	50,00	0,90	0,50	23,99
16.08	0,070	3,9	67,94	49,93	0,90	0,50	23,97
17.08	0,034	1,9	67,74	50,05	0,90	0,50	23,99
Итого:	0,47	26,7	67,91	50,35	0,90	0,50	167,91
18.08	---	---	25,10	26,33	0,90	0,50	24,00
19.08	---	---	22,23	23,49	0,90	0,50	23,99
20.08	---	---	21,59	22,72	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,00	0,0	22,97	24,18	0,90	0,50	71,99
Итого:	1,99	114,4	67,89	47,99	0,90	0,50	743,0

dT= 19,9

Общее время работы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	744,0	=	743,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Количество Q = тепла, Гкал	Q т/с + 1,99		Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
Показания интеграторов	На 24:00 20.07.2025		На 24:00 20.08.2025		Результат за период		На 13:00 23.08.2025
Количество теплоты, Гкал	127,94		129,93		1,99		129,93
Масса теплоносителя M1, т	5266,8		5581,2		114,4		5581,2
Время наработки, ч	11227,5		11227,5		743,0		11288,7
Время неработы Tнер = Tmax - Tmin + Tdt + Tтех.н					1,0		

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.28

