

#150436#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Госпиталь для ветеранов войн Калининградской области, ГБСОУ КО
Комсомольская 89, Калининград
3374

Заводской номер счётчика 1340509	Показания прибора, Гкал 20.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	139,004	129,928	9.076

Подпись исполнителя



#150435#

Отчёт за период с 20.09.2025 по 20.10.2025.

Номер абонента 3374
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1340509
Номер системы 1
Отчёт сформирован 21.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab, ч	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	18,6	19	0	9	5,1	0
22.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	23,99	23,99	0	0	18,3	18,8	0	9	5,1	0
23.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	23,97	23,97	0	0	17,6	18,3	0	9	5,1	0
24.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	23,99	23,99	0	0	17,1	18	0	9	5,1	0
25.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	23,99	23,99	0	0	16,8	17,7	0	9	5,1	0
26.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	23,99	23,99	0	0	16,7	17,5	0	9	5,1	0
27.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	16,4	17,3	0	9	5,1	0
28.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	23,97	23,97	0	0	16,5	17,3	0	9	5,1	0
29.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	16	16,8	0	9	5,1	0
30.09.2025	-	0,425	23,42	0	0	22,901	0	0	24	24	0	0	70,5	52	0	9	5,1	0
01.10.2025	-	1,007	63,54	0	0	62,11	0	0	23,97	23,97	0	0	71,2	55	0	9	5,1	0
02.10.2025	-	1,017	66,439	0	0	64,92	0	0	23,99	23,99	0	0	71,8	56,2	0	9	5,1	0
03.10.2025	-	0,945	59,297	0	0	57,948	0	0	24	24	0	0	71,6	55,4	0	9	5,1	0
04.10.2025	-	0,883	56,083	0	0	54,834	0	0	24	24	0	0	70,8	54,7	0	9	5,1	0
05.10.2025	-	0,874	55,895	0	0	54,636	0	0	24	24	0	0	71,2	55,3	0	9	5,1	0
06.10.2025	-	0,878	55,243	0	0	53,99	0	0	23,99	23,99	0	0	71,5	55,3	0	9	5,1	0
07.10.2025	-	0,57	36,379	0	0	35,552	0	0	23,99	23,99	0	0	71,6	55,6	0	9	5,1	0
08.10.2025	-	0,148	10,628	0	0	10,396	0	0	24	24	0	0	69,9	55,8	0	9	5,1	0
09.10.2025	-	0,15	10,663	0	0	10,428	0	0	23,99	23,99	0	0	70,2	56	0	9	5,1	0
10.10.2025	-	0,151	10,593	0	0	10,36	0	0	23,99	23,99	0	0	70,3	55,9	0	9	5,1	0
11.10.2025	-	0,151	10,763	0	0	10,526	0	0	24	24	0	0	70,3	56,1	0	9	5,1	0
12.10.2025	-	0,153	10,7	0	0	10,465	0	0	24	24	0	0	70,2	55,6	0	9	5,1	0
13.10.2025	-	0,154	10,539	0	0	10,307	0	0	24	24	0	0	70,3	55,4	0	9	5,1	0
14.10.2025	-	0,155	10,58	0	0	10,348	0	0	23,99	23,99	0	0	70,2	55,3	0	9	5,1	0
15.10.2025	-	0,155	10,492	0	0	10,262	0	0	24	24	0	0	70,3	55,2	0	9	5,1	0
16.10.2025	-	0,155	10,568	0	0	10,335	0	0	23,99	23,99	0	0	70,2	55,3	0	9	5,1	0
17.10.2025	-	0,157	10,427	0	0	10,199	0	0	24	24	0	0	70,1	54,8	0	9	5,1	0
18.10.2025	-	0,155	10,157	0	0	9,935	0	0	24	24	0	0	70,2	54,7	0	9	5,1	0
19.10.2025	-	0,159	10,106	0	0	9,884	0	0	23,99	23,99	0	0	70,2	54,2	0	9	5,1	0
20.10.2025	-	0,635	42,779	0	0	41,82	0	0	23,99	23,99	0	0	71	55,9	0	9	5,1	0
Итого:	-	9,077	585,291	0	0	572,156	0	0	719,78	719,78	-	-	54,59	44,01	0	9	5,1	0

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 719,78 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	129,928	5707,864	0	0	5581,189	0	0	11971,21	59,73
20.10.2025	139,004	6293,155	0	0	6153,347	0	0	12690,97	59,73

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения