

#164001#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Госпиталь для ветеранов войн Калининградской области, ГБСОУ КО
Комсомольская 89, Калининград
3374

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
1340509	20.11.2025	20.10.2025	
Количество тепловой энергии, система 1	157,17	139,004	18.166

Подпись исполнителя _____



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
« 21 » 11 20 25

#164000#

Отчёт за период с 20.10.2025 по 20.11.2025.

Номер абонента 3374
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1340509
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 21.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °С	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °С	t2, °С	t3, °С	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.10.2025	-	1,159	91,506	0	0	89,414	0	0	23,99	23,99	0	0	71,8	58,9	0	9	5,1	0
22.10.2025	-	1,132	91,933	0	0	89,815	0	0	24	24	0	0	72,1	59,6	0	9	5,1	0
23.10.2025	-	1,103	92,031	0	0	89,913	0	0	23,99	23,99	0	0	72	59,9	0	9	5,1	0
24.10.2025	-	1,078	91,268	0	0	89,171	0	0	24	24	0	0	72	60	0	9	5,1	0
25.10.2025	-	1,046	90,105	0	0	88,041	0	0	23,98	23,98	0	0	71,9	60,1	0	9	5,1	0
26.10.2025	-	1,036	89,629	0	0	87,584	0	0	24	24	0	0	71,7	60	0	9	5,1	0
27.10.2025	-	0,596	46,638	0	0	45,577	0	0	24	24	0	0	71,6	58,6	0	9	5,1	0
28.10.2025	-	0,272	14,05	0	0	13,739	0	0	24	24	0	0	70,5	50,8	0	9	5,1	0
29.10.2025	-	0,272	13,737	0	0	13,432	0	0	24	24	0	0	70,7	50,6	0	9	5,1	0
30.10.2025	-	0,286	14,398	0	0	14,079	0	0	25	25	0	0	70,7	50,4	0	9	5,1	0
31.10.2025	-	0,275	13,525	0	0	13,224	0	0	24	24	0	0	70,7	50	0	9	5,1	0
01.11.2025	-	0,279	13,448	0	0	13,149	0	0	24	24	0	0	70,7	49,6	0	9	5,1	0
02.11.2025	-	0,279	13,688	0	0	13,384	0	0	24	24	0	0	70,7	50	0	9	5,1	0
03.11.2025	-	0,28	13,831	0	0	13,522	0	0	24	24	0	0	70,8	50,1	0	9	5,1	0
04.11.2025	-	0,287	13,996	0	0	13,686	0	0	24	24	0	0	70,6	49,7	0	9	5,1	0
05.11.2025	-	0,289	13,988	0	0	13,676	0	0	24	24	0	0	70,9	49,9	0	9	5,1	0
06.11.2025	-	0,287	13,958	0	0	13,647	0	0	23,98	23,98	0	0	70,8	49,8	0	9	5,1	0
07.11.2025	-	0,285	13,639	0	0	13,333	0	0	23,96	23,96	0	0	71	49,7	0	9	5,1	0
08.11.2025	-	0,282	13,372	0	0	13,074	0	0	23,96	23,96	0	0	70,8	49,4	0	9	5,1	0
09.11.2025	-	0,287	13,387	0	0	13,089	0	0	24	24	0	0	70,7	48,8	0	9	5,1	0
10.11.2025	-	0,291	13,535	0	0	13,235	0	0	23,99	23,99	0	0	70,6	48,7	0	9	5,1	0
11.11.2025	-	0,529	31,125	0	0	30,42	0	0	23,99	23,99	0	0	71,4	54,1	0	9	5,1	0
12.11.2025	-	0,694	49,009	0	0	47,896	0	0	23,99	23,99	0	0	71,5	57,1	0	9	5,1	0
13.11.2025	-	0,686	49,479	0	0	48,354	0	0	24	24	0	0	71,5	57,4	0	9	5,1	0
14.11.2025	-	0,679	49,168	0	0	48,045	0	0	23,99	23,99	0	0	71,8	57,7	0	9	5,1	0
15.11.2025	-	0,675	47,403	0	0	46,299	0	0	24	24	0	0	72,5	58	0	9	5,1	0
16.11.2025	-	0,727	46,297	0	0	45,115	0	0	23,99	23,99	0	0	76,3	60,3	0	9	5,1	0
17.11.2025	-	0,789	47,033	0	0	45,898	0	0	23,99	23,99	0	0	74	56,9	0	9	5,1	0
18.11.2025	-	0,812	39,838	0	0	38,911	0	0	24	24	0	0	72,5	51,7	0	9	5,1	0
19.11.2025	-	0,699	27,773	0	0	27,118	0	0	23,99	23,99	0	0	73,1	47,4	0	9	5,1	0
20.11.2025	-	0,774	30,96	0	0	30,196	0	0	24	24	0	0	74,9	49,4	0	9	5,1	0
Итого:	-	18,165	1203,747	0	0	1176,036	0	0	744,79	744,79	-	-	71,7	53,7	0	9	5,1	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744,79 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNар, ч	Tтп, ч
20.10.2025	139,004	6293,155	0	0	6153,347	0	0	12690,97	59,73
20.11.2025	157,17	7496,903	0	0	7329,383	0	0	13435,77	59,73

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения