

#145942#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 07.08.2025 по 08.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Госпиталь для ветеранов войн Калининградской области, ГБСОУ КО
Комсомольская 91 А1, Калининград
3374

Заводской номер счётчика 1027675	Показания прибора, Гкал 08.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 07.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	5,716	0	5.716

Подпись исполнителя



#145941#

Отчёт за период с 07.08.2025 по 08.09.2025.

Номер абонента 3374
Порядковый номер 5387
Тип теплосчёта TEM104-1
Заводской номер 1027675
Номер системы 1
Отчёт сформирован 17.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab,	TНар, ч	Tmin,	Tmax,	Tdt,	Ttn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
22.08.2025	-	0,168	29,471	28,836	10,86	10,86	0	0	0	0	2	140	69,5	63,8	0	0
23.08.2025	-	0,335	63,301	61,942	24	24	0	0	0	0	3	128	69,4	64	0,89	0,5
24.08.2025	-	0,368	64,472	63,091	24	24	0	0	0	0	2	0	69,2	63,5	0,89	0,5
25.08.2025	-	0,478	65,864	64,496	24	24	0	0	0	0	2	0	68,1	60,8	0,89	0,5
26.08.2025	-	0,414	79,594	77,922	24	24	0	0	0	0	2	0	68,5	63,3	0,89	0,5
27.08.2025	-	0,368	86,421	84,567	24	24	0	0	0	0	1	0	69,3	65,1	0,89	0,5
28.08.2025	-	0,349	89,638	87,717	24	24	0	0	0	0	3	0	69,3	65,4	0,89	0,5
29.08.2025	-	0,319	87,049	85,186	24	24	0	0	0	0	1	0	69,2	65,6	0,89	0,5
30.08.2025	-	0,271	84,739	82,921	24	24	0	0	0	0	1	0	69,3	66,2	0,89	0,5
31.08.2025	-	0,268	83,35	81,562	24	24	0	0	0	0	1	0	69,3	66,1	0,89	0,5
01.09.2025	-	0,299	85,907	84,071	24	24	0	0	0	0	3	0	69,2	65,7	0,89	0,5
02.09.2025	-	0,323	90,441	88,515	24	24	0	0	0	0	1	0	69,1	65,5	0,89	0,5
03.09.2025	-	0,316	90,205	88,27	24	24	0	0	0	0	3	0	69,3	65,8	0,89	0,5
04.09.2025	-	0,303	84,403	82,591	24	24	0	0	0	0	1	0	69,3	65,8	0,89	0,5
05.09.2025	-	0,304	82,32	80,569	24	24	0	0	0	0	1	0	69	65,3	0,89	0,5
06.09.2025	-	0,265	80,798	79,069	24	24	0	0	0	0	3	0	69,2	66	0,89	0,5
07.09.2025	-	0,266	81,118	79,385	24	24	0	0	0	0	3	0	69,2	65,9	0,89	0,5
08.09.2025	-	0,302	83,364	81,62	24	24	0	0	0	0	3	0	68,4	64,7	0,89	0,5
Итого:	-	5,716	1412,455	1382,33	418,86	418,86	0	0	0	0	-	-	69,1	64,92	0,84	0,47

Общее время работы системы

768 час.

Период нормальной работы системы

418,86 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TНар, ч	Ttn, ч
07.08.2025	0	0	0	0	0,01
08.09.2025	5,716	1412,455	1382,328	418,86	0,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
