

#207595#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Сергеева 31, Калининград
6837
5961
ВКТ-7
00233719
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	2,794	-0,073	95,2	95,24	92,18	93,91	-1,73	24	0	0	86,2	54,9	31,32	0,7	0,7	-9,4
25.01.2026	2,853	-0,078	102,66	102,74	99,45	101,27	-1,82	24	0	0	85,7	56	29,67	0,7	0,7	-7,3
26.01.2026	2,672	-0,074	104,29	104,54	101,18	103,04	-1,86	24	0	0	82,8	55,4	27,43	0,7	0,7	-4,4
27.01.2026	2,694	-0,081	106,19	106,43	103,02	104,92	-1,9	24	0	0	82,8	55,6	27,19	0,7	0,7	-3,8
28.01.2026	2,572	-0,072	99,32	99,56	96,39	98,16	-1,77	24	0	0	82,8	55,1	27,69	0,7	0,7	-6
29.01.2026	2,8	-0,072	96,42	96,44	93,3	95,02	-1,72	24	0	0	87,1	56	31,03	0,7	0,7	-9,7
30.01.2026	2,814	-0,07	91,81	91,77	88,8	90,5	-1,7	24	0	0	87,9	55,2	32,72	0,7	0,7	-12,4
31.01.2026	2,891	-0,071	90,75	90,65	87,67	89,39	-1,72	24	0	0	88,8	54,7	34,03	0,7	0,7	-13,8
01.02.2026	2,885	-0,063	86,06	85,91	83,13	84,76	-1,63	24	0	0	89,5	53,8	35,71	0,7	0,7	-18,9
02.02.2026	3,068	-0,068	88,56	88,29	85,4	87,09	-1,69	24	0	0	91,3	54,4	36,96	0,7	0,7	-20,1
03.02.2026	3,128	-0,075	95,44	95,21	92,06	93,81	-1,75	24	0	0	91,4	56,4	35,02	0,7	0,7	-18
04.02.2026	3,161	-0,076	97,36	97,13	93,95	95,69	-1,74	24	0	0	91,4	56,7	34,64	0,7	0,7	-12,3
05.02.2026	2,999	-0,089	104,29	104,27	100,8	102,67	-1,87	24	0	0	89	58,2	30,79	0,7	0,7	-7,6
06.02.2026	2,814	-0,088	109,44	109,64	106,01	107,95	-1,94	24	0	0	85,2	57,6	27,59	0,7	0,7	-3,2
07.02.2026	2,681	-0,083	107,3	107,56	104,09	105,99	-1,9	24	0	0	83,3	56,5	26,77	0,7	0,7	-3,3
08.02.2026	2,691	-0,08	103,2	103,39	100,03	101,88	-1,85	24	0	0	84,4	56,5	27,94	0,7	0,7	-4,9
09.02.2026	2,833	-0,075	95,74	95,73	92,59	94,34	-1,75	24	0	0	87,7	56,1	31,61	0,7	0,7	-12,1
10.02.2026	2,872	-0,081	98,12	98,15	94,89	96,74	-1,85	24	0	0	87,4	56	31,33	0,7	0,7	-12,4
11.02.2026	2,694	-0,083	107,47	107,79	104,25	106,18	-1,93	24	0	0	83,2	56,4	26,88	0,7	0,7	-3,8
12.02.2026	2,541	-0,083	108,73	109,15	105,69	107,65	-1,96	24	0	0	79,7	54,6	25,07	0,7	0,7	-0,7
13.02.2026	2,565	-0,078	105,85	106,2	102,84	104,69	-1,85	24	0	0	80,8	54,9	25,93	0,7	0,7	-1,2
14.02.2026	2,786	-0,077	102,98	103,12	99,79	101,62	-1,83	24	0	0	84,8	55,8	28,95	0,7	0,7	-6,7
15.02.2026	2,923	-0,084	100,12	100,1	96,75	98,58	-1,83	24	0	0	88,8	57,6	31,29	0,7	0,7	-11,2
16.02.2026	3,017	-0,083	97,92	97,8	94,48	96,29	-1,81	24	0	0	91,2	58,2	33	0,7	0,7	-
17.02.2026	2,974	-0,078	95,48	95,4	92,21	94	-1,79	24	0	0	90	56,6	33,32	0,7	0,7	-
Итого:	70,722	0	2490,7	2492,21	2410,95	2456,14	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	70,722															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	683,315	45123,54	45566,61	44068,07	44905,56
17.02.2026	754,037	47614,24	48058,82	46479,02	47361,7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 7:38:25