

#166379#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Сергеева 31, Калининград
6837
5961
ВКТ-7
00233719
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	2,018	-0,115	122,72	124,1	119,84	122,41	-2,57	24	0	0	72	54	17,99	0,7	0,7	-
25.10.2025	2,067	-0,111	121,61	123,01	118,8	121,35	-2,55	24	0	0	71,9	53,4	18,55	0,7	0,7	-
26.10.2025	2,036	-0,098	119,43	120,72	116,73	119,06	-2,33	24	0	0	71,8	53,3	18,51	0,7	0,7	-
27.10.2025	2,032	-0,098	117,68	118,89	115,01	117,35	-2,34	24	0	0	72,1	53,3	18,77	0,7	0,7	-
28.10.2025	2,011	-0,109	118,87	120,25	116,18	118,67	-2,49	24	0	0	71,6	53,1	18,46	0,7	0,7	-
29.10.2025	1,995	-0,107	119,29	120,69	116,61	119,11	-2,5	24	0	0	71,4	53,1	18,28	0,7	0,7	-
30.10.2025	1,979	-0,1	118,94	120,27	116,28	118,7	-2,42	24	0	0	71,2	53,1	18,14	0,7	0,7	-
31.10.2025	1,986	-0,104	118,11	119,46	115,46	117,9	-2,44	24	0	0	71,3	53	18,33	0,7	0,7	-
01.11.2025	1,983	-0,103	117,27	118,61	114,62	117,05	-2,43	24	0	0	71,4	53	18,45	0,7	0,7	-
02.11.2025	1,984	-0,101	119,43	120,77	116,71	119,11	-2,4	24	0	0	71,8	53,7	18,11	0,7	0,7	-
03.11.2025	1,988	-0,114	121,06	122,47	118,25	120,8	-2,55	24	0	0	71,9	53,9	17,97	0,7	0,7	-
04.11.2025	1,972	-0,105	119,63	120,99	116,92	119,37	-2,45	24	0	0	71,4	53,4	18,02	0,7	0,7	-
05.11.2025	1,957	-0,111	121,47	122,85	118,66	121,17	-2,51	24	0	0	71,7	54	17,64	0,7	0,7	-
06.11.2025	1,924	-0,11	121	122,38	118,21	120,7	-2,49	24	0	0	71,7	54,3	17,43	0,7	0,7	-
07.11.2025	2,019	-0,104	119,01	120,27	116,25	118,67	-2,42	24	0	0	72,2	53,7	18,5	0,7	0,7	-
08.11.2025	2,041	-0,092	116,61	117,66	113,94	116,11	-2,17	24	0	0	72,2	53,3	18,94	0,7	0,7	-
09.11.2025	2,098	-0,095	115,83	116,93	113,19	115,46	-2,27	24	0	0	72,2	52,6	19,59	0,7	0,7	-
10.11.2025	2,068	-0,105	117,26	118,51	114,57	117	-2,43	24	0	0	72,3	53,1	19,2	0,7	0,7	-
11.11.2025	1,955	-0,088	106,97	108,06	104,47	106,67	-2,2	24	0	0	72	52,2	19,83	0,7	0,7	-
12.11.2025	2,044	-0,097	117,6	118,75	114,86	117,2	-2,34	24	0	0	72,1	53,2	18,88	0,7	0,7	-
13.11.2025	2,01	-0,093	115,9	116,99	113,2	115,43	-2,23	24	0	0	72	53,2	18,82	0,7	0,7	-
14.11.2025	1,995	-0,101	120,07	121,25	117,29	119,65	-2,36	24	0	0	72	53,8	18,1	0,7	0,7	-
15.11.2025	2,047	-0,091	112,19	113,22	109,58	111,75	-2,17	24	0	0	72,3	52,6	19,74	0,7	0,7	-
16.11.2025	2,238	-0,087	107,43	108,22	104,67	106,78	-2,11	24	0	0	76,2	53,8	22,45	0,7	0,7	-
17.11.2025	2,16	-0,092	110,4	111,33	107,72	109,84	-2,12	24	0	0	74,2	53,1	21,11	0,7	0,7	-
18.11.2025	2,072	-0,086	105,94	106,85	103,44	105,52	-2,08	24	0	0	72,8	51,7	21,11	0,7	0,7	-
19.11.2025	2,134	-0,082	109,04	109,87	106,42	108,42	-2	24	0	0	73,6	52,6	21,06	0,7	0,7	-
20.11.2025	2,207	-0,075	108,2	108,8	105,49	107,36	-1,87	24	0	0	75,2	53,3	21,88	0,7	0,7	-
21.11.2025	2,211	-0,074	105,97	106,52	103,34	105,14	-1,8	24	0	0	75,2	52,9	22,32	0,7	0,7	-
22.11.2025	2,244	-0,072	104,22	104,81	101,62	103,47	-1,85	24	0	0	75,3	52,3	23,05	0,7	0,7	-
23.11.2025	2,489	-0,078	103,02	103,47	100,12	102,05	-1,93	24	0	0	80,4	54,5	25,91	0,7	0,7	-
Итого:	63,964	0	3572,17	3606,97	3488,45	3559,27	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	63,964															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	473,576	35299,45	35679,07	34495,59	35148,86
23.11.2025	537,54	38871,62	39286,04	37984,04	38708,13

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 7:57:01