

#162964#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Пролетарская 37-39, Калининград

4402

7042

ВКТ-7

00233726

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,359	0,06	85,68	84,57	83,72	82,83	0,89	24	0	0	71,6	68	3,53	0,6	0,4	-
25.09.2025	0,373	0,066	82,58	81,39	80,73	79,73	1	24	0	0	71,1	67,4	3,74	0,6	0,4	-
26.09.2025	0,367	0,068	78,47	77,23	76,72	75,69	1,03	24	0	0	70,7	66,9	3,81	0,6	0,4	-
27.09.2025	0,381	0,057	84,03	83,03	82,09	81,28	0,81	24	0	0	71,6	67,7	3,92	0,6	0,4	-
28.09.2025	0,358	0,06	81,01	79,88	79,18	78,25	0,93	24	0	0	71,1	67,4	3,67	0,6	0,4	-
29.09.2025	0,371	0,084	73,42	71,99	71,77	70,52	1,25	24	0	0	70,8	66,9	3,97	0,6	0,4	-
30.09.2025	0,423	0,102	63,99	62,24	62,61	61,02	1,59	24	0	0	70,2	65,1	5,04	0,6	0,4	-
01.10.2025	0,122	0,046	23,72	22,87	23,17	22,4	0,77	24	0	1	71	68,1	2,91	0,6	0,4	-
02.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	26,8	26,3	0,45	0,6	0,4	-
03.10.2025	0,335	0,102	57,46	55,84	56,23	54,77	1,46	24	0	1	68,8	64,6	4,23	0,6	0,4	-
04.10.2025	0,246	-0,069	103,16	104,39	100,92	102,33	-1,41	24	0	0	69,5	66,2	3,27	0,6	0,4	-
05.10.2025	0,207	-0,1	95,94	97,7	93,87	95,76	-1,89	24	0	0	69,3	65,8	3,47	0,6	0,4	-
06.10.2025	0,19	-0,122	96,16	98,25	94,07	96,28	-2,21	24	0	0	69,5	66	3,53	0,6	0,4	-
07.10.2025	0,19	-0,036	70,8	71,4	69,25	69,96	-0,71	24	0	1	69,6	66,3	3,35	0,6	0,4	-
08.10.2025	0,86	0,555	89,71	80,84	87,8	79,24	8,56	24	0	1	69,3	66	3,29	0,6	0,4	-
09.10.2025	1,173	0,746	97,89	86,31	95,79	84,71	11,08	24	0	1	68,8	64	4,81	0,6	0,4	-
10.10.2025	0,56	-0,043	98,26	99,02	96,17	97,24	-1,07	24	0	0	69,1	62,7	6,47	0,6	0,4	-
11.10.2025	0,518	-0,048	92,22	93,06	90,22	91,35	-1,13	24	0	0	69,5	63	6,47	0,6	0,4	-
12.10.2025	0,567	-0,046	88,64	89,4	86,7	87,81	-1,11	24	0	0	69,4	62	7,3	0,6	0,4	-
13.10.2025	0,62	-0,044	89,22	90,02	87,35	88,49	-1,14	24	0	0	69	61,1	7,85	0,6	0,4	-
14.10.2025	0,774	-0,022	96,2	96,5	94,14	94,87	-0,73	24	0	1	69,2	60,5	8,67	0,6	0,4	-
15.10.2025	0,893	-0,09	107,32	108,7	104,96	106,87	-1,91	24	0	0	69,8	60,2	9,57	0,6	0,4	-
16.10.2025	0,819	-0,14	111,81	114	109,38	112,07	-2,69	24	0	0	69,7	60,8	8,94	0,6	0,4	-
17.10.2025	0,815	-0,128	111,54	113,6	109,13	111,64	-2,51	24	0	0	69,7	60,8	8,86	0,6	0,4	-
18.10.2025	1,085	-0,118	107,71	109,5	105,39	107,83	-2,44	24	0	0	69	57,4	11,59	0,6	0,4	-
19.10.2025	1,111	-0,106	106,13	107,71	103,83	106,08	-2,25	24	0	0	69,3	57,4	11,89	0,6	0,4	-
20.10.2025	1,233	-0,12	111,64	113,38	109,13	111,62	-2,49	24	0	0	70,4	57,8	12,55	0,6	0,4	-
21.10.2025	0,91	-0,03	67,95	68,33	66,5	67,38	-0,88	24	0	1	68,7	54,4	14,29	0,6	0,4	-
22.10.2025	1,271	0,073	101,28	99,32	99,06	97,8	1,26	24	0	0	69,7	57,6	12,09	0,6	0,4	-
23.10.2025	1,058	0,01	110,15	109,56	107,71	107,69	0,02	24	0	0	70,7	60,9	9,79	0,6	0,4	-
Итого:	18,189	0	2584,09	2570,03	2527,59	2523,51	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,189															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	329,627	39834,79	40895,89	38917,7	40182,65
23.10.2025	347,816	42418,88	43465,92	41445,29	42706,16

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 11:47:09