

# #131116#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК  
Адрес потребителя Согласия 30, Калининград  
Номер абонента 3370  
Порядковый номер 2134  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 33333  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2025	2,26	181,7	180,7	23,99	128	70,5	59,7	-
25.04.2025	2,23	186	185,3	24	0	70,6	60,2	-
26.04.2025	2,35	185,9	185,1	24	0	70,6	59,7	-
27.04.2025	2,51	184,6	184	24	0	70,6	58,8	-
28.04.2025	2,35	185,3	184,5	24	0	70,6	59,6	-
29.04.2025	2,34	185	184,3	24	0	70,5	59,6	-
30.04.2025	2,4	185,6	184,8	24	0	70,6	59,4	-
01.05.2025	2,38	185,9	185,1	24	0	70,7	59,6	-
02.05.2025	2,36	185,6	184,9	24	0	70,6	59,7	-
03.05.2025	2,23	203,1	202,4	23,15	128	69,8	60,4	-
04.05.2025	2,55	242,8	241,9	24	0	70,5	61,4	-
05.05.2025	2,4	244,5	243,7	24	0	70,8	62,3	-
06.05.2025	2,38	244,9	244,1	24	0	70,8	62,4	-
07.05.2025	2,37	244,9	244	24	0	70,6	62,3	-
08.05.2025	2,44	241,1	240,3	24	0	70,8	62,1	-
09.05.2025	2,33	243,5	242,6	24	0	70,6	62,4	-
10.05.2025	2,46	242,6	241,8	24	0	70,8	62,1	-
11.05.2025	2,6	238,5	237,8	24	0	70,7	61,2	-
12.05.2025	2,5	238,4	237,7	24	0	70,4	61,4	-
13.05.2025	2,41	236,5	235,8	24	0	70,6	61,8	-
14.05.2025	2,38	237,1	236,5	24	0	70,9	62,3	-
15.05.2025	2,38	237,1	236,4	24	0	70,5	61,8	-
16.05.2025	2,36	245,2	244,2	24	0	70,7	62,4	-
17.05.2025	2,5	262,1	261	24	0	70,8	62,6	-
18.05.2025	2,54	260,7	259,3	24	0	71	62,5	-
19.05.2025	2,28	240,2	239,1	24	0	70,9	62,6	-
20.05.2025	2,37	239,8	238,5	24	0	70,7	62,2	-
21.05.2025	2,43	236,7	235,5	24	0	70,7	61,8	-
22.05.2025	2,3	232,8	231,5	24	0	70,4	62	-
23.05.2025	2,4	233,3	232,1	24	0	70,3	61,5	-
Итого:	71,79	6711,4	6684,9	719,14	0	0	0	0
Гкал	61,739							

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 719,14

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.04.2025	38726,099	2130668,11	2092750,2	159337,26
23.05.2025	38797,889	2137379,51	2099435,1	160056,4

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2025 7:33:41