

#145485#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Эгидा-Строй-Инвест, ООО, УК
Согласия 30, Калининград
3370

Заводской номер счётчика 33333	Показания прибора, МВт×ч 23.08.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.07.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	38983,569	38925,589	57.98	49.862

Подпись исполнителя



#145484#

Отчёт за период с 23.07.2025 по 23.08.2025.

Номер абонента 3370
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика SKM-01
 Заводской номер 33333
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 01.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnap, °C	dQ, MB _т ×ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
24.07.2025	-	1,24	273,9	272,9	24	0	70,6	66,7
25.07.2025	-	1,97	270,4	269,5	24	0	70,6	64,4
26.07.2025	-	1,92	268	267,1	24	0	70,6	64,5
27.07.2025	-	1,93	272,6	271,6	24	0	70,4	64,4
28.07.2025	-	1,66	252,7	251,7	24	0	71	65,2
29.07.2025	-	1,92	262,9	261,8	23,99	128	71,3	65
30.07.2025	-	1,92	258,1	256,9	24	0	71,2	64,7
31.07.2025	-	1,96	262,2	261	24	0	71,4	65
01.08.2025	-	1,9	261,2	260	24	0	71,1	64,8
02.08.2025	-	1,92	260	258,7	24	0	71,2	64,8
03.08.2025	-	1,98	252,4	251,2	24	0	70,6	63,8
04.08.2025	-	1,88	254,1	252,9	24	0	71,3	64,8
05.08.2025	-	1,96	261	259,7	24	0	71,4	64,9
06.08.2025	-	2,02	258	256,8	24	0	71,3	64,5
07.08.2025	-	1,43	181	180,4	16,81	128	70,9	64
08.08.2025	-	1,93	254,2	253,6	24	0	70,7	64,2
09.08.2025	-	1,99	259,2	258,5	24	0	70,8	64,2
10.08.2025	-	2,04	253,4	252,8	24	0	70,6	63,6
11.08.2025	-	2,02	223,7	223,1	24	0	70,9	62,9
12.08.2025	-	1,8	180,1	179,7	24	0	70,4	61
13.08.2025	-	1,94	184,6	184,1	24	0	70,6	61,4
14.08.2025	-	1,82	184,6	184,1	24	0	70,7	62,1
15.08.2025	-	1,82	182,7	182,2	24	0	70,4	61,8
16.08.2025	-	1,81	185	184,4	24	0	70,8	62,3
17.08.2025	-	1,87	186,4	185,9	24	0	70,6	61,8
18.08.2025	-	1,85	185,2	184,6	24	0	70,7	62
19.08.2025	-	1,85	184,2	183,6	24	0	70,5	61,6
20.08.2025	-	1,85	195,7	195,1	24	0	70,5	62,3
21.08.2025	-	1,82	186,4	185,8	24	0	70,6	62
22.08.2025	-	1,93	187,1	186,5	24	0	70,5	61,5
23.08.2025	-	2,03	185,8	185,3	24	0	70,5	61
Итого:	-	57,98	7066,8	7041,5	736,8	-	70,8	63,46

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

736,8 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, MB _т ×ч	M1, т	M2, т	TNar, ч
23.07.2025	38925,589	2152732,51	2114722,3	161519,91
23.08.2025	38983,569	2159799,31	2121763,8	162256,71

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
