

#147225#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Эгидा-Строй-Инвест, ООО, УК
Согласия 30, Калининград
3370

Заводской номер счётчика 33333	Показания прибора, МВт×ч 23.09.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.08.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	39045,219	38983,569	61.65	53.019

Подпись исполнителя _____



#147224#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 3370
Порядковый номер 0
Тип теплосчёта SKM-01
Заводской номер 33333
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, MBт×ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
24.08.2025	-	2,08	182,4	181,8	24	0	70,8	60,6
25.08.2025	-	2,01	170,9	170,3	24	0	70,9	60,8
26.08.2025	-	1,99	172,2	171,6	22,75	128	70,8	60,7
27.08.2025	-	2,11	236,8	236,2	24	0	70,7	62,9
28.08.2025	-	2,06	264,5	264	24	0	70,5	63,8
29.08.2025	-	2,05	265,3	264,8	24	0	70,9	64,3
30.08.2025	-	2,03	267	266,4	24	0	70,6	64
31.08.2025	-	2,16	260,7	260,3	24	0	70,2	63
01.09.2025	-	1,99	265,3	264,8	24	0	70,6	64,1
02.09.2025	-	1,92	268,3	267,7	24	0	70,6	64,4
03.09.2025	-	1,93	262,7	262,2	24	0	70,5	64,2
04.09.2025	-	1,95	261,3	260,7	24	0	70,4	64
05.09.2025	-	1,91	263,7	263,1	24	0	70,8	64,6
06.09.2025	-	1,94	262,5	262	24	0	70,6	64,3
07.09.2025	-	2,07	263,9	263,4	24	0	70,7	63,9
08.09.2025	-	1,9	265,1	264,5	24	0	70,8	64,6
09.09.2025	-	1,94	263,6	263,1	24	0	70,6	64,2
10.09.2025	-	1,93	265	264,4	24	0	70,6	64,3
11.09.2025	-	1,97	265,4	264,9	24	0	70,7	64,3
12.09.2025	-	1,87	260,7	260,1	24	0	70,9	64,8
13.09.2025	-	1,9	258,8	258,1	24	0	70,7	64,3
14.09.2025	-	2	258,1	257,4	24	0	70,5	63,9
15.09.2025	-	1,91	261	260,4	24	0	70,8	64,5
16.09.2025	-	1,95	261,6	260,8	24	0	70,8	64,4
17.09.2025	-	1,98	262,5	261,8	24	0	70,6	64,2
18.09.2025	-	1,91	262,2	261,4	24	0	70,4	64,1
19.09.2025	-	1,99	261,2	260,4	24	0	70,8	64,2
20.09.2025	-	2,09	258,1	257,4	24	0	71	64
21.09.2025	-	2,14	254,4	253,7	24	0	70,6	63,3
22.09.2025	-	1,9	260,8	260,2	24	0	70,7	64,4
23.09.2025	-	2,07	264,2	263,6	24	0	70,9	64,2
Итого:	-	61,65	7850,2	7831,5	742,75	-	70,68	63,78

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

742,75 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, MBт×ч	M1, т	M2, т	TNar, ч
23.08.2025	38983,569	2159799,31	2121763,8	162256,71
23.09.2025	39045,219	2167649,51	2129595,3	162999,46

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
