

#165353#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК  
Согласия 30, Калининград  
3370

Заводской номер счётчика 33333	Показания прибора, МВт×ч 23.11.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.10.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	39469,649	39224,379	245.27	210.931

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



26

11

25

#165352#

Отчёт за период с 23.10.2025 по 23.11.2025.

Номер абонента 3370  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика SKM-01  
 Заводской номер 33333  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 26.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
24.10.2025	-	7,49	415,2	413	24	0	71,1	55,6
25.10.2025	-	7,47	410,8	408,7	24	0	71,2	55,5
26.10.2025	-	7,64	405,2	403,1	24	0	71,1	54,9
27.10.2025	-	7,55	398,2	396	24	0	71	54,7
28.10.2025	-	7,6	405,5	403,3	24	0	71,2	55,1
29.10.2025	-	7,51	405	402,9	24	0	71,1	55,1
30.10.2025	-	7,53	407,8	405,7	24	0	71	55,1
31.10.2025	-	7,43	399	396,9	24	0	71	55
01.11.2025	-	7,51	396,8	394,6	24	0	70,6	54,3
02.11.2025	-	7,61	418,4	416,2	24	0	71,1	55,4
03.11.2025	-	7,51	413,3	411	24	0	70,9	55,2
04.11.2025	-	7,63	402,9	400,7	24	0	71	54,7
05.11.2025	-	7,57	418,2	415,9	24	0	71	55,4
06.11.2025	-	7,46	413,7	411,4	23,66	128	71,1	55,5
07.11.2025	-	7,59	407,8	405,6	24	0	71	54,9
08.11.2025	-	7,42	391,2	389,2	24	0	70,9	54,5
09.11.2025	-	7,78	391	388,8	24	0	70,8	53,6
10.11.2025	-	7,74	399,4	397,3	24	0	71	54,3
11.11.2025	-	7,6	395,7	393,8	24	0	71,2	54,6
12.11.2025	-	7,61	397,6	395,5	24	0	71,1	54,6
13.11.2025	-	7,62	399,6	397,6	24	0	71,1	54,7
14.11.2025	-	7,58	393,2	391,1	24	0	71,1	54,4
15.11.2025	-	7,52	357	355,2	24	0	71,6	53,7
16.11.2025	-	9,17	392,6	390,5	24	0	78,8	58,8
17.11.2025	-	8,63	397,2	395,2	24	0	76,7	58
18.11.2025	-	8,56	386,6	384,6	24	0	75,6	56,6
19.11.2025	-	8,57	394,6	392,4	24	0	75,5	56,8
20.11.2025	-	8,83	390,1	388	24	0	77,6	58,1
21.11.2025	-	8,79	388,3	386,1	24	0	77,1	57,6
22.11.2025	-	8,96	379,7	377,5	24	0	77,4	57,1
23.11.2025	-	9,79	374,3	372,1	24	0	81,8	59,3
Итого:	-	245,27	12345,9	12279,9	743,66	-	72,73	55,58

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 743,66 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	M2, т	TNar, ч
23.10.2025	39224,379	2178692,01	2140585,3	163718,37
23.11.2025	39469,649	2191037,91	2152865,2	164462,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения