

#162963#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Сергеева 23-29, Калининград

6837

5909

ВКТ-7

00209263

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,534	0	27,52	28,03	0	26,93	27,73	0	0	24	0	0	68,1	48,2	19,87	0,51	0,36	-
25.09.2025	0,564	0	28,89	29,4	0	28,3	29,12	0	0	24	0	0	67,7	47,7	19,95	0,51	0,36	-
26.09.2025	0,563	0	29,73	30,24	0	29,13	29,93	0	0	24	0	1	67,4	48,1	19,31	0,51	0,36	-
27.09.2025	0,576	0	28,48	28,92	0	27,86	28,64	0	0	24	0	0	67,9	47,3	20,66	0,51	0,36	-
28.09.2025	0,657	0	31,78	32,26	0	31,12	31,94	0	0	24	0	0	67,8	46,7	21,12	0,51	0,36	-
29.09.2025	0,56	0	29,15	29,6	0	28,55	29,3	0	0	24	0	0	67,4	47,6	19,72	0,51	0,36	-
30.09.2025	0,576	0	30,25	30,73	0	29,64	30,44	0	0	24	0	0	66,9	47,5	19,45	0,51	0,36	-
01.10.2025	0,461	0	28,26	29,05	0	27,72	28,73	0	0	24	0	1	65,1	48,3	16,78	0,51	0,36	-
02.10.2025	0,53	0	28,99	29,38	0	28,38	29,1	0	0	24	0	0	66,8	48,2	18,62	0,51	0,36	-
03.10.2025	0,894	0,119	43,73	44,22	1,87	42,83	43,73	1,84	1,84	24	0	0	67,3	48,2	19,11	0,51	0,36	-
04.10.2025	1,767	0,165	63,83	64,06	2,56	62,4	63,46	2,52	2,52	24	0	0	70,7	44,1	26,64	0,51	0,36	-
05.10.2025	1,626	0,004	58,6	58,08	0,06	57,29	57,57	0,06	0,06	24	0	0	71,1	42,8	28,31	0,51	0,36	-
06.10.2025	1,555	0,002	55,6	54,82	0,02	54,36	54,34	0,02	0,02	24	0	0	71	42,3	28,66	0,51	0,36	-
07.10.2025	1,535	0	55,3	54,87	0	54,04	54,39	0	0	24	0	0	71,5	43	28,44	0,51	0,36	-
08.10.2025	1,601	0,002	58,06	57,99	0,03	56,75	57,5	0,03	0,03	24	0	0	71,1	42,9	28,2	0,51	0,36	-
09.10.2025	1,396	0,008	49,76	49,86	0,13	48,64	49,4	0,13	0,13	24	0	0	71,2	42,6	28,6	0,51	0,36	-
10.10.2025	1,526	0,002	54,5	54,77	0,03	53,24	54,3	0,03	0,03	24	0	0	71,1	42,4	28,73	0,51	0,36	-
11.10.2025	1,506	0	53,39	53,7	0	52,15	53,24	0	0	24	0	0	71,1	42,2	28,92	0,51	0,36	-
12.10.2025	1,464	0,001	53,27	53,65	0,01	52,08	53,19	0,01	0,01	24	0	0	70,8	42,7	28,16	0,51	0,36	-
13.10.2025	1,632	0,001	59,75	60,21	0,01	58,39	59,65	0,01	0,01	24	0	0	71,1	43,2	27,9	0,51	0,36	-
14.10.2025	1,737	0,013	63,99	64,51	0,21	62,53	63,93	0,21	0,21	24	0	0	71,2	43,5	27,66	0,51	0,36	-
15.10.2025	1,618	0	57,9	58,33	0	56,59	57,82	0	0	24	0	0	71,5	42,9	28,57	0,51	0,36	-
16.10.2025	1,559	0	55,88	56,3	0	54,61	55,82	0	0	24	0	0	71,2	42,7	28,52	0,51	0,36	-
17.10.2025	1,695	0	60,39	60,79	0	59,02	60,27	0	0	24	0	0	71,3	42,6	28,72	0,51	0,36	-
18.10.2025	1,903	0	70,46	70,85	0	68,85	70,22	0	0	24	0	0	71,6	43,9	27,66	0,51	0,36	-
19.10.2025	1,925	0	72,33	72,7	0	70,68	72,03	0	0	24	0	0	71,6	44,3	27,24	0,51	0,36	-
20.10.2025	2,124	0	85,25	85,77	0	83,32	84,93	0	0	24	0	0	71,3	45,8	25,48	0,51	0,36	-
21.10.2025	2,073	0,001	82,46	82,95	0,01	80,55	82,12	0,01	0,01	24	0	0	71,6	45,8	25,71	0,51	0,36	-
22.10.2025	1,777	0,002	66,28	66,76	0,03	64,79	66,16	0,03	0,03	24	0	0	71,2	43,8	27,4	0,51	0,36	-
23.10.2025	1,555	0,002	56,48	56,98	0,02	55,21	56,47	0,02	0,02	24	0	0	70,8	42,7	28,14	0,51	0,36	-
Итого:	39,489	0	1540,26	1549,78	4,99	1505,95	1535,47	4,92	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,489																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.09.2025	570,994	24479,68	24651,81	59,01	23921,96	24389,67	57,81
23.10.2025	610,483	26019,94	26201,59	64	25427,91	25925,14	62,73

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 7:30:23