

#208880#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 28.02.2026 по 06.03.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 41, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00208170	Показания прибора, Гкал 06.03.2026	Предыдущие показания, Гкал 28.02.2026	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1929,789	1921,802	7.987

Подпись исполнителя _____



*с 05.03.26 по 17ч
(по расписке)*



#208879#

Отчёт за период с 28.02.2026 по 06.03.2026.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 6640
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00208170
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 10.03.2026

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.03.2026	-	0,005	0,005	0,1	0,09	0,1	0,09	0,01	24	0	1	72,7	57,2	15,59	0,6	0,4
02.03.2026	-	0,004	0,004	0,09	0,08	0,09	0,08	0,01	24	0	1	73	57,2	15,8	0,6	0,4
03.03.2026	-	0,006	0,006	0,09	0,1	0,09	0,1	-0,01	24	0	1	73	58,2	14,83	0,6	0,4
04.03.2026	-	1,402	0	88,27	87,71	86,17	86,38	-0,21	22	2	1	73	56,6	16,35	0,6	0,4
05.03.2026	-	2,195	0,011	139,3	138,04	135,95	135,92	0,03	24	0	0	73,6	57,5	16,1	0,6	0,4
06.03.2026	-	2,151	0,011	140,01	138,74	136,69	136,63	0,06	24	0	0	72,9	57,2	15,69	0,6	0,4
Итого:	-	5,763	0,037	367,86	364,76	359,09	359,2	-0,11	142	2	-	73,03	57,32	15,73	0,6	0,4

Общее время работы системы 144 час.

Период нормальной работы системы 142 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
28.02.2026	1921,802	104952,15	100482,24	102526,21	99049,34
06.03.2026	1929,789	105472,99	100998,7	103034,64	99557,86

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
