

#162962#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 22.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Пролетарская 41, Калининград

4402

6640

ВКТ-7

00208170

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,44	-0,003	64,45	64,55	63,03	63,37	-0,34	24	0	0	70,1	62,9	7,26	0,6	0,4	-
25.09.2025	0,446	-0,004	63,34	63,5	61,92	62,34	-0,42	24	0	0	70,4	62,8	7,6	0,6	0,4	-
26.09.2025	0,426	0	61,68	61,71	60,33	60,6	-0,27	24	0	0	69,9	62,6	7,31	0,6	0,4	-
27.09.2025	0,518	0,005	63,84	63,59	62,37	62,43	-0,06	24	0	0	70,7	62,4	8,3	0,6	0,4	-
28.09.2025	0,513	0,002	59,29	59,12	58,01	58,11	-0,1	24	0	0	69,8	60,8	8,91	0,6	0,4	-
29.09.2025	0,455	-0,001	50,97	51,04	49,86	50,2	-0,34	24	0	0	69,8	60,3	9,46	0,6	0,4	-
30.09.2025	0,35	-0,005	46,33	46,59	45,31	45,81	-0,5	24	0	0	69	60,6	8,36	0,6	0,4	-
01.10.2025	0,017	0	1,03	1,01	1,01	1	0,01	24	0	1	69,6	54	15,56	0,6	0,4	-
02.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,6	23,7	-0,1	0,6	0,4	-
03.10.2025	0,32	-0,012	75,87	76,19	74,25	74,77	-0,52	24	0	1	68,4	63,7	4,7	0,6	0,4	-
04.10.2025	0,465	-0,001	90	90,1	88,09	88,46	-0,37	24	0	0	68,7	63,2	5,5	0,6	0,4	-
05.10.2025	0,474	-0,01	86,96	87,17	85,12	85,63	-0,51	24	0	0	68,3	62,4	5,89	0,6	0,4	-
06.10.2025	0,453	0	86,31	86,3	84,47	84,71	-0,24	24	0	0	69	63,6	5,49	0,6	0,4	-
07.10.2025	0,336	-0,009	66,3	66,53	64,88	65,31	-0,43	24	0	1	68,8	63,3	5,57	0,6	0,4	-
08.10.2025	1,222	-0,001	82,88	82,46	81,13	81,36	-0,23	24	0	0	68,5	53,4	15,15	0,6	0,4	-
09.10.2025	1,661	0,001	84,37	83,57	82,66	82,67	-0,01	24	0	0	67,6	47,6	20,07	0,6	0,4	-
10.10.2025	1,651	0,001	84,74	84,06	82,97	83,14	-0,17	24	0	0	68,5	48,5	19,99	0,6	0,4	-
11.10.2025	1,645	0,005	83,47	82,57	81,73	81,65	0,08	24	0	0	68,7	48,6	20,04	0,6	0,4	-
12.10.2025	1,584	0	77,69	76,88	76,04	76,05	-0,01	24	0	0	68,3	47,5	20,8	0,6	0,4	-
13.10.2025	1,563	0,005	80,19	79,27	78,53	78,38	0,15	24	0	0	68	48,2	19,8	0,6	0,4	-
14.10.2025	1,611	0	88,31	87,65	86,42	86,62	-0,2	24	0	0	68,8	50,1	18,73	0,6	0,4	-
15.10.2025	1,608	0	95,6	94,96	93,55	93,79	-0,24	24	0	0	68,9	51,6	17,33	0,6	0,4	-
16.10.2025	1,694	0	92,53	91,91	90,6	90,82	-0,22	24	0	0	68,9	50,1	18,79	0,6	0,4	-
17.10.2025	1,611	-0,003	88,95	88,54	87,1	87,53	-0,43	24	0	0	68,5	49,8	18,71	0,6	0,4	-
18.10.2025	1,626	-0,003	87,6	87,19	85,71	86,22	-0,51	24	0	0	68,6	49,3	19,26	0,6	0,4	-
19.10.2025	1,647	-0,002	86,04	85,7	84,21	84,73	-0,52	24	0	0	69	49,2	19,88	0,6	0,4	-
20.10.2025	1,725	-0,003	87,54	86,89	85,64	85,92	-0,28	24	0	0	69,3	49	20,29	0,6	0,4	-
21.10.2025	1,073	0	54,07	53,72	52,98	53,18	-0,2	24	0	1	67,3	47	20,38	0,6	0,4	-
22.10.2025	1,61	-0,003	84,28	83,77	82,46	82,82	-0,36	24	0	0	69	49,2	19,72	0,6	0,4	-
Итого:	28,744	0	2074,63	2066,54	2030,38	2037,62	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,744															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	1653,838	91148,02	86818,11	89071,33	85583,66
22.10.2025	1684,296	93310,94	88972,09	91188,05	87707,67

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.10.2025 14:49:47