

#166376#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 41, Калининград
4402
6640
ВКТ-7
00208170
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.10.2025	1,714	0,002	88,29	87,44	86,34	86,39	-0,05	24	0	0	70,5	50,6	19,87	0,6	0,4	-
24.10.2025	1,616	0	84,6	83,99	82,7	82,98	-0,28	24	0	0	70,2	50,5	19,71	0,6	0,4	-
25.10.2025	1,679	0,002	82,11	81,19	80,3	80,24	0,06	24	0	0	70,2	49,3	20,88	0,6	0,4	-
26.10.2025	1,673	-0,001	81,85	81,26	80,02	80,32	-0,3	24	0	0	70,3	49,2	21,07	0,6	0,4	-
27.10.2025	1,672	-0,001	80,08	79,48	78,33	78,6	-0,27	24	0	0	70,3	48,8	21,5	0,6	0,4	-
28.10.2025	1,628	-0,002	80,9	80,39	79,1	79,45	-0,35	24	0	0	70,4	49,6	20,77	0,6	0,4	-
29.10.2025	1,681	-0,002	82,34	81,79	80,49	80,85	-0,36	24	0	0	70,6	49,5	21,07	0,6	0,4	-
30.10.2025	1,361	-0,001	80,87	80,32	79,07	79,27	-0,2	24	0	0	70,3	53	17,29	0,6	0,4	-
31.10.2025	1,621	0,001	78,19	77,49	76,51	76,59	-0,08	24	0	0	70,4	49,2	21,24	0,6	0,4	-
01.11.2025	1,659	-0,001	81,33	80,56	79,48	79,61	-0,13	24	0	0	70,8	49,9	20,92	0,6	0,4	-
02.11.2025	1,616	-0,004	83,87	83,41	82,02	82,41	-0,39	24	0	0	70	50,1	19,91	0,6	0,4	-
03.11.2025	1,572	-0,009	82,94	82,61	81,08	81,63	-0,55	24	0	0	70,3	50,6	19,71	0,6	0,4	-
04.11.2025	1,676	-0,002	83,36	82,83	81,48	81,86	-0,38	24	0	0	70,6	49,9	20,78	0,6	0,4	-
05.11.2025	1,654	0	83,96	83,41	82,09	82,41	-0,32	24	0	0	70,6	50,3	20,31	0,6	0,4	-
06.11.2025	1,647	0	82,66	81,97	80,87	81,02	-0,15	24	0	0	70,2	49,8	20,42	0,6	0,4	-
07.11.2025	1,665	0	82,33	81,61	80,49	80,67	-0,18	24	0	0	70,6	49,8	20,8	0,6	0,4	-
08.11.2025	1,712	0,001	77,49	76,75	75,79	75,93	-0,14	24	0	0	70,4	47,8	22,64	0,6	0,4	-
09.11.2025	1,714	0	75,65	74,88	73,95	74,11	-0,16	24	0	0	70,1	46,8	23,28	0,6	0,4	-
10.11.2025	1,695	0	76,46	75,78	74,76	75	-0,24	24	0	0	70,1	47,4	22,79	0,6	0,4	-
11.11.2025	1,685	-0,002	80,55	79,97	78,78	79,07	-0,29	24	0	0	70,4	48,8	21,55	0,6	0,4	-
12.11.2025	1,731	0,001	84,98	84,44	83,12	83,47	-0,35	24	0	0	70,5	49,4	21,02	0,6	0,4	-
13.11.2025	1,722	0,001	83,28	82,56	81,41	81,61	-0,2	24	0	0	70,7	49,4	21,28	0,6	0,4	-
14.11.2025	1,537	0,004	78,4	77,63	76,71	76,72	-0,01	24	0	0	70,1	50,1	19,99	0,6	0,4	-
15.11.2025	1,633	0	74,03	73,23	72,27	72,4	-0,13	24	0	0	72,2	49,6	22,65	0,6	0,4	-
16.11.2025	1,85	0,001	73,27	72,3	71,42	71,47	-0,05	24	0	0	75,4	49,4	25,93	0,6	0,4	-
17.11.2025	2,064	0,024	146,5	145,08	143,03	142,71	0,32	24	0	0	73	58,7	14,27	0,6	0,4	-
18.11.2025	2,188	0,023	166,13	164,55	162,17	161,82	0,35	24	0	0	73,2	59,9	13,34	0,6	0,4	-
19.11.2025	2,135	0,008	161,08	159,93	157,14	157,22	-0,08	24	0	0	74	60,4	13,58	0,6	0,4	-
20.11.2025	2,181	0,01	154,82	153,5	150,95	150,91	0,04	24	0	0	75,2	60,8	14,39	0,6	0,4	-
21.11.2025	2,112	0,021	146,71	145,26	143,03	142,8	0,23	24	0	0	75,3	60,7	14,64	0,6	0,4	-
22.11.2025	2,131	0,009	139,04	137,77	135,49	135,46	0,03	24	0	0	76	60,4	15,67	0,6	0,4	-
23.11.2025	2,347	0,01	141,21	139,8	137,26	137,24	0,02	24	0	0	79,9	62,9	17,03	0,6	0,4	-
Итого:	56,571	0	3079,28	3053,18	3007,65	3012,24	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	56,571															

Общее время работы системы, ч768

Период нормальной работы системы, ч768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.10.2025	1682,582	93222,65	88884,65	91101,71	87621,28
23.11.2025	1739,153	96301,93	91937,83	94109,36	90633,52

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2025 16:10:04