

#194058#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 41, Калининград
4402
6640
ВКТ-7
00208170
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	3,169	-0,005	132,96	131,51	128,93	129,39	-0,46	24	0	0	83,7	58,9	24,74	0,6	0,4	-6,3
25.12.2025	2,834	-0,003	130,74	129,43	127,21	127,52	-0,31	24	0	0	78,4	56	22,38	0,6	0,4	-5,6
26.12.2025	2,529	0,001	141,67	140,44	138,44	138,57	-0,13	24	0	0	71,6	53,3	18,28	0,6	0,4	4,4
27.12.2025	2,575	0,014	137,78	136,23	134,66	134,48	0,18	24	0	0	71,5	52,5	19,02	0,6	0,4	5,4
28.12.2025	2,594	0,011	131,7	130,06	128,65	128,46	0,19	24	0	0	71,7	51,7	20,05	0,6	0,4	3,8
29.12.2025	2,821	0,018	136,73	134,96	133,25	133,06	0,19	24	0	0	76,1	55	21,05	0,6	0,4	2,5
30.12.2025	3,089	0,019	138,82	136,79	134,97	134,71	0,26	24	0	0	80	57,2	22,74	0,6	0,4	-1,1
31.12.2025	3,213	0,019	128,06	125,88	124,25	123,99	0,26	24	0	0	82,7	57,1	25,68	0,6	0,4	-4,2
01.01.2026	2,994	0,017	138,13	136,17	134,36	134,14	0,22	24	0	0	78,8	56,6	22,16	0,6	0,4	-5,2
02.01.2026	2,941	0,014	139,67	137,82	135,92	135,76	0,16	24	0	0	78,2	56,7	21,52	0,6	0,4	1,2
03.01.2026	2,981	0,001	128,98	127,41	125,44	125,57	-0,13	24	0	0	79,4	55,7	23,76	0,6	0,4	-0,6
04.01.2026	3,087	-0,003	134,23	132,84	130,36	130,83	-0,47	24	0	0	81,2	57,3	23,85	0,6	0,4	-4
05.01.2026	3,112	-0,004	132,92	131,5	129,04	129,46	-0,42	24	0	0	82,1	57,8	24,28	0,6	0,4	-3
06.01.2026	3,245	-0,003	133,76	132,2	129,65	130,04	-0,39	24	0	0	84,6	59,4	25,15	0,6	0,4	-5,5
07.01.2026	3,306	0,004	121,7	119,79	117,82	117,86	-0,04	24	0	0	86,3	58,3	28,02	0,6	0,4	-7,8
08.01.2026	3,255	-0,007	120,96	119,46	117,08	117,55	-0,47	24	0	0	86,7	58,7	27,97	0,6	0,4	-11
09.01.2026	3,333	-0,002	125,17	123,43	121,2	121,48	-0,28	24	0	0	85,8	58,2	27,56	0,6	0,4	-9,6
10.01.2026	3,204	0,018	131,33	129,17	127,4	127,14	0,26	24	0	0	83,1	58,1	24,98	0,6	0,4	-5,2
11.01.2026	3,297	0,022	130,62	128,38	126,71	126,39	0,32	24	0	0	83,2	57,4	25,82	0,6	0,4	-5,2
12.01.2026	3,287	0,024	125,1	122,82	121,22	120,87	0,35	24	0	0	85	58,1	26,89	0,6	0,4	-
13.01.2026	3,276	0,024	116,11	113,81	112,43	112,1	0,33	24	0	0	85,5	56,6	28,91	0,6	0,4	-
14.01.2026	3,174	0,013	122,76	120,77	119,07	118,95	0,12	24	0	0	83,4	56,9	26,58	0,6	0,4	-
15.01.2026	2,9	0,002	124,2	122,68	120,78	120,9	-0,12	24	0	0	79,7	55,7	24,02	0,6	0,4	-
16.01.2026	3,118	0,002	121,05	119,32	117,38	117,52	-0,14	24	0	0	83,7	57,1	26,58	0,6	0,4	-
17.01.2026	3,28	0,012	124,08	122,01	120,13	120,03	0,1	24	0	0	86,1	58,9	27,18	0,6	0,4	-
18.01.2026	3,35	0,014	117,38	115,21	113,52	113,4	0,12	24	0	0	87,7	58,3	29,36	0,6	0,4	-
19.01.2026	3,338	0,011	116,17	114,03	112,33	112,23	0,1	24	0	0	87,8	58,3	29,58	0,6	0,4	-
20.01.2026	3,311	0,007	120,89	118,88	116,97	116,96	0,01	24	0	0	86,9	58,7	28,23	0,6	0,4	-
21.01.2026	3,298	0	118,15	116,42	114,27	114,54	-0,27	24	0	0	87,4	58,5	28,93	0,6	0,4	-
22.01.2026	3,227	0	114,66	113,01	110,93	111,24	-0,31	24	0	0	87,4	58,2	29,19	0,6	0,4	-
23.01.2026	5,356	0	122,45	119,42	118,48	118,42	0,06	24	0	0	86,8	41,6	45,14	0,6	0,4	-
Итого:	98,494	0	3958,93	3901,85	3842,85	3843,56	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	98,494															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	1800,178	100341,07	95941,95	98051,2	94574,43
23.01.2026	1898,672	104300	99843,8	101894,05	98417,99

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2026 10:04:27