

#207593#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 71-77, Калининград
4402
8064
ВКТ-7
00207551
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	3,796	0,012	130,08	127,67	125,88	125,73	0,15	24	0	0	86,9	56,9	30,03	0,6	0,4	-9,4
25.01.2026	3,467	0,022	109,92	107,59	106,42	106,12	0,3	24	0	0	86,2	53,9	32,36	0,6	0,4	-7,3
26.01.2026	3,154	0,018	102,07	100,01	99,01	98,77	0,24	24	0	0	83,3	51,6	31,68	0,6	0,4	-4,4
27.01.2026	3,187	0,019	102,69	100,63	99,6	99,38	0,22	24	0	0	83,4	51,6	31,83	0,6	0,4	-3,8
28.01.2026	3,513	0,017	123,24	120,92	119,49	119,26	0,23	24	0	0	83,5	54,2	29,25	0,6	0,4	-6
29.01.2026	3,858	0,007	131,94	129,7	127,58	127,67	-0,09	24	0	0	88	57,7	30,22	0,6	0,4	-9,7
30.01.2026	4,054	0	142,21	139,94	137,44	137,66	-0,22	24	0	0	88,8	59,2	29,53	0,6	0,4	-12,4
31.01.2026	4,201	-0,001	147,48	145,13	142,46	142,71	-0,25	24	0	0	89,7	60,2	29,53	0,6	0,4	-13,8
01.02.2026	4,304	-0,003	147,29	144,93	142,17	142,5	-0,33	24	0	0	90,5	60,2	30,33	0,6	0,4	-18,9
02.02.2026	3,946	-0,012	130,32	128,35	125,65	126,17	-0,52	24	0	0	92,1	60,6	31,56	0,6	0,4	-20,1
03.02.2026	3,757	-0,009	116,32	114,54	112,17	112,69	-0,52	24	0	0	92,1	58,4	33,66	0,6	0,4	-18
04.02.2026	3,636	-0,03	113,25	111,82	109,19	110,05	-0,86	24	0	0	92	58,3	33,68	0,6	0,4	-12,3
05.02.2026	3,444	-0,077	103,01	102,76	99,5	101,35	-1,85	24	0	0	89,5	54	35,56	0,6	0,4	-7,6
06.02.2026	2,964	-0,078	91,03	91,24	88,13	90,12	-1,99	24	0	0	85,6	50,8	34,71	0,6	0,4	-3,2
07.02.2026	2,996	-0,078	98,2	98,32	95,21	97,1	-1,89	24	0	0	83,9	51,4	32,43	0,6	0,4	-3,3
08.02.2026	3,176	-0,009	102,81	101,44	99,6	100,11	-0,51	24	0	0	85,2	53,1	32,12	0,6	0,4	-4,9
09.02.2026	3,334	-0,006	107,01	105,38	103,43	103,84	-0,41	24	0	0	88,5	56,1	32,39	0,6	0,4	-12,1
10.02.2026	3,419	-0,012	112,09	110,5	108,37	108,9	-0,53	24	0	0	88	56,2	31,76	0,6	0,4	-12,4
11.02.2026	3,132	0,032	96,57	94,16	93,63	93,02	0,61	24	0	0	83,6	50,5	33,09	0,6	0,4	-3,8
12.02.2026	2,964	0,024	96,51	94,3	93,78	93,26	0,52	24	0	0	80,4	49	31,31	0,6	0,4	-0,7
13.02.2026	3,066	0,017	100,25	98,28	97,34	97,12	0,22	24	0	0	81,7	50,3	31,35	0,6	0,4	-1,2
14.02.2026	3,501	0,012	113,45	111,31	109,89	109,79	0,1	24	0	0	85,7	54	31,73	0,6	0,4	-6,7
15.02.2026	3,883	0,005	122,47	120,24	118,27	118,4	-0,13	24	0	0	89,8	57	32,81	0,6	0,4	-11,2
16.02.2026	4,058	-0,003	127,1	124,9	122,56	122,91	-0,35	24	0	0	91,9	58,8	33,18	0,6	0,4	-
17.02.2026	3,908	-0,002	123,64	121,53	119,33	119,65	-0,32	24	0	0	90,6	57,8	32,81	0,6	0,4	-
Итого:	88,718	0	2890,95	2845,59	2796,1	2804,28	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	88,718															

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	872,443	36430,57	35938,4	35556,83	35533,19
17.02.2026	961,161	39321,52	38783,99	38352,93	38337,47

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 11:43:35