

#166375#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 71-77, Калининград
4402
8064
ВКТ-7
00207551
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.10.2025	1,944	-0,006	74,96	74,54	73,21	73,83	-0,62	24	0	0	72,2	45,2	26,94	0,6	0,4	-
23.10.2025	1,785	-0,005	67,15	66,85	65,61	66,22	-0,61	24	0	0	71,8	44,2	27,58	0,6	0,4	-
24.10.2025	1,778	-0,004	66,26	65,95	64,72	65,33	-0,61	24	0	0	72,3	44,4	27,89	0,6	0,4	-
25.10.2025	1,938	-0,003	72,92	72,48	71,22	71,76	-0,54	24	0	0	72,4	44,9	27,53	0,6	0,4	-
26.10.2025	2,11	-0,007	80,45	80,01	78,57	79,23	-0,66	25	0	0	72,3	45,1	27,21	0,6	0,4	-
27.10.2025	2,135	-0,009	82,58	82,14	80,63	81,36	-0,73	24	0	0	72,6	45,7	26,91	0,6	0,4	-
28.10.2025	2,006	-0,007	77,85	77,49	76,05	76,76	-0,71	24	0	0	72	45,2	26,8	0,6	0,4	-
29.10.2025	1,954	-0,01	75,94	75,58	74,21	74,86	-0,65	24	0	0	71,9	45,2	26,71	0,6	0,4	-
30.10.2025	1,943	-0,003	75,32	74,95	73,6	74,25	-0,65	24	0	0	71,7	44,9	26,81	0,6	0,4	-
31.10.2025	2,086	-0,004	80,1	79,58	78,26	78,82	-0,56	24	0	0	71,8	44,8	26,96	0,6	0,4	-
01.11.2025	2,124	-0,007	81,8	81,41	79,9	80,6	-0,7	24	0	0	72,1	45,1	26,97	0,6	0,4	-
02.11.2025	1,91	-0,005	71,39	71,1	69,72	70,39	-0,67	24	0	0	72,2	44,4	27,79	0,6	0,4	-
03.11.2025	1,841	-0,007	68,59	68,29	66,99	67,66	-0,67	24	0	0	72,2	44,3	27,9	0,6	0,4	-
04.11.2025	1,965	-0,01	75,49	75,24	73,76	74,51	-0,75	24	0	0	71,9	44,8	27,08	0,6	0,4	-
05.11.2025	1,792	-0,013	66,9	66,8	65,34	66,19	-0,85	24	0	0	72	44	28,01	0,6	0,4	-
06.11.2025	1,813	-0,008	68,07	67,89	66,5	67,26	-0,76	24	0	0	72,1	44,3	27,79	0,6	0,4	-
07.11.2025	2,049	-0,009	77,96	77,64	76,11	76,89	-0,78	24	0	0	72,6	45,3	27,36	0,6	0,4	-
08.11.2025	2,248	-0,017	87,63	87,37	85,56	86,48	-0,92	24	0	0	72,8	46,1	26,75	0,6	0,4	-
09.11.2025	2,326	-0,018	91,38	91,16	89,23	90,21	-0,98	24	0	0	72,8	46,2	26,58	0,6	0,4	-
10.11.2025	2,173	-0,018	83,43	83,2	81,45	82,42	-0,97	24	0	0	72,8	45,6	27,23	0,6	0,4	-
11.11.2025	1,72	-0,031	64,88	65,1	63,36	64,52	-1,16	24	0	1	72,4	44,4	27,98	0,6	0,4	-
12.11.2025	2,018	-0,058	77,76	78,38	75,9	77,64	-1,74	24	0	0	72,6	45	27,62	0,6	0,4	-
13.11.2025	1,842	-0,053	70,3	71,02	68,64	70,34	-1,7	24	0	0	72,5	44,5	28	0,6	0,4	-
14.11.2025	1,897	-0,06	73,39	74,26	71,65	73,54	-1,89	24	0	0	72,4	44,7	27,66	0,6	0,4	-
15.11.2025	2,255	-0,087	90,52	91,58	88,36	90,67	-2,31	24	0	0	73	46,3	26,71	0,6	0,4	-
16.11.2025	2,65	-0,049	98,34	98,36	95,76	97,3	-1,54	24	0	0	77	48,5	28,44	0,6	0,4	-
17.11.2025	2,418	-0,034	93,51	93,48	91,2	92,47	-1,27	24	0	0	74,6	47,4	27,15	0,6	0,4	-
18.11.2025	2,461	-0,025	99,54	99,34	97,14	98,27	-1,13	24	0	0	73,6	47,7	25,87	0,6	0,4	-
19.11.2025	2,419	-0,016	93,18	92,78	90,91	91,81	-0,9	24	0	0	74,2	47,1	27,05	0,6	0,4	-
20.11.2025	2,613	-0,021	98,22	97,8	95,74	96,74	-1	24	0	0	76	48,2	27,78	0,6	0,4	-
21.11.2025	2,51	-0,013	92,17	91,64	89,83	90,68	-0,85	24	0	0	75,8	47,5	28,37	0,6	0,4	-
22.11.2025	2,517	-0,026	92,17	91,89	89,79	90,91	-1,12	24	0	0	76,1	47,5	28,62	0,6	0,4	-
23.11.2025	2,865	-0,067	98,67	98,82	95,84	97,62	-1,78	24	0	0	81,2	50,4	30,8	0,6	0,4	-
Итого:	70,105	0	2668,82	2664,12	2604,76	2637,54	0	793	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	70,105															

Общее время работы системы, ч792

Период нормальной работы системы, ч793

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
21.10.2025	627,514	27589,25	27184,01	26951,7	26879,18
23.11.2025	697,619	30258,07	29848,13	29556,46	29516,72

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.11.2025 10:22:25