

#283064#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 66-72, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6978
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00262880
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2026	3,687	-0,042	218,75	217,76	213,12	214,28	-1,16	24	0	0	76,4	58,9	17,57	0,6	0,4	-
25.02.2026	3,756	-0,045	217,18	216,13	211,39	212,56	-1,17	24	0	0	78	59,9	18,07	0,6	0,4	-
26.02.2026	3,705	-0,04	216,26	215,22	210,68	211,79	-1,11	24	0	0	76,5	58,6	17,85	0,6	0,4	-
27.02.2026	3,319	-0,048	226,59	225,93	221,13	222,36	-1,23	24	0	0	73,5	58,2	15,29	0,6	0,4	-
28.02.2026	3,487	-0,042	235,28	234,44	229,63	230,75	-1,12	24	0	0	73,6	58,1	15,43	0,6	0,4	-
01.03.2026	3,532	-0,04	226,93	226,06	221,53	222,63	-1,1	24	0	0	73,2	57	16,19	0,6	0,4	-
02.03.2026	3,589	-0,037	222,88	221,98	217,56	218,67	-1,11	24	0	0	73,4	56,6	16,75	0,6	0,4	-
03.03.2026	3,568	-0,034	230,75	229,84	225,25	226,31	-1,06	24	0	0	73,3	57,2	16,07	0,6	0,4	-
04.03.2026	3,486	-0,046	219,08	218,3	213,83	215,04	-1,21	24	0	0	73,4	56,8	16,59	0,6	0,4	-
05.03.2026	3,453	-0,037	215,25	214,46	210,14	211,25	-1,11	24	0	0	73,2	56,5	16,69	0,6	0,4	-
06.03.2026	3,562	-0,035	218,39	217,46	213,12	214,21	-1,09	24	0	0	73,7	56,7	16,97	0,6	0,4	-
07.03.2026	3,563	-0,036	225,41	224,54	220,04	221,14	-1,1	24	0	0	73,4	57	16,45	0,6	0,4	-
08.03.2026	3,569	-0,041	232,24	231,33	226,66	227,8	-1,14	24	0	0	73,4	57,4	15,99	0,6	0,4	-
09.03.2026	3,506	-0,037	238,75	237,86	233,05	234,13	-1,08	24	0	0	73,3	58	15,27	0,6	0,4	-
10.03.2026	3,422	-0,044	248,8	248,02	242,87	244,02	-1,15	24	0	0	73,3	58,9	14,33	0,6	0,4	-
11.03.2026	3,37	-0,043	251,43	250,65	245,39	246,54	-1,15	24	0	0	73,4	59,4	13,97	0,6	0,4	-
12.03.2026	3,37	-0,048	248,39	247,66	242,38	243,62	-1,24	24	0	0	73,8	59,6	14,18	0,6	0,4	-
13.03.2026	3,373	-0,059	245,77	245,18	239,9	241,24	-1,34	24	0	0	73,3	58,9	14,35	0,6	0,4	-
14.03.2026	3,265	-0,047	253,86	253,19	247,8	249,01	-1,21	24	0	0	73,2	59,7	13,43	0,6	0,4	-
15.03.2026	3,271	-0,052	247,04	246,46	241,18	242,44	-1,26	24	0	0	73,1	59,3	13,84	0,6	0,4	-
16.03.2026	3,276	-0,059	239,52	238,98	233,76	235,09	-1,33	24	0	0	73,5	59,2	14,31	0,6	0,4	-
17.03.2026	3,311	-0,056	230,47	229,96	225,14	226,48	-1,34	24	0	0	72	57	15,02	0,6	0,4	-
18.03.2026	3,28	-0,057	229,86	229,42	224,51	225,91	-1,4	24	0	0	72,2	57,2	14,93	0,6	0,4	-
Итого:	79,72	0	5338,88	5320,83	5210,06	5237,27	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	79,72															

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2026	79,289	3927,04	3896,23	3807,34	3825,44
18.03.2026	159,009	9265,92	9217,06	9017,4	9062,71

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:29:15