

#166374#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 66-72, Калининград
4402
6978
ВКТ-7
00262880
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	2,723	-0,337	237,06	241,48	231,49	237,6	-6,11	24	0	0	72,5	59,2	13,29	0,6	0,4	-
25.10.2025	2,75	-0,334	234,03	238,49	228,53	234,64	-6,11	24	0	0	72,4	58,8	13,57	0,6	0,4	-
26.10.2025	2,749	-0,325	230,67	234,92	225,31	231,22	-5,91	24	0	0	72,2	58,5	13,7	0,6	0,4	-
27.10.2025	2,819	-0,313	227,07	231,19	221,77	227,55	-5,78	24	0	0	72,5	58,3	14,2	0,6	0,4	-
28.10.2025	2,762	-0,317	229,47	233,68	224,14	230	-5,86	24	0	0	72	58,2	13,81	0,6	0,4	-
29.10.2025	1,698	-0,151	144,5	146,31	141,17	143,98	-2,81	15	9	1	71,9	58,8	13,18	0,6	0,4	-
30.10.2025	2,738	-0,19	233,71	235,69	228,31	231,92	-3,61	24	0	0	71,6	58,8	12,89	0,6	0,4	-
31.10.2025	2,758	-0,256	232,2	235,38	226,85	231,66	-4,81	24	0	0	71,7	58,4	13,36	0,6	0,4	-
01.11.2025	2,844	-0,294	231,34	235,16	226	231,48	-5,48	24	0	0	71,9	58	13,94	0,6	0,4	-
02.11.2025	2,819	-0,324	235,79	239,99	230,29	236,18	-5,89	24	0	0	72,2	58,5	13,7	0,6	0,4	-
03.11.2025	2,815	-0,328	238,54	242,82	232,99	238,95	-5,96	24	0	0	72,3	58,7	13,54	0,6	0,4	-
04.11.2025	2,771	-0,324	235,7	239,99	230,27	236,21	-5,94	24	0	0	71,8	58,3	13,51	0,6	0,4	-
05.11.2025	2,748	-0,332	239,38	243,76	233,83	239,88	-6,05	24	0	0	72,1	58,8	13,24	0,6	0,4	-
06.11.2025	2,711	-0,33	239,03	243,35	233,46	239,41	-5,95	24	0	0	72,2	59,1	13,08	0,6	0,4	-
07.11.2025	2,771	-0,318	234,67	238,82	229,15	234,95	-5,8	24	0	0	72,6	59	13,55	0,6	0,4	-
08.11.2025	2,867	-0,312	229,03	233,03	223,64	229,36	-5,72	24	0	0	72,6	58,4	14,28	0,6	0,4	-
09.11.2025	2,918	-0,31	227,2	231,21	221,89	227,62	-5,73	24	0	0	72,5	57,9	14,62	0,6	0,4	-
10.11.2025	2,939	-0,319	230,74	234,84	225,28	231,15	-5,87	24	0	0	72,7	58,2	14,53	0,6	0,4	-
11.11.2025	2,57	-0,261	197,58	200,96	192,97	197,85	-4,88	22	2	1	72,6	57,9	14,74	0,6	0,4	-
12.11.2025	2,985	-0,297	233,35	237,18	227,89	233,45	-5,56	24	0	0	72,6	58,1	14,47	0,6	0,4	-
13.11.2025	2,834	-0,299	230,16	234,03	224,78	230,3	-5,52	24	0	0	72,5	58,5	14	0,6	0,4	-
14.11.2025	2,844	-0,317	238,42	242,57	232,86	238,66	-5,8	24	0	0	72,4	58,8	13,65	0,6	0,4	-
15.11.2025	2,954	-0,286	222,99	226,65	217,74	223,14	-5,4	24	0	0	72,7	57,8	14,96	0,6	0,4	-
16.11.2025	3,295	-0,281	214,12	217,24	208,59	213,69	-5,1	24	0	0	76,6	59,4	17,21	0,6	0,4	-
17.11.2025	3,119	-0,283	218,92	222,28	213,54	218,75	-5,21	24	0	0	74,5	58,5	15,99	0,6	0,4	-
18.11.2025	3,068	-0,244	209,23	212,13	204,26	208,93	-4,67	24	0	0	73,2	56,9	16,28	0,6	0,4	-
19.11.2025	3,081	-0,262	214,17	217,3	208,97	213,93	-4,96	24	0	0	73,9	57,8	16,09	0,6	0,4	-
20.11.2025	3,31	-0,226	214,09	216,41	208,68	212,97	-4,29	24	0	0	75,6	58,5	17,02	0,6	0,4	-
21.11.2025	3,352	-0,209	208,86	210,87	203,58	207,58	-4	24	0	0	75,6	58	17,57	0,6	0,4	-
22.11.2025	3,391	-0,211	204,81	206,93	199,63	203,72	-4,09	24	0	0	75,7	57,6	18,12	0,6	0,4	-
23.11.2025	3,684	-0,238	202,82	204,87	197,09	201,39	-4,3	24	0	0	80,7	60,8	19,96	0,6	0,4	-
Итого:	89,687	0	6919,65	7029,53	6754,95	6918,12	0	733	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	89,687															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч733

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	797,618	83477,79	85369,57	81562,81	83937,6
23.11.2025	887,305	90397,44	92399,1	88317,76	90855,72

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2025 7:34:14