

#207592#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Генерала Соммера 6-10, Калининград
4402
6996
ВКТ-7
00272082
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	3,972	179,44	173,72	173,72	24	0	0	86	63,2	22,83	0,45	0,32	-9,4
25.01.2026	3,645	151	146,28	146,28	24	0	0	84,8	60	24,86	0,46	0,33	-7,3
26.01.2026	3,417	144,23	140,02	140,02	24	0	0	82	57,6	24,36	0,46	0,33	-4,4
27.01.2026	3,378	142,62	138,5	138,5	24	0	0	81,4	57,1	24,35	0,45	0,33	-3,8
28.01.2026	3,608	157,79	153,08	153,08	24	0	0	82,7	59,2	23,52	0,44	0,32	-6
29.01.2026	3,993	177,03	171,39	171,39	24	0	0	86	62,7	23,24	0,43	0,32	-9,7
30.01.2026	4,225	197,9	191,35	191,35	24	0	0	87,8	65,8	22,03	0,42	0,32	-12,4
31.01.2026	4,378	218,3	211,02	211,02	24	0	0	88,2	67,5	20,71	0,41	0,32	-13,8
01.02.2026	4,769	266,94	257,82	257,82	24	0	0	89,4	71	18,42	0,41	0,32	-18,9
02.02.2026	4,614	259,07	250,07	250,07	24	0	0	90,4	72	18,4	0,42	0,32	-20,1
03.02.2026	4,335	190,15	183,49	183,49	24	0	0	90,6	67,1	23,55	0,43	0,32	-18
04.02.2026	4,25	176,43	170,38	170,38	24	0	0	89,8	64,9	24,87	0,45	0,32	-12,3
05.02.2026	3,773	138,44	133,87	133,87	24	0	0	87,8	59,7	28,12	0,46	0,32	-7,6
06.02.2026	3,294	123,37	119,62	119,62	24	0	0	83,8	56,3	27,5	0,46	0,32	-3,2
07.02.2026	3,221	130,38	126,56	126,56	24	0	0	82	56,6	25,43	0,45	0,32	-3,3
08.02.2026	3,49	147,48	143,03	143,03	24	0	0	83,3	58,9	24,36	0,43	0,32	-4,9
09.02.2026	4,042	185,8	179,75	179,75	24	0	0	87	64,5	22,45	0,43	0,32	-12,1
10.02.2026	3,909	176,74	171,1	171,1	24	0	0	86,2	63,4	22,8	0,46	0,33	-12,4
11.02.2026	3,185	125,65	121,98	121,98	24	0	0	82	55,9	26,07	0,47	0,33	-3,8
12.02.2026	2,993	125,56	122,16	122,16	24	0	0	78,2	53,7	24,48	0,46	0,33	-0,7
13.02.2026	3,109	130,98	127,37	127,37	24	0	0	79,4	55,1	24,37	0,45	0,32	-1,2
14.02.2026	3,493	149,83	145,32	145,32	24	0	0	83,2	59,2	24	0,45	0,32	-6,7
15.02.2026	3,963	161,09	155,78	155,78	24	0	0	87,8	62,4	25,39	0,44	0,32	-11,2
16.02.2026	4,073	168,66	162,85	162,85	24	0	0	90	65,1	24,94	0,44	0,32	-
17.02.2026	3,94	159,88	154,49	154,49	24	0	0	89,1	63,7	25,44	0,45	0,32	-
Итого:	95,069	4184,76	4051	4051	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	95,069												

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	286,616	16042,42	15658,17	15658,17
17.02.2026	381,685	20227,18	19709,17	19709,17

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 7:42:36