

#126348#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Генерала Соммера 6-10, Калининград

4402

6996

ВКТ-7

00272082

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekEtr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,547	58,33	57,09	57,09	24	0	0	68,8	41,7	27,09	0,74	0,34	5,5
25.03.2025	1,593	63,59	62,24	62,24	24	0	0	68,6	43,1	25,53	0,74	0,34	4,4
26.03.2025	1,552	56,25	55,06	55,06	24	0	0	68,3	40,1	28,16	0,74	0,34	6,9
27.03.2025	1,54	56,47	55,28	55,28	24	0	0	68,3	40,4	27,83	0,75	0,34	5,7
28.03.2025	1,317	45,31	44,38	44,38	24	0	0	68,4	38,7	29,64	0,75	0,34	8,9
29.03.2025	1,216	42,68	41,8	41,8	24	0	0	67,9	38,9	29,04	0,75	0,34	9,9
30.03.2025	1,421	50,32	49,28	49,28	24	0	0	68,4	39,6	28,82	0,74	0,34	6,8
31.03.2025	1,345	49,51	48,47	48,47	24	0	0	68,4	40,8	27,69	0,74	0,34	5,9
01.04.2025	1,529	57,64	56,39	56,39	24	0	0	68,7	41,6	27,11	0,76	0,34	-
02.04.2025	1,447	51,26	50,2	50,2	24	0	0	68,5	39,7	28,83	0,76	0,34	-
03.04.2025	1,146	40,91	40,04	40,04	24	0	0	68,6	40	28,57	0,75	0,34	-
04.04.2025	1,353	49,48	48,45	48,45	24	0	0	68,5	40,6	27,89	0,75	0,35	-
05.04.2025	1,759	65,25	63,77	63,77	24	0	0	71,7	44,1	27,53	0,75	0,35	-
06.04.2025	1,93	72,14	70,4	70,4	24	0	0	73,6	46,3	27,32	0,75	0,35	-
07.04.2025	1,69	59,92	58,49	58,49	24	0	0	72,9	44,1	28,78	0,74	0,34	-
08.04.2025	1,616	61,5	60,12	60,12	24	0	0	70,7	43,8	26,86	0,75	0,35	-
09.04.2025	1,682	62,04	60,65	60,65	24	0	0	70,9	43,2	27,69	0,75	0,35	-
10.04.2025	1,784	69,4	67,86	67,86	24	0	0	71,1	44,8	26,26	0,75	0,34	-
11.04.2025	1,544	56,59	55,35	55,35	24	0	0	69,7	41,9	27,81	0,75	0,34	-
12.04.2025	1,397	53,59	52,44	52,44	24	0	0	68,8	42,2	26,6	0,76	0,34	-
13.04.2025	1,052	37,11	36,34	36,34	24	0	0	68	39,2	28,86	0,77	0,32	-
14.04.2025	0,833	28,08	27,52	27,52	24	0	0	67,6	37,4	30,18	0,75	0,28	-
15.04.2025	0,852	28,17	27,58	27,58	24	0	0	68,1	37,2	30,84	0,75	0,25	-
16.04.2025	0,736	33,08	32,4	32,4	24	0	0	67,6	44,9	22,66	0,74	0,24	-
17.04.2025	1,211	106,79	104,56	104,56	24	0	0	68,4	57	11,48	0,68	0,23	-
18.04.2025	1,016	99,42	97,38	97,38	24	0	0	67,9	57,5	10,34	0,62	0,22	-
19.04.2025	0,901	87,99	86,15	86,15	24	0	0	68,5	58,1	10,41	0,63	0,22	-
20.04.2025	0,891	83,25	81,39	81,39	24	0	0	70,3	59,4	10,86	0,72	0,34	-
21.04.2025	0,703	69,57	68,21	68,21	24	0	0	65,8	55,5	10,27	0,85	0,44	-
22.04.2025	0,917	63,41	62,02	62,02	24	0	0	70,4	55,7	14,71	0,84	0,44	-
23.04.2025	0,892	65,55	64,11	64,11	24	0	0	70,2	56,3	13,86	0,84	0,44	-
Итого:	40,412	1824,6	1785,42	1785,42	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,412												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	2995,894	164908,22	161081,79	161081,79
23.04.2025	3036,306	166732,82	162867,21	162867,21

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 15:08:49