

#133889#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Генерала Соммера 6-10, Калининград

4402

6996

ВКТ-7

00272082

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,719	52,77	51,6	51,6	24	0	0	70,7	56,8	13,88	0,84	0,46	-
16.06.2025	0,753	58,16	56,86	56,86	24	0	0	70,6	57,4	13,19	0,5	0,48	-
17.06.2025	0,232	11,63	11,4	11,4	24	0	1	67,5	47,1	20,38	0,5	0,48	-
18.06.2025	0,236	12,48	12,23	12,23	24	0	1	67,5	48,3	19,24	0,5	0,48	-
19.06.2025	0,257	17,46	17,15	17,15	24	0	1	64,1	49,1	14,95	0,5	0,48	-
20.06.2025	0,257	13,06	12,79	12,79	24	0	1	68	47,9	20,14	0,5	0,48	-
21.06.2025	0,263	12,02	11,78	11,78	24	0	1	68,3	46	22,3	0,5	0,48	-
22.06.2025	0,249	11,93	11,69	11,69	24	0	1	68	46,7	21,31	0,5	0,48	-
23.06.2025	0,264	12,53	12,27	12,27	24	0	1	68	46,5	21,5	0,5	0,48	-
Итого:	3,23	202,04	197,77	197,77	216	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,23												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

216

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	3055,052	168065,1	164170,44	164170,44
23.06.2025	3058,282	168267,14	164368,21	164368,21

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 7:32:16