

#166373#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Генерала Соммера 6-10, Калининград

4402

6996

ВКТ-7

00272082

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.10.2025	2,34	134,39	131,52	131,52	24	0	0	68,6	50,8	17,77	0,49	0,31	-
23.10.2025	1,674	89,44	87,52	87,52	24	0	0	68,8	49,7	19,11	0,48	0,32	-
24.10.2025	1,32	51,51	50,4	50,4	24	0	0	69	42,8	26,2	0,48	0,31	-
25.10.2025	1,402	54,97	53,82	53,82	24	0	0	68,9	42,9	26,04	0,48	0,32	-
26.10.2025	1,487	58,56	57,29	57,29	24	0	0	69,2	43,2	25,95	0,48	0,32	-
27.10.2025	1,669	66,55	65,11	65,11	24	0	0	69,2	43,6	25,58	0,48	0,32	-
28.10.2025	1,605	62,09	60,76	60,76	24	0	0	69,4	43	26,39	0,48	0,32	-
29.10.2025	1,57	60,29	58,99	58,99	24	0	0	69,4	42,8	26,63	0,48	0,32	-
30.10.2025	1,529	59,44	58,16	58,16	24	0	0	69,2	42,8	26,31	0,48	0,31	-
31.10.2025	1,624	62,12	60,79	60,79	24	0	0	69,2	42,5	26,69	0,48	0,31	-
01.11.2025	1,589	61,76	60,41	60,41	24	0	0	69,7	43,4	26,3	0,48	0,32	-
02.11.2025	1,467	56,67	55,45	55,45	24	0	0	68,9	42,4	26,49	0,49	0,31	-
03.11.2025	1,388	53,08	51,95	51,95	24	0	0	69	42,2	26,73	0,48	0,31	-
04.11.2025	1,488	56,49	55,27	55,27	24	0	0	69,2	42,3	26,93	0,49	0,31	-
05.11.2025	1,31	49,39	48,34	48,34	24	0	0	69,2	42,1	27,14	0,48	0,31	-
06.11.2025	1,366	51,38	50,27	50,27	24	0	0	69,3	42,1	27,19	0,48	0,31	-
07.11.2025	1,576	62,55	61,2	61,2	24	0	0	69,2	43,5	25,75	0,47	0,31	-
08.11.2025	1,795	72,96	71,36	71,36	24	0	0	69,4	44,3	25,13	0,47	0,31	-
09.11.2025	1,864	76,2	74,56	74,56	24	0	0	69,4	44,3	25,02	0,47	0,31	-
10.11.2025	1,761	69,68	68,19	68,19	24	0	0	69,4	43,5	25,85	0,48	0,31	-
11.11.2025	1,619	61,7	60,37	60,37	24	0	0	69,5	42,7	26,83	0,48	0,31	-
12.11.2025	1,706	65,8	64,38	64,38	24	0	0	69,2	42,7	26,5	0,48	0,32	-
13.11.2025	1,523	54,51	53,32	53,32	24	0	0	69,5	40,9	28,58	0,48	0,32	-
14.11.2025	1,561	57,81	56,59	56,59	24	0	0	69	41,4	27,6	0,47	0,31	-
15.11.2025	1,941	75,97	74,29	74,29	24	0	0	70,2	44,1	26,16	0,47	0,32	-
16.11.2025	2,449	94,01	91,69	91,69	24	0	0	74,8	48,1	26,69	0,47	0,32	-
17.11.2025	2,101	77,73	75,9	75,9	24	0	0	72,6	44,9	27,67	0,46	0,32	-
18.11.2025	2,159	85,49	83,55	83,55	24	0	0	71,6	45,7	25,86	0,47	0,32	-
19.11.2025	2,13	79,38	77,55	77,55	24	0	0	72	44,5	27,48	0,46	0,32	-
20.11.2025	2,367	90,91	88,7	88,7	24	0	0	73,6	47	26,68	0,46	0,32	-
21.11.2025	2,256	81,91	79,95	79,95	24	0	0	73,4	45,1	28,22	0,46	0,32	-
22.11.2025	2,239	86	83,92	83,92	24	0	0	73,5	46,8	26,68	0,45	0,32	-
23.11.2025	2,775	103,68	100,95	100,95	24	0	0	77,8	50,3	27,48	0,45	0,32	-
Итого:	58,65	2324,42	2272,52	2272,52	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	58,65												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

792

792

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
21.10.2025	52,034	6234,23	6105,16	6105,16
23.11.2025	110,684	8558,65	8377,68	8377,68

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.11.2025 9:27:54