

#190474#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Генерала Соммера 6-10, Калининград

4402

6996

ВКТ-7

00272082

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	2,763	103,13	100,33	100,33	24	0	0	78,6	51	27,5	0,45	0,32	-3,9
25.11.2025	2,597	91,95	89,56	89,56	24	0	0	76,8	47,8	28,98	0,45	0,32	-0,9
26.11.2025	2,609	93,75	91,35	91,35	24	0	0	76,2	47,7	28,57	0,45	0,32	-0,4
27.11.2025	2,74	114,1	111,2	111,2	24	0	0	75,6	51	24,63	0,46	0,32	-1,3
28.11.2025	2,788	118,16	115,19	115,19	24	0	0	75,5	51,3	24,18	0,46	0,32	-0,4
29.11.2025	2,996	133,05	129,7	129,7	24	0	0	75,3	52,2	23,09	0,46	0,32	-0,3
30.11.2025	3,004	135,76	132,33	132,33	24	0	0	75,7	53	22,68	0,46	0,32	-0,5
01.12.2025	2,704	114,2	111,37	111,37	24	0	0	74,6	50,3	24,26	0,46	0,32	-
02.12.2025	3,067	140,3	136,74	136,74	24	0	0	76,2	53,8	22,4	0,47	0,32	-
03.12.2025	2,514	103,72	101,3	101,3	24	0	0	72,4	47,6	24,79	0,47	0,32	-
04.12.2025	2,241	94,14	92,02	92,02	24	0	0	70,6	46,2	24,33	0,48	0,32	-
05.12.2025	2,051	79,15	77,43	77,43	24	0	0	69,8	43,3	26,49	0,48	0,32	-
06.12.2025	1,808	67,84	66,35	66,35	24	0	0	69,5	42,2	27,23	0,47	0,32	-
07.12.2025	2,184	91,31	89,33	89,33	24	0	0	69,7	45,2	24,45	0,47	0,32	-
08.12.2025	2,103	82,05	80,24	80,24	24	0	0	70,1	43,8	26,22	0,48	0,32	-
09.12.2025	1,634	57,48	56,24	56,24	24	0	0	69,2	40,1	29,04	0,48	0,32	-
10.12.2025	1,638	56,79	55,56	55,56	24	0	0	69,1	39,6	29,47	0,48	0,32	-
11.12.2025	1,717	60,21	58,91	58,91	24	0	0	69,3	40,1	29,16	0,47	0,32	-
12.12.2025	1,895	68,46	67	67	24	0	0	69,5	41,2	28,27	0,47	0,32	-
13.12.2025	2,169	88,56	86,62	86,62	24	0	0	69,7	44,6	25,04	0,48	0,32	-
14.12.2025	1,967	73,27	71,68	71,68	24	0	0	69,6	42,2	27,42	0,47	0,32	-
15.12.2025	1,948	86,52	84,6	84,6	24	0	0	69,8	46,8	23,06	0,47	0,32	-
16.12.2025	2,507	107,79	105,31	105,31	24	0	0	71,9	48,1	23,78	0,47	0,32	-
17.12.2025	2,757	118,02	115,07	115,07	24	0	0	75	51,1	23,94	0,46	0,32	-
18.12.2025	2,692	118,55	115,67	115,67	24	0	0	74,1	50,8	23,24	0,47	0,32	-
19.12.2025	2,341	96,22	94,06	94,06	24	0	0	70,8	46	24,86	0,48	0,32	-
20.12.2025	2,034	81,4	79,64	79,64	24	0	0	69,6	44,1	25,55	0,48	0,32	-
21.12.2025	2,08	79,49	77,75	77,75	24	0	0	69,9	43,1	26,76	0,48	0,32	-
22.12.2025	2,163	82,48	80,63	80,63	24	0	0	70,3	43,4	26,82	0,46	0,32	-
23.12.2025	2,823	121,11	117,95	117,95	24	0	0	76,8	53	23,9	0,45	0,32	-
Итого:	70,534	2858,96	2791,13	2791,13	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	70,534												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	110,684	8558,65	8377,68	8377,68
23.12.2025	181,218	11417,61	11168,81	11168,81

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.12.2025 7:45:21