

#194056#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Генерала Соммера 6-10, Калининград

4402

6996

ВКТ-7

00272082

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	3,539	148,22	143,78	143,78	24	0	0	83,2	58,6	24,59	0,45	0,32	-6,3
25.12.2025	3,418	158,46	154	154	24	0	0	80,3	58,1	22,15	0,47	0,32	-5,6
26.12.2025	2,184	81,55	79,7	79,7	24	0	0	71,3	43,9	27,39	0,47	0,32	4,4
27.12.2025	2,23	90,22	88,26	88,26	24	0	0	69,5	44,2	25,28	0,46	0,32	5,4
28.12.2025	2,471	108,75	106,37	106,37	24	0	0	69,8	46,6	23,23	0,47	0,32	3,8
29.12.2025	2,663	115,2	112,5	112,5	24	0	0	72,8	49,1	23,63	0,47	0,32	2,5
30.12.2025	3,149	140,24	136,5	136,5	24	0	0	77,7	54,6	23,05	0,46	0,32	-1,1
31.12.2025	3,478	150,63	146,33	146,33	24	0	0	80,7	57	23,73	0,46	0,32	-4,2
01.01.2026	3,238	148,12	143,98	143,98	24	0	0	79,8	57,4	22,46	0,47	0,32	-5,2
02.01.2026	2,715	109,92	107,06	107,06	24	0	0	76,3	51	25,33	0,46	0,32	1,2
03.01.2026	3,061	137,83	134,2	134,2	24	0	0	77,4	54,6	22,8	0,46	0,32	-0,6
04.01.2026	3,298	152,65	148,38	148,38	24	0	0	79,7	57,6	22,18	0,46	0,32	-4
05.01.2026	3,238	143,17	139,17	139,17	24	0	0	79,8	56,6	23,23	0,46	0,32	-3
06.01.2026	3,411	160,81	156,03	156,03	24	0	0	82,8	61	21,82	0,45	0,32	-5,5
07.01.2026	3,615	158,46	153,57	153,57	24	0	0	84,3	60,8	23,49	0,44	0,32	-7,8
08.01.2026	3,822	168,98	163,58	163,58	24	0	0	86,1	62,8	23,31	0,44	0,32	-11
09.01.2026	3,853	164,99	159,78	159,78	24	0	0	85,5	61,4	24,07	0,46	0,32	-9,6
10.01.2026	3,393	143,54	139,28	139,28	24	0	0	82,6	58,3	24,32	0,46	0,32	-5,2
11.01.2026	3,462	145,89	141,65	141,65	24	0	0	81,5	57,1	24,4	0,45	0,32	-5,2
12.01.2026	3,578	152,28	147,7	147,7	24	0	0	83,2	59	24,18	0,44	0,32	-
13.01.2026	3,841	171,95	166,63	166,63	24	0	0	84,6	61,6	23,01	0,44	0,32	-
14.01.2026	3,762	165,58	160,5	160,5	24	0	0	84,2	60,8	23,39	0,45	0,32	-
15.01.2026	3,251	148,03	144	144	24	0	0	78,8	56,2	22,57	0,45	0,32	-
16.01.2026	3,542	167,33	162,5	162,5	24	0	0	81,5	59,7	21,77	0,45	0,32	-
17.01.2026	3,606	156,97	152,13	152,13	24	0	0	84,5	60,9	23,67	0,44	0,32	-
18.01.2026	3,978	175,03	169,43	169,43	24	0	0	86,1	62,7	23,43	0,44	0,32	-
19.01.2026	4,08	180,23	174,39	174,39	24	0	0	86,7	63,4	23,34	0,44	0,32	-
20.01.2026	3,9	169,76	164,31	164,31	24	0	0	86,4	62,7	23,68	0,44	0,32	-
21.01.2026	3,818	165,72	160,42	160,42	24	0	0	86,4	62,6	23,75	0,43	0,32	-
22.01.2026	4,057	186,83	180,78	180,78	24	0	0	87	64,6	22,39	0,44	0,32	-
23.01.2026	3,747	157,47	152,45	152,45	24	0	0	85,9	61,4	24,54	0,44	0,32	-
Итого:	105,398	4624,81	4489,36	4489,36	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	105,398												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	181,218	11417,61	11168,81	11168,81
23.01.2026	286,616	16042,42	15658,17	15658,17

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 14:21:38