

#207591#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Минская 2-8, Калининград

4402

7121

ВКТ-7

00272072

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	3,868	206,76	200,02	200,02	24	0	0	87,2	67,9	19,29	0,57	0,51	-9,4
25.01.2026	3,946	223,47	216,27	216,27	24	0	0	86,7	68,5	18,2	0,57	0,51	-7,3
26.01.2026	3,738	227,84	220,94	220,94	24	0	0	83,8	66,9	16,88	0,57	0,51	-4,4
27.01.2026	3,736	231,69	224,63	224,63	24	0	0	83,8	67,2	16,6	0,56	0,51	-3,8
28.01.2026	3,64	216,62	210,05	210,05	24	0	0	83,7	66,4	17,29	0,56	0,51	-6
29.01.2026	3,911	210,66	203,65	203,65	24	0	0	88,1	69	19,16	0,56	0,52	-9,7
30.01.2026	3,976	199,04	192,33	192,33	24	0	0	88,9	68,3	20,62	0,55	0,52	-12,4
31.01.2026	4,047	196,22	189,5	189,5	24	0	0	89,9	68,6	21,31	0,55	0,52	-13,8
01.02.2026	4,183	188,24	181,67	181,67	24	0	0	90,6	67,6	22,99	0,55	0,52	-18,9
02.02.2026	4,222	192,92	185,96	185,96	24	0	0	92,4	69,8	22,64	0,56	0,51	-20,1
03.02.2026	4,33	209,45	201,89	201,89	24	0	0	92,5	71,1	21,39	0,56	0,51	-18
04.02.2026	4,282	212,69	205,01	205,01	24	0	0	92,4	71,6	20,82	0,57	0,51	-12,3
05.02.2026	4,127	229,32	221,39	221,39	24	0	0	90	71,4	18,59	0,57	0,5	-7,6
06.02.2026	3,928	241,17	233,48	233,48	24	0	0	86,2	69,4	16,79	0,57	0,5	-3,2
07.02.2026	3,762	235,83	228,6	228,6	24	0	0	84,2	67,8	16,42	0,57	0,51	-3,3
08.02.2026	3,954	227,56	220,42	220,42	24	0	0	85,4	67,4	17,91	0,56	0,51	-4,9
09.02.2026	3,984	210,88	203,81	203,81	24	0	0	88,7	69,2	19,49	0,56	0,51	-12,1
10.02.2026	3,954	214,41	207,27	207,27	24	0	0	88,4	69,4	19,03	0,57	0,5	-12,4
11.02.2026	3,807	235,62	228,42	228,42	24	0	0	84,1	67,4	16,63	0,58	0,5	-3,8
12.02.2026	3,558	237,23	230,49	230,49	24	0	0	80,7	65,3	15,42	0,57	0,51	-0,7
13.02.2026	3,487	221,99	215,51	215,51	23	1	1	81,8	65,7	16,14	0,57	0,51	-1,2
14.02.2026	3,934	225,55	218,41	218,41	24	0	0	85,7	67,8	17,98	0,57	0,51	-6,7
15.02.2026	4,241	220,68	213,07	213,07	24	0	0	89,9	70	19,86	0,56	0,51	-11,2
16.02.2026	4,281	215,57	207,82	207,82	24	0	0	92,2	71,7	20,54	0,56	0,51	-
17.02.2026	4,193	210,19	202,81	202,81	24	0	0	91	70,3	20,61	0,57	0,51	-
Итого:	99,089	5441,6	5263,42	5263,42	599	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	99,089												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

599

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	400,749	30883,01	30101,52	30101,52
17.02.2026	499,838	36324,61	35364,94	35364,94

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 7:46:56