

#283062#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 2-8, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7121
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272072
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	3,998	221,43	214,31	214,31	24	0	0	86,6	68	18,61	0,57	0,51	-
19.02.2026	3,747	228,01	221,17	221,17	24	0	0	83,1	66,2	16,91	0,58	0,51	-
20.02.2026	3,502	237,87	230,84	230,84	24	0	0	82,7	67,6	15,13	0,57	0,51	-
21.02.2026	3,838	231,1	224,28	224,28	24	0	0	82,3	65,2	17,09	0,58	0,51	-
22.02.2026	3,434	242,77	236,24	236,24	24	0	0	78,3	63,8	14,53	0,58	0,51	-
23.02.2026	3,461	240,52	234,19	234,19	24	0	0	77,3	62,5	14,76	0,57	0,51	-
24.02.2026	3,351	233,95	227,84	227,84	24	0	0	77	62,3	14,7	0,57	0,51	-
25.02.2026	3,444	234,66	228,35	228,35	24	0	0	78,5	63,4	15,06	0,57	0,51	-
26.02.2026	3,319	230,44	224,4	224,4	24	0	0	77,1	62,3	14,78	0,58	0,51	-
27.02.2026	3,185	242,65	236,74	236,74	24	0	0	74	60,6	13,44	0,59	0,5	-
28.02.2026	3,169	253,93	247,77	247,77	24	0	0	74	61,2	12,78	0,58	0,5	-
01.03.2026	3,22	243,69	237,82	237,82	24	0	0	73,6	60,1	13,53	0,58	0,51	-
02.03.2026	3,126	238,57	232,8	232,8	24	0	0	73,8	60,4	13,42	0,58	0,5	-
03.03.2026	3,167	248,55	242,54	242,54	24	0	0	73,7	60,7	13,04	0,57	0,5	-
04.03.2026	3,091	234,51	228,83	228,83	24	0	0	73,8	60,3	13,5	0,57	0,5	-
05.03.2026	3,073	229,73	224,2	224,2	24	0	0	73,6	59,9	13,7	0,57	0,5	-
06.03.2026	3,176	234,22	228,49	228,49	24	0	0	74,1	60,2	13,89	0,58	0,5	-
07.03.2026	3,148	242,94	237,06	237,06	24	0	0	73,8	60,6	13,26	0,58	0,5	-
08.03.2026	3,239	251,67	245,59	245,59	24	0	0	73,8	60,6	13,17	0,59	0,5	-
09.03.2026	3,214	259,34	253,1	253,1	24	0	0	73,7	61	12,69	0,59	0,49	-
10.03.2026	3,164	270,72	264,17	264,17	24	0	0	73,6	61,7	11,96	0,59	0,49	-
11.03.2026	3,127	274,29	267,67	267,67	24	0	0	73,8	62,1	11,66	0,59	0,49	-
12.03.2026	3,242	271,05	264,44	264,44	24	0	0	74,1	61,9	12,24	0,59	0,49	-
13.03.2026	3,104	268,56	262,1	262,1	24	0	0	73,7	61,9	11,82	0,6	0,49	-
14.03.2026	3,158	278,17	271,46	271,46	24	0	0	73,6	62	11,62	0,59	0,49	-
15.03.2026	3,198	269,34	262,89	262,89	24	0	0	73,5	61,4	12,14	0,59	0,5	-
16.03.2026	3,138	259,76	253,47	253,47	24	0	0	73,9	61,6	12,36	0,58	0,5	-
17.03.2026	3,033	249,01	243,19	243,19	24	0	0	72,4	60	12,45	0,58	0,5	-
18.03.2026	3,076	247,18	241,39	241,39	24	0	0	72,6	59,8	12,73	0,57	0,5	-
Итого:	95,142	7168,63	6987,34	6987,34	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	95,142												

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	499,838	36324,61	35364,94	35364,94
18.03.2026	594,98	43493,24	42352,28	42352,28

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:32:46