

#162958#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Минская 2-8, Калининград

4402

7121

ВКТ-7

00272072

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,666	59,63	58,33	58,33	24	0	0	69,9	58,5	11,41	0,4	0,42	-
25.09.2025	0,672	56,59	55,33	55,33	24	0	0	69,4	57,2	12,13	0,4	0,41	-
26.09.2025	0,691	52,08	50,95	50,95	24	0	0	69,1	55,6	13,5	0,4	0,42	-
27.09.2025	0,72	56,44	55,18	55,18	24	0	0	69,8	56,8	13,03	0,4	0,42	-
28.09.2025	0,752	53,57	52,39	52,39	24	0	0	69,5	55,1	14,39	0,4	0,42	-
29.09.2025	0,683	46,29	45,33	45,33	24	0	0	69	54	15,04	0,39	0,42	-
30.09.2025	0,599	36,45	35,66	35,66	24	0	0	68,6	51,7	16,87	0,3	0,32	-
01.10.2025	0,555	44,65	43,72	43,72	24	0	0	68	55,4	12,69	0,32	0,32	-
02.10.2025	0,698	83,68	81,89	81,89	24	0	0	68,7	60,2	8,49	0,39	0,37	-
03.10.2025	1,166	119,3	116,74	116,74	24	0	0	69	59	10	0,57	0,48	-
04.10.2025	2,675	275	268,62	268,62	24	0	0	72	62	9,94	0,58	0,47	-
05.10.2025	2,911	285,54	278,85	278,85	24	0	0	72,4	62	10,42	0,58	0,48	-
06.10.2025	2,831	279,01	272,48	272,48	24	0	0	72,4	62	10,37	0,57	0,48	-
07.10.2025	2,942	269,05	262,68	262,68	24	0	0	72,9	61,7	11,18	0,57	0,48	-
08.10.2025	2,897	265,05	258,83	258,83	24	0	0	72,5	61,3	11,18	0,57	0,48	-
09.10.2025	2,925	267,16	260,85	260,85	24	0	0	72,7	61,5	11,2	0,57	0,48	-
10.10.2025	2,893	261,87	255,73	255,73	24	0	0	72,6	61,3	11,31	0,57	0,48	-
11.10.2025	2,892	270,68	264,36	264,36	24	0	0	72,5	61,6	10,93	0,57	0,48	-
12.10.2025	2,954	268,09	261,87	261,87	24	0	0	72,3	61	11,26	0,57	0,48	-
13.10.2025	2,912	266,64	260,4	260,4	24	0	0	72,4	61,2	11,16	0,57	0,48	-
14.10.2025	2,951	262,15	256,03	256,03	24	0	0	72,5	61	11,51	0,57	0,48	-
15.10.2025	2,917	263,17	256,95	256,95	24	0	0	72,7	61,4	11,33	0,57	0,48	-
16.10.2025	2,961	266,53	260,3	260,3	24	0	0	72,5	61,2	11,35	0,57	0,48	-
17.10.2025	2,922	269,29	262,94	262,94	24	0	0	72,6	61,5	11,1	0,57	0,49	-
18.10.2025	2,997	260,89	254,76	254,76	24	0	0	72,7	61	11,75	0,57	0,49	-
19.10.2025	3,046	258,32	252,25	252,25	24	0	0	72,7	60,7	12,05	0,57	0,49	-
20.10.2025	2,942	246,99	241,21	241,21	24	0	0	72,5	60,3	12,18	0,57	0,49	-
21.10.2025	3,015	253,15	247,18	247,18	24	0	0	72,7	60,5	12,19	0,57	0,48	-
22.10.2025	2,968	265,88	259,65	259,65	24	0	0	72,5	61	11,41	0,58	0,48	-
23.10.2025	2,911	273,21	266,86	266,86	24	0	0	72,2	61,3	10,89	0,58	0,48	-
Итого:	65,664	5936,35	5798,32	5798,32	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	65,664												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	26,393	2216,88	2169,16	2169,16
23.10.2025	92,057	8153,23	7967,48	7967,48

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 7:38:32