

#166372#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Минская 2-8, Калининград

4402

7121

ВКТ-7

00272072

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	2,981	275,63	269,12	269,12	24	0	0	72,7	61,7	11,06	0,58	0,48	-
25.10.2025	3,038	271,39	265	265	24	0	0	72,7	61,2	11,47	0,57	0,48	-
26.10.2025	3,051	267,15	260,88	260,88	24	0	0	72,6	60,9	11,68	0,57	0,48	-
27.10.2025	3,005	262,18	255,96	255,96	24	0	0	72,8	61,1	11,73	0,57	0,48	-
28.10.2025	2,999	265,35	259,15	259,15	24	0	0	72,3	60,8	11,56	0,57	0,48	-
29.10.2025	3,034	266,73	260,54	260,54	24	0	0	72,2	60,6	11,63	0,57	0,48	-
30.10.2025	2,962	266,11	259,96	259,96	24	0	0	72	60,6	11,38	0,57	0,48	-
31.10.2025	2,985	264	257,89	257,89	24	0	0	72	60,4	11,55	0,57	0,48	-
01.11.2025	3,002	263,09	256,98	256,98	24	0	0	72,3	60,6	11,65	0,57	0,48	-
02.11.2025	3,088	270,1	263,76	263,76	24	0	0	72,5	60,8	11,7	0,58	0,48	-
03.11.2025	3,022	273,31	266,91	266,91	24	0	0	72,6	61,3	11,31	0,57	0,48	-
04.11.2025	3,11	268,73	262,5	262,5	24	0	0	72,2	60,3	11,82	0,58	0,48	-
05.11.2025	2,987	274,12	267,72	267,72	24	0	0	72,4	61,2	11,14	0,58	0,48	-
06.11.2025	2,983	273,54	267,15	267,15	24	0	0	72,5	61,3	11,16	0,57	0,48	-
07.11.2025	2,993	267,43	261,07	261,07	24	0	0	72,9	61,5	11,45	0,57	0,48	-
08.11.2025	3,108	259,7	253,56	253,56	24	0	0	73	60,8	12,24	0,57	0,49	-
09.11.2025	3,114	256,51	250,44	250,44	24	0	0	72,9	60,5	12,41	0,57	0,48	-
10.11.2025	3,099	261,33	255,12	255,12	24	0	0	73	60,9	12,13	0,48	0,41	-
11.11.2025	2,515	202,3	197,53	197,53	24	0	0	72,9	60,2	12,71	0,57	0,48	-
12.11.2025	3,058	263,34	257,1	257,1	24	0	0	72,9	61	11,88	0,56	0,48	-
13.11.2025	3,016	260,71	254,56	254,56	24	0	0	72,8	61	11,82	0,58	0,48	-
14.11.2025	3,06	270,42	264,04	264,04	24	0	0	72,7	61,2	11,57	0,57	0,49	-
15.11.2025	3,042	251,75	245,76	245,76	24	0	0	73	60,7	12,36	0,56	0,49	-
16.11.2025	3,35	241,37	235,04	235,04	24	0	0	77	62,8	14,22	0,56	0,49	-
17.11.2025	3,197	246,85	240,7	240,7	24	0	0	75	61,8	13,27	0,56	0,49	-
18.11.2025	3,103	234,03	228,39	228,39	24	0	0	73,7	60,1	13,57	0,56	0,49	-
19.11.2025	3,172	245,04	239,01	239,01	24	0	0	74,4	61,2	13,25	0,56	0,49	-
20.11.2025	3,332	241,98	235,8	235,8	24	0	0	76,1	62	14,12	0,56	0,5	-
21.11.2025	3,251	237,89	231,83	231,83	24	0	0	76	62	14	0,56	0,5	-
22.11.2025	3,308	233,76	227,77	227,77	24	0	0	76,2	61,6	14,51	0,56	0,5	-
23.11.2025	3,699	230,78	224,1	224,1	24	0	0	81,3	64,8	16,47	0,56	0,5	-
Итого:	95,664	7966,62	7775,34	7775,34	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	95,664												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	92,057	8153,23	7967,48	7967,48
23.11.2025	187,721	16119,85	15742,82	15742,82

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 8:06:41