

#190473#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Минская 2-8, Калининград

4402

7121

ВКТ-7

00272072

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	3,698	233,06	226,27	226,27	24	0	0	81,8	65,5	16,31	0,56	0,49	-3,9
25.11.2025	3,484	240,79	234,09	234,09	24	0	0	79,8	64,9	14,86	0,47	0,41	-0,9
26.11.2025	2,793	201,72	196,31	196,31	24	0	0	78,3	64,1	14,18	0,59	0,47	-0,4
27.11.2025	3,634	297,13	289,19	289,19	24	0	0	78	65,4	12,53	0,59	0,47	-1,3
28.11.2025	3,628	298,61	290,74	290,74	24	0	0	77,5	65	12,45	0,59	0,47	-0,4
29.11.2025	3,632	296,53	288,69	288,69	24	0	0	77,5	65	12,55	0,59	0,47	-0,3
30.11.2025	3,676	293,79	286,03	286,03	24	0	0	77,6	64,7	12,83	0,59	0,47	-0,5
01.12.2025	3,538	301,57	293,75	293,75	24	0	0	76,8	64,8	12,02	0,57	0,49	-
02.12.2025	3,513	260,27	253,21	253,21	24	0	0	78,6	64,8	13,85	0,57	0,5	-
03.12.2025	3,185	243,24	237,2	237,2	24	0	0	74,8	61,4	13,42	0,57	0,49	-
04.12.2025	3,191	251,88	245,73	245,73	24	0	0	74,4	61,4	12,97	0,58	0,49	-
05.12.2025	3,214	262,4	255,97	255,97	24	0	0	74,4	61,8	12,53	0,58	0,49	-
06.12.2025	3,245	267,06	260,56	260,56	24	0	0	73,8	61,4	12,43	0,58	0,49	-
07.12.2025	3,183	255,17	249	249	24	0	0	73,7	61	12,76	0,58	0,49	-
08.12.2025	3,1	259,81	253,56	253,56	24	0	0	73,7	61,5	12,21	0,58	0,48	-
09.12.2025	3,104	271,74	265,21	265,21	24	0	0	73,4	61,8	11,68	0,58	0,48	-
10.12.2025	3,105	272,1	265,53	265,53	24	0	0	73,8	62,1	11,67	0,58	0,48	-
11.12.2025	3,125	270,72	264,17	264,17	24	0	0	73,9	62,1	11,81	0,58	0,49	-
12.12.2025	3,092	269,51	262,99	262,99	24	0	0	73,8	62,1	11,74	0,58	0,49	-
13.12.2025	3,049	256,56	250,39	250,39	24	0	0	73,5	61,3	12,15	0,58	0,49	-
14.12.2025	3,116	263,15	256,83	256,83	24	0	0	73,5	61,4	12,12	0,57	0,49	-
15.12.2025	3,069	240,61	235,01	235,01	24	0	0	72,2	59,1	13,06	0,57	0,5	-
16.12.2025	3,106	239,39	233,63	233,63	24	0	0	73,5	60,2	13,29	0,57	0,5	-
17.12.2025	3,279	237,72	231,6	231,6	24	0	0	76,4	62,3	14,15	0,57	0,5	-
18.12.2025	3,265	238,55	232,38	232,38	24	0	0	76,6	62,6	14,04	0,57	0,49	-
19.12.2025	3,164	248,4	242,32	242,32	24	0	0	74,2	61,2	13,04	0,58	0,49	-
20.12.2025	3,168	254,96	248,84	248,84	24	0	0	73,4	60,7	12,71	0,58	0,49	-
21.12.2025	3,164	258,57	252,37	252,37	24	0	0	73,4	60,9	12,53	0,58	0,49	-
22.12.2025	3,171	258,45	252,21	252,21	24	0	0	73,7	61,1	12,56	0,57	0,5	-
23.12.2025	3,38	242,58	236,17	236,17	24	0	0	77,5	63,2	14,29	0,56	0,5	-
Итого:	98,071	7786,04	7589,95	7589,95	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	98,071												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	187,721	16119,85	15742,82	15742,82
23.12.2025	285,792	23905,89	23332,77	23332,77

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:31:22