

#207590#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 2)

6837

6998

ВКТ-7

00272060

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekEtr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	3,182	103,09	99,84	99,84	24	0	0	85,4	53,6	31,84	0,46	0,35	-9,4
25.01.2026	2,92	91,21	88,39	88,39	24	0	0	84,5	51,4	33,02	0,46	0,35	-7,3
26.01.2026	2,648	83,67	81,21	81,21	24	0	0	81,7	49,1	32,58	0,47	0,35	-4,4
27.01.2026	2,552	80,83	78,51	78,51	24	0	0	81,3	48,8	32,49	0,45	0,35	-3,8
28.01.2026	2,789	89,56	86,91	86,91	24	0	0	82,4	50,3	32,07	0,44	0,35	-6
29.01.2026	3,104	100,19	97,03	97,03	24	0	0	85,5	53,5	31,93	0,43	0,35	-9,7
30.01.2026	3,269	106,04	102,6	102,6	24	0	0	87	55,2	31,83	0,43	0,35	-12,4
31.01.2026	3,356	109,34	105,76	105,76	24	0	0	87,3	55,6	31,69	0,42	0,35	-13,8
01.02.2026	3,624	120,27	116,25	116,25	24	0	0	88,4	57,3	31,11	0,42	0,35	-18,9
02.02.2026	3,646	117,79	113,77	113,77	24	0	0	89,3	57,3	31,98	0,43	0,35	-20,1
03.02.2026	3,363	100,25	96,81	96,81	24	0	0	89,9	55,2	34,7	0,44	0,35	-18
04.02.2026	3,293	98,84	95,49	95,49	24	0	0	89,1	54,6	34,44	0,46	0,34	-12,3
05.02.2026	3	86,5	83,68	83,68	24	0	0	87,4	51,6	35,82	0,47	0,34	-7,6
06.02.2026	2,549	74,58	72,32	72,32	24	0	0	83,6	48,4	35,26	0,47	0,34	-3,2
07.02.2026	2,5	76,79	74,56	74,56	24	0	0	81,8	48,3	33,52	0,46	0,34	-3,3
08.02.2026	2,792	86,7	84,12	84,12	24	0	0	83	49,8	33,19	0,44	0,35	-4,9
09.02.2026	3,194	102,42	99,15	99,15	24	0	0	86,4	54,2	32,16	0,44	0,35	-12,1
10.02.2026	3,132	101,35	98,15	98,15	24	0	0	85,6	53,8	31,84	0,47	0,33	-12,4
11.02.2026	2,114	64,61	62,71	62,71	24	0	1	81,9	48,2	33,7	0,47	0,34	-3,8
12.02.2026	2,265	72,2	70,24	70,24	24	0	0	78,1	45,9	32,23	0,47	0,34	-0,7
13.02.2026	2,356	75,01	72,93	72,93	24	0	0	79,3	47	32,3	0,46	0,35	-1,2
14.02.2026	2,717	85,72	83,16	83,16	24	0	0	83	50,3	32,66	0,45	0,34	-6,7
15.02.2026	3,014	88,99	86,06	86,06	24	0	0	87,4	52,4	34,99	0,45	0,35	-11,2
16.02.2026	3,159	93,12	89,94	89,94	24	0	0	89,5	54,5	35,05	0,45	0,35	-
17.02.2026	3,189	97	93,74	93,74	24	0	0	88,6	54,6	33,96	0,46	0,34	-
Итого:	73,727	2306,07	2233,33	2233,33	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	73,727												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	231,846	8865,66	8648,02	8648,02
17.02.2026	305,573	11171,73	10881,35	10881,35

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 7:42:42