

# #283061#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 2)  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 6998  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272060  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	2,77	84,57	82	82	24	0	0	83,9	50,2	33,77	0,46	0,34	-
19.02.2026	2,421	76,16	74,03	74,03	24	0	0	80,3	47,7	32,66	0,47	0,34	-
20.02.2026	2,304	70,84	68,85	68,85	24	0	0	80	46,5	33,45	0,46	0,34	-
21.02.2026	2,375	77,27	75,14	75,14	24	0	0	79,4	47,8	31,59	0,48	0,34	-
22.02.2026	2,013	64,75	63,1	63,1	24	0	0	75,6	43,7	31,9	0,47	0,34	-
23.02.2026	1,986	66,46	64,81	64,81	24	0	0	74,8	44,2	30,6	0,46	0,34	-
24.02.2026	2,029	69,37	67,67	67,67	24	0	0	74	44	30,02	0,46	0,34	-
25.02.2026	2,1	69,39	67,62	67,62	24	0	0	75,9	44,9	31,05	0,46	0,34	-
26.02.2026	2,037	70,96	69,17	69,17	24	0	0	74,8	45,4	29,42	0,48	0,34	-
27.02.2026	1,671	57,99	56,64	56,64	24	0	0	71,7	42,2	29,49	0,49	0,33	-
28.02.2026	1,443	48,02	46,94	46,94	24	0	0	71,5	40,7	30,73	0,46	0,33	-
01.03.2026	1,766	61,35	59,93	59,93	24	0	0	71,3	41,8	29,48	0,46	0,33	-
02.03.2026	1,816	64,26	62,79	62,79	24	0	0	71,6	42,6	28,94	0,48	0,33	-
03.03.2026	1,66	57,33	56,01	56,01	24	0	0	71,5	41,9	29,65	0,46	0,33	-
04.03.2026	1,906	69,43	67,87	67,87	24	0	0	71,3	43,2	28,11	0,47	0,34	-
05.03.2026	1,876	67,86	66,31	66,31	24	0	0	71,5	43,2	28,31	0,48	0,34	-
06.03.2026	1,792	62,14	60,71	60,71	24	0	0	72,1	42,5	29,54	0,48	0,33	-
07.03.2026	1,607	55,64	54,37	54,37	24	0	0	71,4	41,8	29,57	0,49	0,32	-
08.03.2026	1,443	48,07	47	47	24	0	0	71,1	40,4	30,73	0,49	0,32	-
09.03.2026	1,339	45,17	44,17	44,17	24	0	0	71	40,7	30,34	0,49	0,32	-
10.03.2026	1,261	41,49	40,55	40,55	24	0	0	70,9	39,7	31,15	0,49	0,32	-
11.03.2026	1,224	39,54	38,64	38,64	24	0	0	71	39,4	31,64	0,48	0,32	-
12.03.2026	1,341	43,15	42,16	42,16	24	0	0	71,2	39,3	31,84	0,5	0,32	-
13.03.2026	1,272	41,97	41,03	41,03	24	0	0	71,3	40,3	30,95	0,5	0,32	-
14.03.2026	1,087	35,59	34,81	34,81	24	0	0	70,7	39,5	31,27	0,48	0,32	-
15.03.2026	1,358	45,04	44,04	44,04	24	0	0	70,6	39,8	30,79	0,48	0,33	-
16.03.2026	1,594	53,76	52,52	52,52	24	0	0	71,5	41,2	30,36	0,5	0,32	-
17.03.2026	1,566	52,93	51,73	51,73	24	0	0	71,1	40,9	30,26	0,48	0,33	-
18.03.2026	1,591	54,55	53,3	53,3	24	0	0	71,2	41,4	29,81	0,48	0,37	-
Итого:	50,648	1695,05	1653,91	1653,91	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	50,648												

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	305,573	11171,73	10881,35	10881,35
18.03.2026	356,221	12866,78	12535,26	12535,26

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:29:51