

#162020#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/09/25г.-23/10/25г.

Абонент: ЖЭУ 7 Сервис

Адрес: Соммера, 46-56

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00272060

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0x092В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.09.2025	56,41	44,78	11,63	6,56	6,45	6,45	2,27	1,82	0,08	24	0	*
24.09.2025	66,41	47,38	19,03	19,73	19,3	19,3	4,32	4,13	0,368	24	0	*
25.09.2025	66,68	48,95	17,73	19,24	18,8	18,8	4,32	4,13	0,333	24	0	*
26.09.2025	66,79	48,83	17,96	19,46	19,02	19,02	4,24	4,06	0,34	24	0	*
27.09.2025	67,43	50,83	16,6	19,31	18,85	18,85	4,33	4,13	0,315	24	0	*
28.09.2025	67,32	50,92	16,4	19,46	19,01	19,01	4,29	4,11	0,312	24	0	*
29.09.2025	67,44	51,26	16,18	19,59	19,13	19,13	4,26	4,11	0,309	24	0	*
30.09.2025	66,79	50,16	16,63	19,68	19,22	19,22	4,23	4,13	0,321	24	0	*
01.10.2025	52,67	37,6	15,07	19,33	19,07	19,07	2,2	2,14	0,286	24	0	*
02.10.2025	54,56	49,89	4,67	6,52	6,42	6,42	1,43	1,32	0,033	24	0	*
03.10.2025	65,34	50,02	15,32	22,84	22,35	22,35	4,22	3,41	0,343	24	0	*
04.10.2025	67,08	52,81	14,27	41,04	40,25	40,25	4,61	3,34	0,573	24	0	
05.10.2025	67,12	40,83	26,29	38,64	37,86	37,86	4,63	3,35	0,994	24	0	
06.10.2025	67,32	40,48	26,84	36,53	35,77	35,77	4,6	3,28	0,96	24	0	
07.10.2025	36,55	29,41	7,14	78,69	78,09	78,09	2,77	2,07	0,557	24	0	*
08.10.2025	30,14	26,74	3,4	35,27	35,09	35,09	3,49	2,3	0,118	24	0	*
09.10.2025	68,18	44,94	23,24	26,38	25,81	25,81	6,44	4,47	0,602	24	0	*
10.10.2025	69,9	40,27	29,63	36,77	35,99	35,99	6,4	4,49	1,066	24	0	
11.10.2025	69,91	40,53	29,38	34,76	34	34	6,42	4,47	1	24	0	
12.10.2025	69,77	39,98	29,79	37,54	36,68	36,68	6,4	4,48	1,091	24	0	
13.10.2025	69,91	39,62	30,29	38,95	38,08	38,08	6,39	4,48	1,152	24	0	
14.10.2025	70	39,7	30,3	40,27	39,38	39,38	6,24	4,5	1,193	24	0	*
15.10.2025	70,33	40,43	29,9	39,94	39,07	39,07	6,36	4,5	1,17	24	0	
16.10.2025	70,1	39,82	30,28	37,26	36,45	36,45	6,38	4,5	1,105	24	0	
17.10.2025	70,19	39,36	30,83	36,84	36,02	36,02	6,41	4,49	1,112	24	0	
18.10.2025	70,39	40,69	29,7	45,51	44,5	44,5	6,37	4,53	1,322	24	0	
19.10.2025	70,46	40,81	29,65	48,55	47,45	47,45	6,35	4,51	1,405	24	0	
20.10.2025	70,26	42,38	27,88	56,42	55,17	55,17	6,3	4,56	1,54	24	0	
21.10.2025	48,33	34,46	13,87	92,45	91,31	91,31	4,59	3,63	1,256	24	0	
22.10.2025	67,95	40,63	27,32	48,46	47,47	47,47	4,74	3,37	1,297	24	0	
23.10.2025	68,7	39,7	29	38,97	38,13	38,13	4,88	3,29	1,104	24	0	
Итого:				1080,9	1060,19	1060,19			23,657	744	0	
Средние:	64,2	42,71	21,49				4,86	3,74				

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/09/2524:00	1545,82	1509,04	1509,04	24,91	1981	0
23/10/2524:00	2626,78	2569,23	2569,23	48,567	2725	0
Итого:	1080,96	1060,19	1060,19	23,657	744	0

Период нормальной работы _____
Период отсутств. счета _____
Время работы прибора после сброса 2888ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

