

#166371#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 2)

6837

6998

ВКТ-7

00272060

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,127	38,94	38,1	38,1	24	0	0	69,3	39,7	29,61	0,48	0,33	-
25.10.2025	1,216	42,35	41,43	41,43	24	0	0	69,2	39,9	29,37	0,48	0,33	-
26.10.2025	1,301	45,53	44,51	44,51	24	0	0	69,5	40,3	29,21	0,48	0,33	-
27.10.2025	1,444	52,06	50,93	50,93	24	0	0	69,5	41,1	28,35	0,48	0,32	-
28.10.2025	1,342	46,43	45,4	45,4	24	0	0	69,7	40,1	29,56	0,48	0,32	-
29.10.2025	1,376	48,17	47,13	47,13	24	0	0	69,7	40,5	29,18	0,49	0,32	-
30.10.2025	1,307	45,39	44,42	44,42	24	0	0	69,4	40	29,43	0,48	0,32	-
31.10.2025	1,32	45,49	44,54	44,54	24	0	0	69,5	39,8	29,67	0,48	0,32	-
01.11.2025	1,378	47,71	46,67	46,67	24	0	0	70	40,6	29,49	0,49	0,32	-
02.11.2025	1,265	44,61	43,65	43,65	24	0	0	69,3	40,4	28,92	0,49	0,32	-
03.11.2025	1,122	38,9	38,03	38,03	24	0	0	69,3	39,8	29,53	0,48	0,32	-
04.11.2025	1,238	42,91	41,99	41,99	24	0	0	69,6	40	29,55	0,49	0,32	-
05.11.2025	1,13	39,17	38,32	38,32	24	0	0	69,6	40,1	29,46	0,49	0,32	-
06.11.2025	1,121	38,79	37,94	37,94	24	0	0	69,6	40	29,53	0,48	0,32	-
07.11.2025	1,391	49,25	48,16	48,16	24	0	0	69,5	40,6	28,89	0,48	0,32	-
08.11.2025	1,628	61,15	59,8	59,8	24	0	0	69,6	42,4	27,25	0,47	0,32	-
09.11.2025	1,649	62,19	60,81	60,81	24	0	0	69,5	42,4	27,13	0,48	0,32	-
10.11.2025	1,54	55,38	54,18	54,18	24	0	0	69,6	41,2	28,38	0,47	0,33	-
11.11.2025	1,379	47,91	46,84	46,84	24	0	0	69,8	40,3	29,47	0,48	0,32	-
12.11.2025	1,383	48,93	47,86	47,86	24	0	0	69,4	40,4	28,95	0,49	0,33	-
13.11.2025	1,209	41,24	40,33	40,33	24	0	0	69,8	39,7	30,04	0,48	0,33	-
14.11.2025	1,241	43,47	42,53	42,53	24	0	0	69,2	40,1	29,17	0,47	0,33	-
15.11.2025	1,603	56,19	54,94	54,94	24	0	0	70,4	41,3	29,17	0,47	0,33	-
16.11.2025	2,105	72,23	70,43	70,43	24	0	0	74,8	45	29,86	0,47	0,33	-
17.11.2025	1,826	63,33	61,84	61,84	24	0	0	72,7	43,1	29,54	0,46	0,33	-
18.11.2025	1,901	69,7	68,08	68,08	24	0	0	71,7	43,7	27,95	0,47	0,33	-
19.11.2025	1,872	66,71	65,16	65,16	24	0	0	72,2	43,5	28,72	0,46	0,34	-
20.11.2025	2,057	74,28	72,46	72,46	24	0	0	73,8	45,4	28,43	0,47	0,33	-
21.11.2025	1,933	75,72	73,91	73,91	24	0	0	73,6	47,4	26,16	0,46	0,34	-
22.11.2025	1,956	67,57	65,94	65,94	24	0	0	73,6	44	29,67	0,46	0,34	-
23.11.2025	2,332	77,46	75,38	75,38	24	0	0	77,9	46,9	30,97	0,45	0,34	-
Итого:	46,692	1649,16	1611,71	1611,71	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,692												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	48,567	2626,78	2569,23	2569,23
23.11.2025	95,259	4275,94	4180,94	4180,94

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2025 14:34:30