

#190472#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 2)
6837
6998
ВКТ-7
00272060
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	2,398	78,7	76,57	76,57	24	0	0	78,6	47,3	31,29	0,46	0,34	-3,9
25.11.2025	2,199	73,65	71,73	71,73	24	0	0	76,9	46,3	30,67	0,45	0,35	-0,9
26.11.2025	2,184	73,74	71,83	71,83	24	0	0	76,3	45,9	30,39	0,44	0,36	-0,4
27.11.2025	2,12	71,59	69,78	69,78	24	0	0	75,6	45,3	30,35	0,44	0,36	-1,3
28.11.2025	2,083	70,47	68,74	68,74	24	0	0	75,2	44,9	30,3	0,44	0,36	-0,4
29.11.2025	2,181	85,06	82,91	82,91	24	0	0	75,2	48,9	26,32	0,44	0,36	-0,3
30.11.2025	2,261	79,24	77,24	77,24	24	0	0	75,6	46,3	29,28	0,45	0,36	-0,5
01.12.2025	2,064	72,4	70,63	70,63	24	0	0	74,4	45,2	29,2	0,45	0,35	-
02.12.2025	2,272	79	76,98	76,98	24	0	0	75,9	46,4	29,5	0,46	0,34	-
03.12.2025	1,961	71,31	69,66	69,66	24	0	0	72,2	44	28,19	0,46	0,34	-
04.12.2025	1,829	68,02	66,47	66,47	24	0	0	70,5	43	27,55	0,47	0,34	-
05.12.2025	1,683	61,2	59,83	59,83	24	0	0	69,8	41,6	28,18	0,48	0,34	-
06.12.2025	1,514	53,67	52,5	52,5	24	0	0	69,6	40,8	28,85	0,46	0,34	-
07.12.2025	1,811	67,66	66,23	66,23	24	0	0	69,7	42,3	27,37	0,47	0,34	-
08.12.2025	1,631	58,98	57,67	57,67	24	0	0	70,1	41,8	28,31	0,48	0,34	-
09.12.2025	1,33	45,75	44,74	44,74	24	0	0	69,5	39,7	29,74	0,49	0,34	-
10.12.2025	1,315	44,83	43,84	43,84	24	0	0	69,5	39,5	30	0,48	0,33	-
11.12.2025	1,336	45,89	44,89	44,89	24	0	0	69,5	39,7	29,85	0,47	0,33	-
12.12.2025	1,422	49,07	47,99	47,99	24	0	0	69,7	40,1	29,67	0,46	0,34	-
13.12.2025	1,657	61,03	59,7	59,7	24	0	0	69,7	41,9	27,8	0,48	0,34	-
14.12.2025	1,558	55,39	54,18	54,18	24	0	0	69,7	40,9	28,81	0,46	0,34	-
15.12.2025	1,771	66,6	65,12	65,12	24	0	0	69,8	42,6	27,21	0,47	0,34	-
16.12.2025	1,843	66,4	64,86	64,86	24	0	0	71,6	43,2	28,44	0,47	0,35	-
17.12.2025	2,049	70,78	69,01	69,01	24	0	0	74,7	45	29,72	0,47	0,34	-
18.12.2025	2,018	71,9	70,15	70,15	24	0	0	73,7	44,9	28,77	0,47	0,34	-
19.12.2025	1,772	64,17	62,74	62,74	24	0	0	70,6	42,4	28,22	0,48	0,34	-
20.12.2025	1,627	59,13	57,84	57,84	24	0	0	69,6	41,5	28,12	0,48	0,34	-
21.12.2025	1,56	54,86	53,65	53,65	24	0	0	69,9	40,8	29,08	0,48	0,34	-
22.12.2025	1,572	55,09	53,85	53,85	24	0	0	70,2	40,9	29,23	0,47	0,34	-
23.12.2025	2,124	70,48	68,64	68,64	24	0	0	76,5	45,5	30,92	0,46	0,34	-
Итого:	55,145	1946,06	1899,97	1899,97	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,145												

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	95,259	4275,94	4180,94	4180,94
23.12.2025	150,404	6222	6080,91	6080,91

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:29:33