

#194054#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 2)

6837

6998

ВКТ-7

00272060

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	2,645	82,71	80,26	80,26	24	0	0	82,5	49,6	32,94	0,45	0,34	-6,3
25.12.2025	2,545	84,45	82,09	82,09	24	0	0	79,7	48,7	31	0,47	0,34	-5,6
26.12.2025	1,735	59,28	57,94	57,94	24	0	0	71,6	41,7	29,91	0,47	0,34	4,4
27.12.2025	1,707	61,72	60,36	60,36	24	0	0	69,9	41,6	28,3	0,46	0,34	5,4
28.12.2025	1,901	70,62	69,09	69,09	24	0	0	70	42,4	27,52	0,47	0,34	3,8
29.12.2025	1,959	82,71	80,76	80,76	24	0	0	72,8	48,5	24,28	0,47	0,35	2,5
30.12.2025	2,308	75,62	73,62	73,62	24	0	0	77,6	46,3	31,36	0,46	0,34	-1,1
31.12.2025	2,578	81,43	79,11	79,11	24	0	0	80,5	47,9	32,59	0,46	0,34	-4,2
01.01.2026	2,444	81,78	79,51	79,51	24	0	0	79,7	48,9	30,74	0,47	0,34	-5,2
02.01.2026	2,13	69,35	67,55	67,55	24	0	0	76,5	45	31,56	0,46	0,34	1,2
03.01.2026	2,283	76,71	74,66	74,66	24	0	0	77,3	46,7	30,61	0,46	0,35	-0,6
04.01.2026	2,492	83,31	81,03	81,03	24	0	0	79,6	48,8	30,77	0,46	0,34	-4
05.01.2026	2,466	79,56	77,37	77,37	24	0	0	79,8	47,9	31,87	0,46	0,34	-3
06.01.2026	2,663	82,06	79,65	79,65	24	0	0	82,5	49,1	33,39	0,45	0,35	-5,5
07.01.2026	2,865	89,32	86,57	86,57	24	0	0	84,1	51	33,07	0,44	0,35	-7,8
08.01.2026	3,138	99,76	96,6	96,6	24	0	0	85,7	53,2	32,46	0,45	0,35	-11
09.01.2026	3,016	95,28	92,28	92,28	24	0	0	85,1	52,4	32,64	0,46	0,34	-9,6
10.01.2026	2,535	80,39	78,01	78,01	24	0	1	82,4	49,9	32,46	0,46	0,35	-5,2
11.01.2026	2,587	80,82	78,49	78,49	24	0	0	81,4	48,4	32,96	0,46	0,35	-5,2
12.01.2026	2,711	84,45	81,93	81,93	24	0	0	83	50	33,07	0,44	0,35	-
13.01.2026	2,976	95,84	92,92	92,92	24	0	0	84,2	52,2	32,02	0,45	0,35	-
14.01.2026	2,976	96,43	93,5	93,5	24	0	0	83,7	51,9	31,8	0,46	0,34	-
15.01.2026	2,47	83,12	80,86	80,86	24	0	0	78,5	48	30,53	0,45	0,35	-
16.01.2026	2,735	90,75	88,16	88,16	24	0	0	81,2	50,2	31,02	0,45	0,35	-
17.01.2026	2,958	93,25	90,39	90,39	24	0	0	84,3	51,6	32,72	0,44	0,35	-
18.01.2026	3,16	98,34	95,21	95,21	24	0	0	85,8	52,6	33,13	0,44	0,34	-
19.01.2026	3,184	100,29	97,06	97,06	24	0	0	86,2	53,5	32,79	0,45	0,35	-
20.01.2026	2,974	92,1	89,16	89,16	24	0	0	85,9	52,6	33,34	0,45	0,35	-
21.01.2026	3,032	92,1	89,19	89,19	24	0	0	86	52	33,95	0,44	0,35	-
22.01.2026	3,232	104,63	101,31	101,31	24	0	0	86,3	54,4	31,86	0,45	0,35	-
23.01.2026	3,037	95,48	92,47	92,47	24	0	0	85,4	52,6	32,79	0,44	0,35	-
Итого:	81,442	2643,66	2567,11	2567,11	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	81,442												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	150,404	6222	6080,91	6080,91
23.01.2026	231,846	8865,66	8648,02	8648,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 14:21:53